

Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



DPLL/1430/19/JE

Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2019 r.

## Strona Internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - etap III - skrzyżowanie z ul. Łąkową oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie (sygn. postępowania I/PNE/046/2019/TK)

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przekazuje poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

### Pytanie 30

„Dot. Zał. nr 4 do OPZ, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zadanie 1). W załączonym pliku brakuje załącznika pn. „4.5 SSTWIORB – TRISTAR”. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o ww. załącznik.”


### Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w załączeniu wielobranżową szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych obejmującą branże drogową, kanalizację deszczową, teletechnikę, trakcje (załącznik 1).

### Pytanie 31

„Dot. Zał. nr 4 do OPZ, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zadanie 1). Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o plik pn. „4.1. SSTWIORB – branża drogową, torową, sanitarną”. W załączonej obecnie SST branży drogowej zawarte są jedynie specyfikacje dot. mieszanek

*Graslebo*



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

bitumicznych.”

**Odpowiedź:**

*Zamawiający przekazuje w załączeniu wielobranżową szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych obejmującą branże drogową, kanalizację deszczową, teletechnikę, trakcje (załącznik 1).*

**Pytanie 32**

*„Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w ppkt 2 pkt 3 lit C ust V SIWZ ("co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą w wykopie otwartym z rur kamionkowych, o długości nie mniejszej niż 30 m i średnicy nie mniejszej niż 400 mm") wykonanie kanalizacji ogólnospławnej metodą w wykopie otwartym z rur kamionkowych, o długości nie mniejszej niż 30 m i średnicy nie mniejszej niż 400 mm?”*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę warunku.*

**Pytanie 34**

*„Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy kanalizacji sanitarnej w punkcie 11.2 wskazuje na warunki gruntowe uniemożliwiające bezpośrednie posadowienie obiektu. Do dokumentacji dołączona została dokumentacja projektowa branży konstrukcyjnej dotycząca posadowienia studni S13, S11, S9 i S8 z pominięciem studni S12 i S10 - prosimy o dołączenie brakującej części dokumentacji i potwierdzenie że punkt 14.2 "posadowienie wodociągu" należy potraktować jako omyłkę pisarską i przyjąć że dotyczy on posadowienia kanalizacji sanitarnej.”*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający w porozumieniu z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. informuje, że stosowny zapis w jakiej technologii wykonać pominięte w projekcie wykonawczym konstrukcyjnym studzienki znajduje się w pkt.10 projektu wykonawczego branży sanitarnej.*


*Tytuł punktu 14.2. projektu budowlanego należy traktować jako omyłkę pisarską. Prawidłowy tytuł punktu 14.2. „ Posadowienie kanalizacji sanitarnej”*

**Pytanie 35**

*„Dokumentacja projektowa wskazuje na wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku S11 - S13 jako wykop mechaniczny otwarty szalowany a decyzji WUOZ wskazuje na konieczność wykonania wszystkich robót ziemnych jako ręczna za wyjątkiem zdjęcia warstwy wierzchniej gruntu i gruzu. Proszę o wyjaśnienie i wskazanie właściwej metody wykonania robót ziemnych z uwzględnieniem decyzji WUOZ.”*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający w porozumieniu z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. informuje, że w wycenie należy przyjąć mechaniczne zdjęcie warstwy nasypów zgodnie z naniesionymi odwiertami geotechnicznymi na profile podłużne sieci. Dalsze mechaniczne pogłębianie wykopu możliwe w trakcie prowadzenia robót po stwierdzeniu przez nadzór*



archeologiczny ułożenia poziomej warstwy historycznej.

#### **Pytanie 36**

*„Projekt konstrukcyjny posadowienia studni S13, S11, S9 i S8 wskazuje na konieczność wykonania obudowy ścian wykopu z grodzic metodą wciskania, ze względu na charakterystykę terenu objętego niniejszym opracowaniem, jednak technologia wykonania wciskania grodzic wymaga w wibrowaniu metodą tradycyjną co najmniej 3 sztuk grodzic jako element prowadzący, co przy długości ściany około 5m powoduje że 30% zakresu i tak będzie musiało być wykonane tradycyjną metodą w wibrowaniu ścianki szczelnej. Prosimy o wyjaśnienie jaką przyjąć do wyceny metodę pogrążania ścianek szczelnych do wykonania posadowienia studni.”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w porozumieniu z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. informuje, że należy przyjąć i wycenić montaż grodzic metodą bezwibracyjną.

Technologia wciskania nie wymaga montażu grodzic prowadzących metodą wibracyjną. Zarówno wciskacze montowane na palownice, jak również wciskacze samokroczące dla których montaż pierwszych grodzic wykonuje się poprzez umieszczenie balastu na ramie wciskacza, umożliwiając przeprowadzenie prac całkowicie bezwibracyjnie.

Zamawiający dopuszcza na koszt i ryzyko Wykonawcy prowadzenie prac wibromłotem wysokiej częstotliwości typu RF (Resonance Free) wyposażonych w układ mechaniczny zabezpieczający przechodzenie przez rezonansowy zakres wibracji podczas startu i zatrzymania wibromłota. Należy w takim przypadku sporządzić plan badań oraz prowadzić monitoring obiektów z uwzględnieniem restrykcji zawartych np. w normie PN-B-02170:2016-12 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” lub innej właściwej. W razie przekroczenia dopuszczalnych oddziaływań zastosować metodę bezwibracyjną.

#### **Pytanie 37**

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja nr 1.6 w Tabeli Elementów Scalonych, tj. oznakowanie poziome z etapu I? Czy w punkcie tym mają być zawarte koszty związane z wykonaniem projektu i realizacją odcinka przejściowego czyli powiązania docelowej organizacji ruchu na przebudowywanej części ulicy z częścią istniejącą?


#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ramach pozycji nr 1.6 należy uwzględnić wykonanie docinka przejściowego, jako dowiązanie do odcinków istniejących.

#### **Pytanie 38**

*„Czy zakres powyższej inwestycji obejmuje remont kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do OPZ ?*

*Pismo nr NT-N - 2242/2017/WP wystosowane przez "Gdańskie Wody" Sp z o.o wskazuje na konieczność remontów istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie: wymiany studni/wpustów na*



nowe, regulacji wysokościowych, wykonania rękawów na wskazanych kanałach, itp.

Niemniej jednak niejednokrotnie w opisie poszczególnych kanałów brak jakichkolwiek danych dotyczących ich stanu, średnicy, czy zakresu planowanych robót np. odcinek S28-S28', wobec czego Wykonawca nie ma możliwości prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym w odniesieniu do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art 29.1, prosimy aby Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpujący określił zakres zamówienia z uwzględnieniem:

- ilości [kompletów] studni i wpustów do wymiany,
- ilości [kompletów] studni i wpustów do regulacji,
- ilości [metrów bieżących] renowacji metodą rękawa w poszczególnych średnicach
- ilości [metrów bieżących] nowych kanałów w poszczególnych średnicach
- ilości [kompletów] nowych studni i wpustów

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji w przedmiarze robót."

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres prac remontowych związanych z kanalizacją deszczową opisano w załączniku nr 12 do OPZ, pomocniczo przekazujemy w załączeniu do niniejszego pisma przedmiar robót (załącznik nr 5).

#### **Pytanie 39**

*„Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje regulację elektrycznej sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z ul. Łąkową (na odcinku przebudowy niwelety torowiska tramwajowego) oraz przestawienie słupa trakcyjno-oświetleniowego – w przedmiarze brak takich pozycji.”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje regulację elektrycznej sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z ul. Łąkową zgodnie opisem w projekcie. Jednocześnie informujemy, że przestawienie słupa trakcyjno-oświetleniowego znajduje się poza zakresem niniejszego zamówienia tj. etapu III.

#### **Pytanie 43**

*„W związku z ust. 27 Opisu Przedmiotu Zamówienia wykonawca wskazuje, że zadanie jest realizowane w formule "buduj" na podstawie projektów (utworów w rozumieniu Prawa autorskiego prawach pokrewnych), które zobowiązany jest już posiadać Zamawiający. Również nadzór autorski należy do obowiązków Zamawiającego. Zawarte w ust. 27 uregulowanie, prowadzi do wniosku, że Zamawiający oczekiwać będzie w przyszłości, że wykonawca zobowiąże się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich, które powstaną w trakcie realizacji robót. W związku z tak brzmiącym postanowieniem, wykonawca wnosi o:*

- a) usunięcie ust. 27 w całości, jako że nie ma on zastosowania na niniejszym zadaniu, a jeżeli Zamawiający rozumie ww. regulację odmiennie od wykonawcy, wnosimy o:
- b) zmianę ust. 27 poprzez wyraźne wskazanie, że powyższe zobowiązanie nie dotyczy odpowiedzialności za projekty i inne utwory przekazane wykonawcy przez Zamawiającego, ewentualnie - że regulacja z ust. 27 dotyczy wyłącznie utworów, które wytworzy wykonawca i o ile one powstaną w



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

*trakcie realizacji prac (wykonawca może przyjąć odpowiedzialność za swoje działania)."*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że zapis pkt. 27 OPZ, ma na celu zabezpieczenie Zamawiającego na wypadek niewłaściwego realizowania robót budowlanych wynikających z działania Wykonawcy, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową.

**Pytanie 44**

*„Załączona SST drogowa dotyczy innych mieszanek min-bit. niż określone w projekcie. Prosimy o ujednolicenie rodzaju MMA.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje w załączeniu wielobranżową szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych obejmującą branże drogową, kanalizację deszczową, teletechnikę, trakcje (załącznik 1).

**Pytanie 45**

*„Czym ma być ograniczona konstrukcja torowiska przy zieleni, ponieważ nie uwzględniono tego na żadnych rysunkach?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający w porozumieniu z projektantem informuje, że konstrukcja torowiska przy zieleni winna być ograniczona krawężnikiem typu „T”.

**Pytanie 46**

*„Prosimy Zamawiającego o udostępnienie projektów wykonawczych w zakresie branż inżynierii ruchu oraz sygnalizacji świetlnej.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedstawia w załączeniu projekty wykonawcze w zakresie branży inżynierii ruchu oraz sygnalizacji świetlnej (odpowiednio załącznik 2 i 3)

**Pytanie 47**

*„Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie branży telekomunikacyjnej TRISTAR o brakujące elementy: opis techniczny oraz rysunki wg numeracji: T1.1, T1.3, T1.4, T 1.6, T2.2, T3.2, T3.5, T4.2, T4.5.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedstawia w załączeniu projekt wykonawczy w zakresie branży telekomunikacyjnej TRISTAR (załącznik nr 4)

Zastępca Dyrektora  
ds. Zadań Liniowych

Ewa Zielińska



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

Załączniki:

1. SSTWIORB - wielobranżowa
2. Projekt inżynierii ruchu
3. Projekt sygnalizacji świetlnej
4. Projekt branży telekomunikacyjnej
5. Przedmiar robót – remont KD

---

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**