

DLP/1169/19/KB

Gdańsk, dnia 24 czerwca 2019 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/097/2019/TK na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Porębskiego do Centrum Edukacji przy ul. Jabłoniowej”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE 1

„Opis Przedmiotu Zamówienia, Warunki prowadzenia robót, punkt 4.5:

„W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren na szerokości 1 m od skrajni prowadzonych robót.”

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o odtworzenie 1 m pasa zieleni (trawnik) wraz z roczną pielęgnacją.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż należy odtworzyć teren na szerokości 1 m od skrajni prowadzonych robót, tzn. od zrealizowanego trawnika o szerokości 0,5 m wykonanego wzdłuż ciągu po obu jego stronach.

PYTANIE 2


„Prosimy o wskazanie miejsca odwozu i składowania gruntu z rozbiórek. Wysypisko miejskie na Szadółkach nie przyjmuje w/w odpadów.”

ODPOWIEDŹ

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia gruntu z rozbiórek na legalne wysypisko, składowisko. Koszty wywozu należy uwzględnić w wynagrodzeniu.

PYTANIE 3

„Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu.”



ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 4

„Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający jest na etapie uzyskania decyzji na wycinkę zieleni. Decyzja ta zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy po podpisaniu Umowy na realizację robót budowlanych.

PYTANIE 5

„Z uwagi na fakt, że producenci farb do wykonywania oznakowania poziomego, w szczególności cienkowarstwowego, udzielają maksymalnie gwarancji na okres 6÷12 miesięcy, prosimy o wstawienie wymaganego okresu gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 12 miesięcy, a dla oznakowania poziomego grubowarstwowego – 36 miesięcy, niezależnie od udzielonej gwarancji na całość robót.”

ODPOWIEDŹ

Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym ewentualne poprawki w okresie gwarancji.

PYTANIE 6

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków, nadzór ornitologiczny leży po stronie Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ


Zamawiający informuje, iż Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór ornitologiczny dla realizacji inwestycji. Koszty wynikające z tego tytułu powinny zostać skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty.

PYTANIE 7

„Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o zamieszczenie wykazu robót ziemnych i rozbiórkowych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć w robotach ziemnych korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całej jego długości, zgodnie z SST nr D-04.01.01.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę krawężnika betonowego na ławie z oporem na długości ok. 75mb.

PYTANIE 8

„Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego leży koordynacja robót z firmą budująca ul. Nową Bulońską.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi koordynować prace z Wykonawcami w obszarze tzn. „Budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku” oraz „Budową układu drogowego do Centrum Edukacji przy ul. Jabłoniowej”.

PYTANIE 9

„Prosimy o możliwość zmiany uziarnienia warstwy ściernalnej SMA8 czarnej i czerwonej na SMA5.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje wykonanie nawierzchni ciągu z masy SMA8.

PYTANIE 10

„Prosimy o przesłanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wymagających pozwolenia na wycięcie dla inwestycji: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Porębskiego do Centrum Edukacji przy ul. Jabłoniowej”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 4.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz