



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
e-mail: giwko@giwk.pl, www.giwk.pl

TO/400-15/2016/WW/1/KN

Gdańsk, dnia 14.01.2016r.

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafał Rosengart
ul. Działkowa 9A
83-115 Swaróżyn

WARUNKI TECHNICZNE
NR W-T/15/2016/KN

dotyczy: Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku.(inwestor-DRMG).

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w rejonie planowanej inwestycji ułożone są następujące sieci wod-kan:

1. Zadanie 1 (łącznik ul. Świętokrzyskiej i ul. Bieszczadzkiej):
 - magistrala wodociągowa Ø 1200mm stal – przejście poprzeczne przez ulicę;
2. Zadanie 2 (rejon ul. Guderskiego):
 - sieć wodociągowa Ø 225mm PE (ul. Guderskiego) – przejście poprzeczne przez ulicę Świętokrzyską;
 - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 0,40m Vipro (ul. Guderskiego) – przejście poprzeczne przez ulicę Świętokrzyską;
 - magistrala wodociągowa Ø 1200mm stal oraz sieć wodociągowa Ø 400mm żel.- wzdłuż ul. Świętokrzyskiej- nie wchodzi w zakres opracowania;
3. Zadanie 3 (na odcinku od ul. Bergiela do ul. Wielkopolskiej oraz w ul. Wieżyckiej):
 - sieć wodociągowa Ø 250mm żel. (ul. Bergiela) – przejście poprzeczne przez ulicę Świętokrzyską;
 - sieć wodociągowa Ø 160mm PE (ul. Bergiela) – przejście poprzeczne przez ulicę Świętokrzyską;
 - sieć wodociągowa Ø 90mm PVC w ul. Wieżyckiej;
 - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 0,50m Vipro- przejście poprzeczne przez ul. Wieżycką;
 - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m PVC w ul. Wieżyckiej oraz w ul. Świętokrzyskiej do wysokości budynku przy ul. Świętokrzyskiej 73;
 - sieć wodociągowa Ø 110mm PVC/ 150mm AC w ul. Świętokrzyskiej na odc. od ul. Bergiela do ul. Wielkopolskiej;
 - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m w ul. Świętokrzyskiej na odcinku od

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612
Kapitał zakładowy Spółki: 705.492.500, 00 zł.

ul. Wielkopolskiej do wysokości budynku przy ul. Świętokrzyskiej 76a;
- sieć wodociągowa Ø 110mm PVC (ul. Wielkopolska) – przejście poprzeczne przez ulicę Świętokrzyską;
- kolektor sanitarny Ø 1,60x 2,40m Beton (ul. Wielkopolska) – przejście poprzeczne przez ulicę Świętokrzyską;

Informujemy również, że GIWK zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej. Projekt ten obejmuje swoim zakresem planowany do remontu odc. jezdni od ul. Bergiela do ul. Wielkopolskiej. Dokumentacja ta ma zostać uzgodniona w 2016 roku. Planowany remont należy skoordynować z pracami naszej firmy. Prace związane z sieciami wod-kan muszą zostać wykonane przed rozpoczęciem Państwa prac.

Podczas realizacji Państwa inwestycji należy zabezpieczyć konstrukcyjnie przed obciążeniem magistralę wodociągową Ø 1200mm stal przebiegającą poprzecznie przez ulicę pomiędzy ul. Świętokrzyską i ul. Bieszczadzką (zadanie 1).

Należy również istniejące uzbrojenie wodociągowe oraz studnie rewizyjne dostosować do nowej niwelety nawierzchni. Wszystkie regulacje wysokościowe studni rewizyjnych należy wykonać pod płytą nastudzienną. Włazy w jezdni powinny być typu ciężkiego na nośność 40T.

Projekt budowlany należy uzgodnić z GIWK.

Niniejsze warunki techniczne należy załączyć do projektu budowlanego.

Warunki zachowują ważność do dnia 14.01.2018r.

Z poważaniem

Z up. Zarządu S.A.

Joanna Lark
Kierownik
Obsługi Inw.

Do wiadomości:

- Saur Neptun Gdańsk S.A., 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46
- TI
-TP