



Legenda:

1. Fundament, sytuować poza chodnikiem, pomalować abizolem.
2. Wysockie fundamentu ponad powierzchnię trawnika  $h=5\text{cm}$  ( $\pm 1\text{cm}$ ), ponad powierzchnię utwardzoną  $h=3\text{cm}$  ( $\pm 1\text{cm}$ )
3. w przypadku lokalizacji stupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami azurowymi
4. Stupy lokalizować za chodnikiem z uwzględnieniem skrajni drogowej.
5. Minimalne wymiary wnek 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnek. Stosować złącza ZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
6. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m.

<b>KONSTRUB</b>							Nr prof.
84-240 REDA ul. Wiejska 35 tel./fax 56-738-94-45							
Obiekt	Park w Klepinie Górnym, Gdańsk, ul. Goplańska, dz.nr 239/2, 236, 243/4						
Inwestor	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk						
	FUNKCJA	MZWIŚKO	DATA	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Podatka	Opracowane
	Projekował	inż. T. Pobiński	06.2017	182/Gd/99		-	Projekt budowlano-wykonawczy sieci oświetlenia ZDIZ
	Opracował						Tytuł rys.
Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdzala		06.2017	63/Gd/2002			Przekrój poprzeczny z lokalizacją słupów
						Format A3	Nr rys. EL-005