MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500 ark.10/10

Obiekt: Gdańsk- ul.Kaczeńce, Kontenerowa

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 275,86
Nr sekcji: 3532-22-c2,-b3,-d1
Nr KERG : 6640.32973.2014
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: Gdańsk 70
Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GEO - BOR
Roman Borucki
80-171 Gdańsk, ul. Bacha 8
NIP 957-050-40-83, Reg. 191090779
tel.\fax (058) 305 33 27, 0 501 745 885

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

GEODETA
Małgorzata Krukowska
upr. MGPiB nr12702

▬ : Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji
Gdańsk, dnia 26.08.2014r.
Służebności gruntowych nie badano.

GEODETA
Małgorzata Krukowska
upr. MGPiB nr12702

Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Geodezji
Referat Zasobu Geodezyjnego
W OBSZARZE OZNACZONYM LINIĄ ▬ POTWIERDZONO W TERENIE AKTUALNOŚĆ TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE AKTUALNOŚĆ MAPY PRZYJĘTO DO ZASOBU W DNIU 29 SIE 2014 ZEWIDENCJONOWANO POD NR P.2261.2014.03007
NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ PODLEGAJĄ WYTYCZENIU I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZ
GDAŃSK. 29 SIE 2014
INSPEKTOR
Krzysztof Lis

Treść mapy uzupełniono na podstawie danych istniejących w zasobie RKSPUT-Gdańsk o wcześniej uzgodnione następujące obiekty:
-patrz mapa
sekcje: 3532 22-b3,22-d1,22-c2

Gdańsk dnia 28.08.2014r. Wykonawca : I.Pielich


N
E
S
W
j.gr.
słup wg projektu Multiconsult
9/5
słup 6m
LED 19W
R≤10Ω
42(48)m
25(30)m
RHDPEp 110/6,3; L=9m
RHDPEp 110/6,3; L=9m
8/5
słup 6m
LED 19W
słup wg projektu Multiconsult
11/4
słup 9m
wysięgnik
2-ramienny
1m/1,5m/0°
2x LED 58W
38(43)m
10/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
30(35)m
41(47)m
9/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
32(37)m
słup wg projektu Multiconsult
8.3/4
słup 6m
LED 19W
8.2/4
słup 6m
LED 19W
R300
R30
Początek opracowania ulicy Nowej Portowej (odcinek południowy) km 0+000.00
Granica opracowania ulicy Nowej Portowej (odcinek południowy)


przepompownia ś
terenie firmy Go
wg odrębnego op
7/5
słup 6m
LED 19W
R≤10Ω
42(48)m
6/5
słup 6m
LED 19W
R≤10Ω
42(48)m
5/5
słup 6m
LED 19W
R≤10Ω
42(48)m
4/5
słup 6m
LED 19W
R≤10Ω
42(48)m
3/5
słup 6m
LED 19W
R≤10Ω
RHDPE 110/4,0; L=3,5m
RHDPEp 110/6,3; L=10m
20(24)m
39(44)m
38(43)m
34(39)m
37(43)m
42(48)m
R≤10Ω
8/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
R≤10Ω
8.1/4
słup 6m
LED 19W
R≤10Ω
7/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
R≤10Ω
6/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
R≤10Ω
5/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
R≤10Ω
4/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
R220
R220
g355
g355
nI220
bI200
bI220
b620
b508
b508
b620
PsVI
plez.


RHDPEp 110/6,3; L=9m
6.50
2/5
słup 6m
LED 19W
1/5
słup 6m
LED 19W
R≤10Ω
42(48)m
43(49)m
R≤10Ω
RHDPEp 110/6,3; L=15,5m
2.00
6.50
6.50
3/116
3/116
42(48)m
42(48)m
R≤10Ω
R≤10Ω
R≤10Ω
3/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
2/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
1/4
słup 9m
wysięgnik
1m/1,5m/0°
LED 58W
RHDPEp 110/6,3; L=15m
przecisk
991(1027)m + 1030(1066)m
N
N
N
dr.
3/117
Tr


łączy arkusz 2.2
łączy arkusz 2.2
RHDPEp 110/6,3; L=13m
- przecisk
plez.

LEGENDA:

- ☼ - istniejący słup oświetleniowy
- eN - istniejący kabel nN-0,4kV
- projektowany słup oświetleniowy na fundamencie
- – – - projektowany kabel oświetleniowy nN - 0,4kV
- ▭ - projektowana rura osłonowa
- ⏚ - projektowane uziemienie

Inwestor:

investGDA
invest in gdansk

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 11, 80–560 Gdańsk, Polska
E–mail: office@investgda.pl
Tel.: +48 58 722 03 00
Fax: +48 58 746 33 99

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa PROMAR
83–130 Pelplin
Rożental ul. Bielawska 8
E–mail: PROMAR@INTERIA.EU

Nazwa obiektu: Budowa ul. Nowej Portowej w Gdańsku – etap I

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Tom: OŚWIETLENIE DROGOWE

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:500
Projektant:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i el-energ.		Rys. nr 2.1
Sprawdzający:	inż. Sebastian Siewert	POM/0211/ZOOE/13 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i el-energ.		Data: 03.2019