



UWAGI:

- Lampy zasilić na przemian z poszczególnych faz/żył kabla
- W słupach zastosować złącza IZK, a tabliczki bezpiecznikowe na podziałach sieci
- Pomiędzy słupami razem z kablem ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm w celu uziemienia każdego ze słupów

Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie wyłączenie zasilania w układzie:

- TN-C – linia kablowa
- oprawy – dodatkowa izolacja (II klasa ochronności)

<div>MAREL</div> <div>MAREL Marcin Szczesny ul. Jaškowa Dolina 15/101, 80–252 Gdańsk</div>					
Investycja:	Budowa oświetlenia ul. Syromokomii, ul. Miedzianej i ul. Kolejarzy w Gdańsku				
Investor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Schemat sieci oświetleniowej	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	2
Projektował:	Marcin Szczesny	POM/0191/P00E/14		Skala:	–
Sprawił:	Arkadiusz Wiszniewski	POM/0022/PW0E/15		Data:	10.2018