

Oprawa LED 38W kąt nachylenia 5'
(względem gruntu)
zgodnie z zest. mont.

Słup okrągły h=7m
stalowy ocynkowany

Przewód w słupie od
zabezpiecznia do opraw
YDYzo 3x1,5mm²

Kabel YAKXS 4x35mm²

Fundament
F120/43

Otwór wylotowy
kabli

7m

zielen
-0,7m

jezdnia-6,0m

zielen
-0,7m

- UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm(±1cm),
ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm(±1cm)
 3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć
ją płytami ażurowymi wokół 1,5m od słupa
 4. Słupy sytuować poza skrajnią.
 5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki.
Stosować słęcza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 6. Numerację słupów nałować na wysokości 1,8m
 7. Słupy i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
 8. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika

<div><div>MAREL</div><div>MAREL Marcin Szczęsny ul. Jaškowa Dolina 15/101, 80-252 Gdańsk</div></div>					
Investycja:	Budowa oświetlenia ul. Szynszylowej (etap I), ul. Borsuczej (etap II) i ul. Kuszniików (etap III) w Gdańsku				
Investor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Widok słupa oświetleniowego	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	4
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/P00E/14		Skala:	-
Sprawił:	Arkadiusz Wiszniewski [spec. inst.]	POM/0022/PW0E/15		Data:	12.2018