A&D PRACOWNIA GEODEZYJNO-PROJEKTOWA
"KODEM" Dariusz Mazurek
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 16/2 NIP 584-247-98-04
tel./fax 58-683-47-47 kom. 517-383-280 e-mail: dariusz@kodem.au

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
arkusz 1 (2)

KIEROWNIK ROBOTY:
inż. Zbigniew Mazurek
geodeta upr. 6224

GEODETA
inż. Dariusz Mazurek
tel. 517-383-280

Województwo: pomorskie
Powiat: Miasto Gdańsk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M. Gdańsk
Obręb: 049
Obiekt: Gdańsk - ul. Borsuczca, Jasieńska, Kuszników, Szynszylowa
ID: WG-III.6640.307.1.2018
Nr sekcji mapy zasadniczej: 6.220.25.03.3.4, -03.4.3, -08.1.2, -08.2.1, -08.1.4
Układ odniesienia: poziomy 2000 strefa 6
wysokościowy Kronsztadt 86' bis
Prace polowe: inż. Dariusz Mazurek
Prace kameralne: mgr inż. Justyna Ługiewicz
Pruszcz Gdański, dnia 10.08.2018 r.

– – – – – oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji
żywopłot

Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, uzbrojenia podz. terenu i ewidencji gruntów na dzień 08.08.2018 r.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które, nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
Mapa w postaci numerycznej została wykonana na podstawie danych pozyskanych metodą łączoną (pomiar bezpośredni, materiały archiwalne)
Granice wkreślono na podstawie pliku dxf pozyskanego z ODGiK w Gdańsku.
Służebności gruntowych w KW nie badano.

Treść mapy uzupełniono na podstawie danych instniejących w zasobie Referatu Koordynacji Sytuowania Uzbrojenia Podziemnego Terenu w Gdańsku o wcześniej uzgodnione obiekty zgodnie z treścią mapy.
Gdańsk, dn. 2018.07.25

Podział na arkusze

1 | 2

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, zbiorczych i stanowi zasób geodezyjny i kartograficzny państwowego zasobu technicznego mieszkaniowego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: Wojewoda Pomorski
Jednostka organizacyjna realizująca państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Państwowego
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 2018 121857
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: STARSZY INSPEKTOR Anna Jarzymowska
Urząd Miasta w Gdańsku Wydział Geodezji
P/2281 2018 -08- 07

Przecisk rura gładka HDPEp 110–9,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–8,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–6,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–12,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–6,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–6,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–12,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–10,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–23,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–10,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–5,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–16,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–5,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–7,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–3,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–2,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–7,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–17,5m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–25,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–5,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–18,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–12,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–9,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–25,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–27,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–7,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–11,0m
Przecisk rura gładka HDPEp 110–7,5m

Rura karbowana HDPE 110–2,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–2,0m
Rura karbowana HDPE 110–2,0m
Rura karbowana HDPE 110–2,0m
Rura karbowana HDPE 110–5,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–4,0m
Rura karbowana HDPE 110–9,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–2,0m
Rura karbowana HDPE 110–4,0m
Rura karbowana HDPE 110–25,0m
Rura karbowana HDPE 110–15,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–17,5m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–15,0m
Rura karbowana HDPE 110–5,0m
Rura karbowana HDPE 110–5,0m
Rura karbowana HDPE 110–5,0m
Rura karbowana HDPE 110–15,0m
Rura karbowana HDPE 110–6,5m
Rura karbowana HDPE 110–3,5m
Rura karbowana HDPE 110–11,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–3,5m
Rura karbowana HDPE 110–2,5m
Rura karbowana HDPE 110–2,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,0m
Rura karbowana HDPE 110–1,5m

Proj. stup nr 6.6.3/1
Proj. stup nr 6.6.2/1
Proj. stup nr 6.6.1/1
Proj. stup nr 6.7/1
Proj. stup nr 6.7.1
Proj. stup nr 6.5/1
Proj. stup nr 8.7/1
Proj. stup nr 6.4/1
Proj. stup nr 8.6/1
Proj. stup nr 8.5/1
Proj. stup nr 8.4/1
Proj. stup nr 6.3/1
Proj. stup nr 6.2/1
Proj. stup nr 8.3/1
Proj. stup nr 8.2/1
Proj. stup nr 8.1/1
Proj. stup nr 10/1
Proj. stup nr 9/1
Proj. stup nr 8/1
Proj. stup nr 7/1
Proj. stup nr 6/1
Proj. stup nr 5/1
Proj. stup nr 4/1
Proj. stup nr 3/1
Proj. stup nr 2/1
Proj. stup nr 1/1

Brak możliwości lokalizacji słupów oświetleniowych nr 6.6.1/1, 6.6.2/1 po drugiej stronie jezdni – kolizja z istn. kablem SN
Brak możliwości lokalizacji słupa oświetleniowego nr 6.6.3/1 po drugiej stronie jezdni – kolizja z istn. linią napowietrzną
Brak możliwości realizacji połączenia słupów oświetleniowych nr 8.7/1, 6.7/1 – kolizja z zielenią i istniejącą infrastrukturą
Brak możliwości lokalizacji słupów oświetleniowych nr 8.1/1–8.6/1 po drugiej stronie jezdni – kolizja z istn. i proj. sieciami

Proj. kabel od proj. słupa nr 1/1 do istn. SOU–185 układać po istniejącej trasie oświetleniowej

Szynszylowa
Borsuczca
Jasieńska

ŁĄCZY ARKUSZ NR 2
ŁĄCZY ARKUSZ NR 1

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie znaków, symboli oraz skali
Marcin Szczęsny
POM/0191/POOE/14

LEGENDA

Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4
Projektowany słup osw. ulicy h=7m bez wysięgnika, z oprawą LED 36W

MAREL Marcin Szczęsny
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80–252 Gdańsk

Inwestycja:	Budowa oświetlenia ul. Szynszylowej (etap I), ul. Borsuczej (etap II) i ul. Kuszników (etap III) w Gdańsku
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY — Projekt zagospodarowania terenu

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	1
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	1:500
Sprawdził:	Arkadiusz Wiszniewski [spec. inst.]	POM/0022/PWOE/15		Data:	12.2018