

38W kąt nachylenia 5' (prędkość 30 km/h)  
est. mont.

Słup okrągły h=7m  
stalowy ocynkowany

Przewód w słupie od zabezpieczenia do oprawy  
YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup>

Kabel YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>

Fundament  
F200/47

Otwór wylotowy  
kabl

7m

Przekrój przy słupie nr 8.1/1 i 8.2/1  
(zbliżenie do sieci wodociągowej w90 – GIWK)

0,5m

jezdnia – 6,0m


zielen – 0,7m

UWAGI:

1. Fundament pomalować abizolem
2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawną ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm(±1cm)
3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy ją płytami ażurowymi wokół 1,5m od słupa
4. Słupy sytuować poza skrajnią.
5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
6. Minimalne wymiary wnętrza 100x300mm. Zapewnić po
7. Stosować stępcza IZK, a w słupach podziałowych ta
8. Numerację słupów nałować na wysokości 1,8m
9. Słupy i oprawy pomalować proszkiem fabrycznie
10. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległoś

1. Fundament pomalować abizolem
2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika  $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$ , ponad powierzchnię utwardzoną  $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami azurowymi wokół  $1,5\text{m}$  od słupa
4. Słupy sytuować poza skrajnią.
5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
6. Minimalne wymiary wnęki  $100 \times 300\text{mm}$ . Zapewnić pole obsługi w promieniu  $80\text{cm}$  od wnęki.
7. Stosować słęca IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
8. Numerację słupów nalewać na wysokości  $1,8\text{m}$
9. Słupy i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
8. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika

Przekrój przy słupie nr 8.1/1 i 8.2/1  
(zbliżenie do sieci wodociągowej w90 – GIWK)

		MAREL Marcin Szczesny ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdańsk			
Inwestycja:	Budowa oświetlenia ul. Szynszykowej (etap I), ul. Borsuczej (etap II) i ul. Kuszniaków (etap III) w Gdańsku				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Przekroje przy zbliżeniu do sieci wodociągowej GIWK	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	10
Projektował:	Marcin Szczesny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	-
Sprawdził:	Arkadiusz Wisniewski [spec. inst.]	POM/0022/PWOE/15		Data:	12.2018