




Zamówienie nr: R/ PU/005/19
BZP-PU/11/2019/BO

Gdańsk, dnia 10.01.2019r.


Dot: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zdania pn: **„Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku”**.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące realizacji zadania jw., Odpowiedzi zostały zamieszczone w załączeniu do niniejszego pisma.

Jednocześnie zmieniamy termin składania ofert z dnia 10.01.2019r na dzień **11.01.2019r.**

Dyrekcja
Biura Zamówień Publicznych

Krzysztof Malowski





DKM/11/2019/AP

Gdańsk, dnia 09.01.2019r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: „Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 238 – plan remontów”.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt R/PU/005/18 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o podanie wymiarów tej hali oraz jej wysokości bym mógł wykonać obliczenia fotometryczne dla opraw które chciałbym zaoferować.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wymiary przedmiotej sali gimnastycznej:

- Długość – 28mb,
- Szerokość – 17mb,
- Wysokość – 7mb.

Pytanie nr 2:


Czy posiadają Państwo projekt oświetlenia sali gimnastycznej w Państwowych Szkołach Budownictwa i mogą go Państwo udostępnić?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu oświetlenia sali gimnastycznej.

W związku z wpływieniem zapytań do w/w postępowania przetargowego, informuję o przesunięciu terminu składania oferta z dnia 10.01.2019r. na 11.01.2019r. do godziny 15:00.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz



DKM/16/2019/AP

Gdańsk, dnia 09.01.2019r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: „Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 238 – plan remontów”.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt R/PU/005/18 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

Pytanie nr 1:

Proszę podać wymiary oświetlanego pomieszczenia (X x Y x Z) wraz z kolorową dokumentacją fotograficzną

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wymiary przedmiotej sali gimnastycznej:

- Długość – 28mb,
- Szerokość – 17mb,
- Wysokość – 7mb.

Pytanie nr 2:

Proszę podać oczekiwane parametry świetlne na poziomie podłoża – minimalne: średnie natężenie oświetlenia oraz jego równomierność

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z polską normą.

Pytanie nr 3:

Proszę podać temperaturę barwową źródła światła.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

- Zgodnie z polską normą.

Pytanie nr 4:

Proszę podać oczekiwane IK (odporność mechaniczna). Mając na uwadze, że zamówienie dotyczy sali gimnastycznej sugerowane jest IK10.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Odporność mechaniczna opraw dla funkcji użytkowej – sali gimnastycznej.

Pytanie nr 5:

Z jakiego materiału zbudowany będzie korpus oprawy?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

- Zgodnie z polską normą.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 6:

Jaki zastosować kolor korpusu oprawy

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Brak wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 7:

Proszę podać minimalną deklarowaną przez producenta żywotność źródeł światła, liczoną w godzinach

Odpowiedź na pytanie nr 7:

W ofercie należy uwzględnić oprawy, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia przy zachowaniu jak najwyższych parametrów i spełniających polskie normy.

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie czy w miejsce 24 z 48 zdemontowanych opraw w zakresie Wykonawcy będzie wykonanie łączeniowych puszek instalacyjnych, natynkowych o IP min. 44, przykręcanych do stropu/elementów konstrukcyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie czy 24 oprawy zostaną przez Wykonawcę zamontowane w miejsce istniejących wypustów zasilających, bez ingerencji w obecne oprzewodowanie i rozdział energii.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10:

Proszę o potwierdzenie czy w zakresie zamówienia znajduje się wykonanie pomiarów powykonawczych średniego natężenia oświetlenia oraz jego równomierności.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający potwierdza, wykonanie pomiarów powykonawczych.

W związku z wpłynięciem zapytań do w/w postępowania przetargowego, informuję o przesunięciu terminu składania oferta z dnia 10.01.2019r. na 11.01.2019r. do godziny 15:00.

DYREKTOR

Włodzimierz Bałfosiewicz