



Zamówienie nr I/PU/10210/19
BZP/135//2019/ BO

Gdańsk, dnia 30.04.2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa i montaż dodatkowych pomp dozujących podchloryn sodu bezpośrednio do instalacji w krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej i ul. Stryjewskiego w Gdańsku- program budowy basenów”.

Przedmiot zamówienia wraz z określeniem wymagań dotyczących jego parametrów technicznych został określony w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Termin realizacji zamówienia –rozpoczęcie **01 07.2019r.**, zakończenie- **20.07.2019r.**

Wymagany: okres gwarancji jakości - **24 m-ce** i bezpłatny serwis -**12 m-cy.**

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (budynek Amber Exp – kancelaria , pokój 203) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie do **09.05.2019r.**

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych

Krzysztof Małkowski

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy- Załącznik nr 2
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 3

Dostawa i montaż dodatkowych pomp dozujących podchloryn sodu do instalacji w krytych pływalniach przy ul. Smoleńskiej i ul. Stryjewskiego w Gdańsku – program budowy basenów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W zakres prac związanych z doposażeniem układów technologicznych w dodatkowe pompki dozujące podchloryn sodu wchodzi:

Basen przy ul. Stryjewskiego 28:

- dostawa i montaż pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego wraz z podłączeniem do istniejącej na obiekcie magistrali CAN obejmujący także:
 - dostawę i montaż wieszaka naściennego do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego,
 - dostawę i montaż lancy ssawnej wraz z czujnikiem poziomu do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego,
- dostawa i montaż pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu dla dzieci wraz z podłączeniem do istniejącej na obiekcie magistrali CAN obejmujący także:
 - dostawę i montaż wieszaka naściennego do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu dla dzieci,
 - dostawę i montaż lancy ssawnej wraz z czujnikiem poziomu do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu dla dzieci,
- dostawa i montaż pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu wanny z hydromasażem wraz z podłączeniem do istniejącej na obiekcie magistrali CAN obejmujący także:
 - dostawę i montaż wieszaka naściennego do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu wanny z hydromasażem,
 - dostawę i montaż lancy ssawnej wraz z czujnikiem poziomu do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu wanny z hydromasażem,
- dostawa i montaż węża PVC do dozowania podchlorynu sodu o średnicy DN6 mm w ilości około 100 m.b.
- dostawa i montaż Wąż PVC do dozowania podchlorynu sodu o średnicy DN10 mm w ilości około 60 m.b.
- dostawa i montaż zaworu wtryskowego do podchlorynu wyposażonego w zawór odcinający dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego,
- dostawa i montaż zaworu wtryskowego do podchlorynu wyposażonego w zawór odcinający dla obiegu basenu dla dzieci,
- dostawa i montaż zaworu wtryskowego do podchlorynu wyposażonego w zawór odcinający dla obiegu wanny z hydromasażem.

Dostawa i montaż dodatkowych pomp dozujących podchloryn sodu do instalacji w krytych pływalniach przy ul. Smoleńskiej i ul. Stryjewskiego w Gdańsku – program budowy basenów.

Basen przy ul. Smoleńskiej 6:

- dostawa i montaż pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego wraz z podłączeniem do istniejącej na obiekcie magistrali CAN obejmującej także:
 - dostawę i montaż wieszaka naściennego do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego,
 - dostawę i montaż lancy ssawnej wraz z czujnikiem poziomu do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego,
- dostawa i montaż pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu dla dzieci wraz z podłączeniem do istniejącej na obiekcie magistrali CAN obejmującej także:
 - dostawę i montaż wieszaka naściennego do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu dla dzieci,
 - dostawę i montaż lancy ssawnej wraz z czujnikiem poziomu do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu basenu dla dzieci,
- dostawa i montaż pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu wanny z hydromasażem wraz z podłączeniem do istniejącej na obiekcie magistrali CAN obejmującej także:
 - dostawę i montaż wieszaka naściennego do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu wanny z hydromasażem,
 - dostawę i montaż lancy ssawnej wraz z czujnikiem poziomu do pompki dozującej podchloryn sodu dla obiegu wanny z hydromasażem,
- dostawa i montaż węża PVC do dozowania podchlorynu sodu o średnicy DN6 mm w ilości około 100 m.b.
- dostawa i montaż Wąż PVC do dozowania podchlorynu sodu o średnicy DN10 mm w ilości około 60 m.b.
- dostawa i montaż zaworu wtryskowego do podchlorynu wyposażonego w zawór odcinający dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego,
- dostawa i montaż zaworu wtryskowego do podchlorynu wyposażonego w zawór odcinający dla obiegu basenu dla dzieci,
- dostawa i montaż zaworu wtryskowego do podchlorynu wyposażonego w zawór odcinający dla obiegu wanny z hydromasażem.

Warunki ogólne:

1. Rozliczenie dostawy, fakturowanie, rozdzielone będzie na dwa baseny /indywidualne dla każdego/.
2. Wymagana dokumentacja odbiorowa /atesty, deklaracje zgodności, DTR itp./ stanowić będzie warunek konieczny odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Zestawienie szczegółowe, ilościowe dostarczanych urządzeń, wraz cenami jednostkowymi brutto, stanowić będzie warunek konieczny odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca, na własny koszt, usunie wszelkie wyrządzone szkody i śmieci oraz doprowadzi do stanu pierwotnego wykorzystywane pomieszczenia.
5. Termin dostawy wraz z montażem pomp dozujących podchloryn sodu powiązany jest z czasem przerwy technicznej basenów przypadającej na lipiec 2019.

Dostawa i montaż dodatkowych pomp dozujących podchloryn sodu do instalacji w krytych pływalniach przy ul. Smoleńskiej i ul. Stryjewskiego w Gdańsku – program budowy basenów.

Stacje dozujące podchloryn sodu- opis pomp:

1. Pompka dozująca podchloryn sodu dla obiegu basenu sportowo-rekreacyjnego

Elektromagnetyczna pompa dozująca

wydajność 32 l/h przy 2 barach, przyłącza 12x9

materiał głowicy: Plexiglas / PVC

membrana standardowa/uszczelnienia Viton-B

z odpowietrzeniem, zawory bez sprężynek

przyłącze standard bez blokady

zasilanie 230 V

kabel 2m wtyczka europejska

bez przekaźnika

bez osprzętu

bez blokady

komunikacja CANopen

pauza N/C

zewnętrzna częstotliwość = f_{max} CE

2. Pompka dozująca podchloryn sodu dla obiegu basenu dla dzieci

Elektromagnetyczna pompa dozująca

7 bar; 7,1 l/h przyłącza standardowe, 8x5

materiał głowicy: Plexiglas / PVC

membrana standardowa/uszczelnienia Viton-B

z odpowietrzeniem, zawory bez sprężynek

specjalne przyłącze 12x6 strona tłoczna

bez blokady

zasilanie 230 V

kabel 2m wtyczka europejska

bez przekaźnika

bez akcesoriów

bez blokady

komunikacja CANopen

pauza N/C

zewnętrzna częstotliwość = fmax

CE

3. Pompka dozująca podchloryn sodu dla obiegu wanny z hydromasażem

Elektromagnetyczna pompa dozująca

10 bar; 4,4 l/h przyłącza standardowe, 8x5

materiał głowicy: Plexiglas / PVC

membrana standardowa/uszczelnienia Viton-B

z odpowietrzeniem, zawory bez sprężynek

specjalne przyłącze 12x6 strona tłoczna

bez blokady

zasilanie 230 V kabel 2m wtyczka europejska

bez przekaźnika

bez akcesoriów

bez blokady

komunikacja CANopen pauza N/C

zewnętrzna częstotliwość = fmax

CE



Zamówienie nr I/PU/10210/19
BZP/135//2019/ BO

Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego:

adres e-mail:

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na realizację zadania pn:

„Dostawa i montaż dodatkowych pomp dozujących podchloryn sodu bezpośrednio do instalacji w krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej i ul. Stryjewskiego w Gdańsku- program budowy basenów”.

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wynagrodzenie netto zł	Stawka podatku VAT	Wynagrodzenie brutto zł
1	Wykonanie całości przedmiotu zamówienia %
Łączne wynagrodzenie brutto zł:				
Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł.....				
.....				

2. Na wykonany przedmiot zamówienia: udzielamy gwarancji jakości na okres m-cy (nie krótszy niż **24 m-ce**) od daty odbioru końcowego i bezpłatny serwis urządzeń w okresie m-cy (nie krócej niż 12 m-cy).
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr I/PU/10210/19
BZP/135//2019/ BO

2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciężące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy			
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,



Zamówienie nr I/PU/10210/19
BZP/135//2019/ BO

- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepis RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.