

DRK⁶⁵⁰/RR/2019

Gdańsk, dnia 16.05.2019

STRONA INTERNETOWA DRMG

Dotyczy: odpowiedź do pytania w postępowaniu I/PU/113/19

W przedmiarze wskazano, iż umocnienie brzegu należy wykonać przy użyciu kostki rzędowej wys. 18 cm. Natomiast na przekroju konstrukcyjnym znajdują się tzw. „kocie łby” gr. 25-30 cm. Prosimy o informację, jaka kostkę kamienną należy zakupić.

Do wyceny należy przyjąć kostkę „kocie łby” gr. 25-30 cm.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
ds. Zadań Kulturalnych

Jarosław Kińczyk

Do wiadomości:

- DRMG a/a