



L.dz. TU-2537/2018/ES

2387  
2018-08-03  
8116/2018/DG  
Gdańsk, dnia 31.07.2018r.

**DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA**  
**ul. Żagłowa 11**  
**80-560 GDAŃSK**

**Dot.: pisma DBL/II/2018/ADP**

Gdańskie Wody Spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo w sprawie wytycznych dotyczących budowy kładki nad Potokiem Oliwskim pomiędzy parkingiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94 informuje, że kwestie konstrukcji kładki nie należą do naszych kompetencji. Jako administrator miejskiego systemu odwadniającego wymagamy zachowania maksymalnego wzniesienia konstrukcji mostku nad maksymalnym poziomem zwierciadła wody ( np. lekka budowa łukowa) tak aby w żaden sposób nie ograniczać światła przepływu i nie zawężać koryta. Jakikolwiek obce uzbrojenie przekraczające koryto potoku należy prowadzić pod dnem lub w konstrukcji mostku. Skarpy potoku w rejonie budowli należy odtworzyć stosując umocnienia materiałami naturalnymi przyjaznymi środowisku. Projekt kładki podlega uzgodnieniu Gdańskich Wód.

**PREZES ZARZĄDU**

*Ryszard Gajewski*