

Jednostka projektowa:



Automix Energetyka Sp. z o.o.

ul. Narwicka 21C

80-557 Gdańsk

NIP: 957-108-31-71

e-mail: biuro@automixenergetyka.pl

Numer umowy: 42/2019-I/PU/014/19

Egz. nr: .....

## TOM II

# PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:	<b>ELEKTROELEKTRYCZNA</b>
Kategoria obiektu budowlanego:	<b>XXVI - sieci elektroenergetyczne</b>
Zadanie:	„Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze” w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku”
Lokalizacja obiektu budowlanego:	243/4; 244; 366/6; 366/13 – obr. ew. 0067 , gmina m. Gdańsk
Inwestor:	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b> <b>Ul. Żaglowa 11; 80-560 Gdańsk</b>

Projektował:	mgr inż. Włodzimierz Kostro  nr. upr. 4045/GD/89 specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Opracował:	mgr inż. Tomasz Piękoś	
	mgr inż. Jędrzej Pieniak	

Gdańsk, sierpień 2019

<b>1. Spis treści</b>	
<b>1. Spis treści</b>	<b>2</b>
1.1. Kserokopia uprawnień budowlanych	4
1.2. Zaświadczenie o przynależności od Izby Inżynierów Budownictwa	5
<b>2. Opis techniczny</b>	<b>6</b>
2.1. Inwestor	6
2.2. Przedmiot opracowania	6
2.3. Podstawa opracowania	6
2.4. Zakres opracowania	6
2.5. Charakterystyka terenu	7
2.6. Stan istniejących sieci	7
2.7. Opis projektowanych rozwiązań technicznych	7
2.7.1. Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa 0,4 kV	7
2.7.2. Słup, wysięgnik, oprawy	8
2.7.3. Fundamenty pod słupy oświetleniowe	9
2.7.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	9
2.7.5. Wpływ inwestycji na środowisko	9
2.8. Obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego	10
2.9. Uwagi końcowe	11
<b>3. Obliczenia techniczne</b>	<b>12</b>
3.1. Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą	12
3.2. Dobór przekroju przewodu ze względu na spadek napięcia	12
3.3. Dobór zabezpieczeń przewodu przed skutkami przeciężenia	13
3.4. Dobór zabezpieczeń przewodu przed skutkami zwarcia	14
3.5. Dobór przewodu ze względu na skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania	14
<b>4. Zestawienia</b>	<b>16</b>
4.1. Zestawienie montażowe	16
<b>5. Rysunki techniczne</b>	<b>17</b>
<b>6. Odpisy dokumentów i uzgodnień</b>	<b>24</b>
6.1. Uzgodnienia z właścicielami terenu	24
6.2. Uzgodnienia	24
<b>7. Informacja BIOZ</b>	<b>39</b>
7.1. Podstawa opracowania	40
7.2. Opis	40
7.3. Uwagi końcowe	41
<b>8. Załączniki</b>	<b>42</b>

## OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oświadczam, że poniższy projekt wykonawczy pn.

**„Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górcie” w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku”**

opracowany na rzecz Inwestora:

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

**ul. Żaglowa 11**

**80-560 Gdańsk**

branża elektroenergetyczna, projektowanego na działce nr **243/4; 244; 366/6; 366/13** obręb ew. 0067, ul. F. Focha, Gdańsk, gm. m. Gdańsk, pow. m. Gdańsk, woj. pomorskie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany został zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlanego sieci elektroenergetycznej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

o przeniesieniu praw własności do projektu

Niniejszym przenoszę na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska autorskie prawa majątkowe do sporządzonego Projektu Budowlanego pn. **„Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górcie” w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku”** który jest przedmiotem umowy i zamówienia oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83, z późniejszymi zmianami), które zostały określone w umowie.

**Projektant**

---

**mgr inż. Włodzimierz Kostro**

nr. upr. 4045/GD/89

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

## 1.1. Kserokopia uprawnień budowlanych

URZĄD WOJEWÓDZKI  
80-958 GDAŃSK  
Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg (ciężko)  
Urząd: Architektura i Nadzór  
Budowlanego

Gdańsk, dnia 1989-05-04, 19 r.

Nr 4045/Gd/89

Obywatel(ka) Włodzimierz Kostro jest upoważniony(a) do:

(imię i nazwisko)

- 1/ sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytworzenia konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

### DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 i 5 ust. 1 pkt. 4 III d  
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się że:

Obywatel(ka) Włodzimierz Kostro  
(nazwisko i imię)  
magister inżynier elektryk  
(tytuł, naukowy - zawodowy)  
urodzony(a) dnia 24 maja 19 r. w Sopocie  
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji  
projektanta, kierownika budowy i robót  
(rodzaj funkcji)  
w specjalności instalacyjno - inżynierskiej  
(rodzaj specjalności technicznej - budowlanej)  
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  
(specjalizacja zawodowa)

Od decyzji powyższej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa w Warszawie, ul. Wspólna nr 2, za pośrednictwem tego Wydziału w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, -

Główny Architekt

Województwo

mgr inż. arch. Konrad Piarowski

(podpis i pieczęć)

UW Nr sam. 1350 Naki. 3000



## 1.2. Zaświadczenie o przynależności od Izby Inżynierów Budownictwa



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-94B-G1T-H17 \*

Pan Włodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantów 3d/29, 80-464 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

## 2. Opis techniczny

### 2.1. Inwestor

Inwestorem i Zleceniodawcą niniejszego projektu jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk.

### 2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oświetlenia siłowni i placu zabaw mieszczącego się przy ulicy F. Focha w Gdańsku. Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gdańska 2018.

### 2.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem;
- zalecenia i wytycznych Inwestora;
- warunków technicznych GZDiZ UE/038/2018/MS
- oględzin i inwentaryzacji w terenie;
- aktualnej mapy do celów projektowych;
- obowiązujących norm, przepisów i rozporządzeń;
- uzgodnień z właścicielami lub władającymi działkami;
- uzgodnień z gestorami sieci.

### 2.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- budowę słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym.....2kpl.
- montaż opraw oświetleniowych LED 72W.....3kpl.
- budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> + FeZn 25x4mm  
.....82m

## **2.5. Charakterystyka terenu**

Zamierzenie budowlane umiejscowione jest w obszarze zabudowy miejskiej. Teren służy celom rekreacyjnym. Występuje zadrzewienie punktowe, teren w niewielkim stopniu zróżnicowany wysokościowo. W obrębie zamierzenia budowlanego istnieje droga publiczna.

Ponadto, teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest obszarem górniczym, narażonym na powódzie, ani zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

## **2.6. Stan istniejących sieci**

W obszarze projektowanej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej znajduje się oświetlenie uliczne, oświetlenie ciągu pieszych, zlokalizowane przy ul. F. Focha w Gdańsku. Istniejące słupy, wysięgniki i oprawy, typu ulicznego i parkowego. Oprawy wykonane w technologii LED, słupy oraz wysięgniki malowane na kolor RAL 7016, struktura mat.

Na obszarze objętym projektem znajdują się sieci:

- elektroenergetyczne oświetleniowe;

## **2.7. Opis projektowanych rozwiązań technicznych**

### **2.7.1. Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa 0,4 kV**

Projektowaną sieć kablową oświetleniową wykonać kablem YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>. Zasilanie zrealizować ze słupa 10/1 który zasilany jest z SOU-410. Projektowaną sieć ułożyć zgodnie z trasą wskazaną na rys. E-1 po wcześniejszym wytyczeniu przez służby geodezyjne.

Kabel należy ułożyć zgodnie z normą N-SEP-E-004 na głębokości 70cm, bezpośrednio na dnie wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Pod drogą kable układać w rurze ochronnej z wykorzystaniem przecisku lub przewiertu technicznego na głębokości minimum 1,0m. W okolicy siłowni i placu zabaw kable układać w rurze ochronnej. Pozostawić zapas kabla 2m przy każdym słupie oświetleniowym. Kabel należy układać w wykopie linią falistą z zapasem (1%-3% długości wykopu). Ułożony kabel należy zasypać warstwą ubitego piasku o

grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości nie mniejszej niż 15cm. Trasę kabla oznaczyć folią niebieską (grubość minimum 0,3 mm, szerokość foli minimum 20cm) układaną w wykopie nad kablem w odległości 25-35cm. Pozostały wykop zasypać ziemią rodzimą, ubijając ją warstwami. Utrzymać wskaźnik zagęszczenia gruntu na trasie i przy słupach wynoszący co najmniej 0,97 zgodnie z obowiązującą normą PN-S-02205. Prace ziemne prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. Kable zasypywać warstwą piasku lub gruntem rodzimym. Po zakończeniu robót teren, na którym prowadzona była inwestycja doprowadzić do stanu pierwotnego.

Projektowane kable oznaczyć w trwałe oznaczniki, co 10 m na prostych odcinkach, w miejscach wejścia do słupa oświetleniowego, przepustu kablowego oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kabla. Opaski kablowe znaczyć wg. warunków technicznych GZDiZ.

Wzdłuż kabla układać bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 mm, do której uziemić słupy oświetleniowe na całej długości trasy. Wartość rezystancji uziemienia każdego słupa powinna wynosić poniżej 10  $\Omega$ .

Oprawy oświetleniowe zasilать przewodem YDY 3x2,5mm<sup>2</sup> wewnątrz słupa od złącza IZK do oprawy. Oprawy zasilать tak, by zapewnić równomierność obciążania każdej z faz.

Prace ziemne prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. Wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu, miejsca skrzyżowań zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub wg. uzgodnień branżowych. W przypadku nieprzewidzianej kolizji dostosować trasę kabla do istniejącego uzbrojenia terenu z zachowaniem normatywnych odległości.

### **2.7.2. Słup, wysięgnik, oprawy**

Zaprojektowano słupy malowane proszkowo na kolor RAL7016. Projektuje się słupy stalowe, okrągłe, ocynkowane (średnia grubość ocynku 80 $\mu$ m), o grubości ścianki minimum 4mm, spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową, spawane spawem wzdłużnym niewidocznym. Sylwetka, wymiary słupa, wysięgnika i oprawy przedstawiono na rys. E-3.

Minimalne wymiary wnęki słupowej – 100mm x 300mm.

Podstawy słupów pomalować do wysokości 30cm farbą antykorozyjną polimerową.

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe z ledowym źródłem światła typu parkowego. Oprawy o mocy 72W, temperatura barwowa 4000K, skuteczność świetlna  $\geq 105$  lm/W, współczynnik oddawania barw  $\geq 70$ , IP66, II klasa ochronności, korpus wykonany z aluminium malowany w kolorze RAL7016. Zaprojektowana oprawa ma charakter sugerowanej do zastosowania. Możliwe jest zastosowanie oprawy zamiennej, o parametrach identycznych lub nie gorszych pod względem technicznym oraz stylistycznym po wykonaniu obliczeń fotometrycznych oraz po akceptacji zastosowań alternatywnych przez Inwestora lub GZDiZ.

Oprawy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach 23:00 – 05:00 przy pomocy zasilacza elektronicznego lub innego równoważnego systemu.

### **2.7.3. Fundamenty pod słupy oświetleniowe**

Zaprojektowano fundamenty F-100. Wykopy pod fundamenty należy wykonać ręcznie. Przed posadowieniem fundamenty zabezpieczyć abizolem. Śruby montażowe zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi z tworzywa sztucznego lub kapturkami plastikowymi dostarczonymi przez producenta fundamentów oraz wazelina techniczną. Zagęścić grunt w miejscu posadowienia fundamentu, współczynnik zagęszczenia wg. normy PN-S-02205. Fundamenty wypoziomować w sposób umożliwiający pionowy montaż słupów bez stosowania podkładek lub innych elementów pośrednich.

### **2.7.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym**

Do podstawowej ochrony od porażeń, jaką jest izolacja i budowa zastosowanych materiałów oraz urządzeń, należy zastosować środek ochrony przy uszkodzeniu tj. samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S, rozdział sieci w słupie oświetleniowym. Dla zasilania oprawy zainstalować bezpiecznik D01-2A w słupie. Słupy należy uziemić. Warunki skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania należy sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów. Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz N-SEP-E-001.

### **2.7.5. Wpływ inwestycji na środowisko**

Projektowane zamierzenie budowlane nie wpływa negatywnie na środowisko oraz nie ma wpływu na ochronę zdrowia i otoczenia. Brak wpływu inwestycji na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt budowlany nie generuje hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego oraz pola elektromagnetycznego. Brak kolizji z istniejącą zielenią i zadrzewieniem. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, w przypadku jej realizacji uzgodnić z inwestorem jej zasadność i konieczność. W przypadku napotkania drzewostanu, zabezpieczyć pnie przed przypadkowym

uszkodzeniem, w zasięgu rzutu poziomego korony drzew zastosować przecisk z zastosowaniem rury osłonowej.

Roboty przeprowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami z zakresu ochrony środowiska. Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

## 2.8. Obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego

Teren objęty inwestycją budowy oświetlenia zewnętrznego zlokalizowany jest na działkach wyszczególnionych poniżej dla których pozyskano prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane związane z realizacją projektowanego zamierzenia budowlanego.

L.p.	Nr działki	Obręb	Właściciel
1	243/4 244 366/6 366/13	0067	<u>Właściciel:</u> <b>Gmina Miasta Gdańska</b> Ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

Obszar oddziaływania obiektu określono do w/w działek, przeprowadzono analizę oddziaływania projektowanej inwestycji w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu. Stwierdzono, że projektowane oświetlenie zewnętrzne placu zabaw siłowni nie narusza wymagań określonych w poniższych ustawach:

- z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zmianami;
- z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348)
- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)
- dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz. U. 2003 r 47, poz. 401)

## 2.9. Uwagi końcowe

- Całość robót wykonywać zgodnie z projektem, wiedzą techniczną, najnowszymi obowiązującymi przepisami, normami, rozporządzeniami oraz z zachowaniem zasad BHP;
- Przed przystąpieniem do robót zgłosić z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucjom i gestorom sieci rozpoczęcie robót budowlanych;
- Wykonać wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną projektowanego sieci kablowej oraz innego uzbrojenia wymagającego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;
- Przy wykonywaniu prac objętych projektem zapewnić nadzór osoby uprawnionej;
- W trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Inwestorem i Projektantem ewentualnych odstępstw od projektu oraz zmian powstałych podczas wykonywania prac;
- w przypadku braków, doposażyć szafę sterowniczą oświetleniową SOU-410 wg. warunków i standardów GZDiZ;
- Po zakończeniu prac budowlanych dostarczyć Inwestorowi projekt powykonawczy, oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonywaniu robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz odpowiednie protokoły;
- Po zakończonych robotach teren doprowadzić pod względem technicznym i estetycznym do stanu przed robotami;
- **Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr UE/033/2018/MS z dnia 24.04.2018r.**

### 3. Obliczenia techniczne

W toku realizacji projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono obliczenia w celu poprawnego doboru typu przewodu oraz doboru zabezpieczenia instalacji elektrycznej.

#### 3.1. Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą

Prawidłowo dobrany przekrój przewodu powinien spełniać warunek:

$$I_z > I_b$$

gdzie:

$I_z$  – długotrwała obciążalność prądowa dla danego typu i przekroju [A]

$I_b$  – prąd obliczeniowy szczytowy [A]

Dla obwodu trójfazowego:

$$I_b = \frac{P_p}{\sqrt{3} \times U_n \times \cos\varphi}$$

gdzie:

$P_p$  – moc szczytowa, przyłączeniowa [W]

$U_n$  – napięcia międzyprzewodowe sieci [V]

$\cos\varphi$  - współczynnik mocy, przyjęto 0,93 [-]

#### 3.2. Dobór przekroju przewodu ze względu na spadek napięcia

W normalnych warunkach wartość skuteczna napięcia zasilającego powinna mieścić się w przedziale  $U_n \pm 3,5\%$ .

Przyjęto do obliczeń, że:

$$\Delta U_{dop} = 3,5\%$$

gdzie:

$\Delta U_{dop}$  - dopuszczalny spadek napięcia [%]

Dla obwodu trójfazowego:



$$\Delta U = \frac{\sqrt{3} \times 100}{U_n} \times I_s \times (R \times \cos \varphi + X \times \sin \varphi)$$

gdzie:

- $\Delta U$  - procentowy spadek napięcia na danym odcinku [%]  
 $I_s$  - Spodziewany maksymalny prąd obliczeniowy dla danego odcinka [A]  
 $R$  - Rezystancja dla danego odcinka [ $\Omega$ ]  
 $X$  - Impedancja dla danego odcinka [ $\Omega$ ]  
 $\sin \varphi$  - współczynnik mocy, przyjęto 0,31 [-]

$$R = \frac{l}{\gamma \times S} \qquad X = X' \times l$$

gdzie:

- $l$  - długość linii [m]  
 $\gamma$  - konduktywność przewodu [ $\text{m}/\Omega\text{mm}^2$ ]  
 $S$  - przekrój przewodu [ $\text{mm}^2$ ]  
 $X'$  - reaktancja jednostkowa [ $\Omega/\text{m}$ ]

Wyniki sporządzono w formie tabelarycznej uwzględniając odcinki przewodów zasilających.

Podczas toku obliczeniowa przyjęto:

- $P_{obc}$  - moc dołączona do danego odcinka [kW]  
 $\Sigma P_{obc}$  - obliczeniowa moc szczytowa danego odcinka [kW]  
 $I_b$  - spodziewany maksymalny prąd obliczeniowy danego odcinka [A]

### 3.3. Dobór zabezpieczeń przewodu przed skutkami przeciążenia

Dobre zabezpieczenie przeciążeniowe przewodu powinno spełniać warunki:

$$I_z \geq I_n \geq I_b$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z$$

gdzie:

- $I_n$  - prąd znamionowy dobranego zabezpieczenia  
 $I_2$  - prąd zadziałania dobranego zabezpieczenia

Prąd  $I_2$  należy określić jako krotność prądu znamionowego  $I_n$  zabezpieczenia według zależności:

$$I_2 = k_2 \times I_n$$

gdzie:

$k_2$  - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia[-]

### 3.4. Dobór zabezpieczeń przewodu przed skutkami zwarcia

Prawidłowo dobrane zabezpieczenie przewodu powinno spełniać warunek:

$$I_a \leq I_{k''min}$$

gdzie:

$I_a$  - największa wartość prądu wyłączenia dla zabezpieczenia

$I_{k''min}$  - Spodziewany początkowy minimalny prąd zwarcia

Obliczenia elementów pętli zwarcia zawarto w tabeli poniżej. Obliczono Impedancje pętli zwarcia oraz minimalny prąd zwarcia.

$$Z_z = \sqrt{(1,25 \times R)^2 + X^2}$$

$$I_{k''min} = \frac{0,95 \times U_o}{Z_z}$$

gdzie:

$Z_z$  – impedancja pętli zwarcia [ $\Omega$ ]

$U_o$  - napięcie fazowe - 230 [V]

### 3.5. Dobór przewodu ze względu na skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania

Przekrój przewodu dobrano tak, by w przypadku zwarcia między przewodem fazowym, a częścią przewodzącą instalacji, impedancja obwodu zapewniała samoczynne wyłączenie zasilania przez dobrane urządzenie zabezpieczające. Założenie jest spełnione przy spełnieniu:

$$Z_z \times I_a \leq U_o$$

**Na podstawie wyliczeń przedstawionych powyżej, uznaje się, że dobrane w niniejszym opracowaniu zabezpieczenie oraz przewody spełniają kryteria poprawnego dobrania. Wyniki w postaci tabelarycznej w załączniku.**

Odcinek		Typ przewodu	Zabezpieczenie			I	Pobc [kW]	I <sub>pobc</sub> [kW]	I <sub>b</sub> [A]	R [Ω]	X [Ω]	ΔU [%]	Prąd zad. zab.		Odc. długotrw. przewodu	Spr. doboru przek. przewodu		Bemery pełni zwarcia						najw. przed wyl. zab. I <sub>0</sub> [A]	najm. sp. przed zwarcowy I <sub>0</sub> [A]	dobór zab. przed skutkami zwarcia I <sub>0</sub> s <sub>ik</sub> mm	spr. Samoczynne wyłączenie zasilania Z <sub>1</sub> s <sub>1</sub> s <sub>230</sub>
			typ	I <sub>n</sub> [A]	k2								I <sub>2</sub> =I <sub>2n</sub> [A]	obc. długotrwała I <sub>b</sub> =I <sub>nk</sub> z		przebieg. nadawca I <sub>2</sub> <I <sub>5</sub> Hz	R <sub>0</sub> [Ω]	X <sub>0</sub> [Ω]	R <sub>0</sub> l <sub>0</sub> [Ω]	X <sub>0</sub> l <sub>0</sub> [Ω]	Z <sub>z</sub> = $\sqrt{(1,25 \times R_{0}l_{0})^2 + X_{0}l_{0}^2}$ [Ω]						
1-7/14	SOU	YAKXS 4x 35 mm2	WT-00	gG	35	1,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0173	0,0016	0,0291	0,0278	0,0154	179	5878,7	war. spełniony	war. spełniony		
SOU	1/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	79	0,041	1,021	1,58	0,0958	0,0063	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,1915	0,0126	0,2206	0,0404	0,2774	116	787,6	war. spełniony	war. spełniony		
1/1	2/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	25	0,041	0,980	1,52	0,0303	0,0020	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0606	0,0040	0,2812	0,0444	0,3535	116	618,1	war. spełniony	war. spełniony		
2/1	3/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	24	0,041	0,939	1,46	0,0291	0,0019	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0582	0,0038	0,3394	0,0483	0,4266	116	512,2	war. spełniony	war. spełniony		
3/1	4/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	30	0,041	0,898	1,39	0,0364	0,0024	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0727	0,0048	0,4121	0,0531	0,5180	116	421,8	war. spełniony	war. spełniony		
4/1	5/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	30	0,041	0,857	1,33	0,0364	0,0024	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0727	0,0048	0,4849	0,0579	0,6094	116	358,5	war. spełniony	war. spełniony		
5/1	6/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	27	0,041	0,816	1,27	0,0327	0,0022	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0655	0,0043	0,5503	0,0622	0,6918	116	315,9	war. spełniony	war. spełniony		
6/1	7/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	29	0,041	0,775	1,20	0,0352	0,0023	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0703	0,0046	0,6206	0,0668	0,7803	116	280,0	war. spełniony	war. spełniony		
7/1	8/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	36	0,123	0,734	1,14	0,0436	0,0029	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0873	0,0058	0,7079	0,0726	0,8902	116	245,5	war. spełniony	war. spełniony		
8/1	9/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	34	0,149	0,611	0,95	0,0412	0,0027	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0824	0,0054	0,7903	0,0780	0,9940	116	219,8	war. spełniony	war. spełniony		
9/1	10/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	35	0,041	0,462	0,72	0,0424	0,0028	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,0848	0,0056	0,8752	0,0836	1,1010	116	198,5	war. spełniony	war. spełniony		
10/1	13/1	YAKY 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	72	0,205	0,205	0,32	0,0873	0,0058	25,6	99	war. spełniony	war. spełniony	0,1745	0,0115	1,0497	0,0952	1,3212	116	165,4	war. spełniony	war. spełniony		
10/1	proj. 10.1/1	YAKXS 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	56	0,144	0,216	0,34	0,0679	0,0045	25,6	111	war. spełniony	war. spełniony	0,1358	0,0090	1,1855	0,1041	1,4927	116	146,4	war. spełniony	war. spełniony		
proj. 10.1/1	proj. 10.2/1	YAKXS 4x 25 mm2	D02	gG	16	1,6	26	0,072	0,072	0,11	0,0315	0,0021	25,6	111	war. spełniony	war. spełniony	0,0630	0,0042	1,2485	0,1083	1,5724	117	139,0	war. spełniony	war. spełniony		

SUMA	0,24
ΔU	< ΔU <sub>dop</sub>
0,24%	< 3,5%
warunek spełniony	

## 4. Zestawienia

### 4.1. Zestawienie montażowe

Zestawienie montażowe przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Odcinek		Długość wykopu	Przecisk/Przewiert	Kabel typu			Płaskownik FeZn 25x4	Oznaczniki kablowe	Układanie kabli			Przepusty i rury osłonowe			Folia kablowa		El. Stup/oprawy								Wyposażenie złącz/ szaf kablowych						
	od...	do...			YAKXS 4x35mm2	YAKXS 4x25mm2	YKYzo 3x2.5mm2			W ziemi	W ziemi w rurze	Podł. do słupa/złącza	RHDPE 110/5.5	RHDPEp 110/6.3	rura dwudzielna Ø110	rura dwudzielna Ø160	czerwona	niebieska	fundament F-100	Tabliczka słupowa IZK	Tabliczka podziałowa	oprawa LED 72W	słup stalowy ocynkowany H=6m RAL7016	wyciągnik dwuramienny typu korona RAL7016	przewód YDY 3x2.5	bezpiecznik D01 2A	D02 gG 10A					
1	10/1	proj. 10.1/1	44	6		56		51	7	41	9	4	3	6				51	1		1	2	1	1	7	1						
2	proj. 10.1/1	proj. 10.2/1	22			26		23	4		22	4	22					22	1	1		1	1		7	1						
RAZEM			66	6	-	82	-	74	11	41	31	8	25	6	-	-	-	73	2	1	1	3	2		14	2	-	-	-	-		
jm			m	m	m	m	m	m	szt	m	m	m	m	m	m	m	m	m	szt	szt	szt	szt	szt		szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt

Oprócz urządzeń z powyższej tabeli, należy mieć na uwadze dodatkowe materiały robocze według zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepty, przewody, listwy zaciskowe, kapturki termokurczliwe i tym podobne materiały. Zestawienie nie uwzględnia ewentualnego doposażenia szafy sterowniczej.

## 5. Rysunki techniczne

- Plan zagospodarowania terenu .....rys. nr E-1
- Schemat zasilania .....rys. nr E-2
- Słup przekrój poprzeczny .....rys. nr E-3
- Schemat sterowania .....rys. nr E-4
- Widok szafki .....rys. nr E-5
- Przekroje poprzeczne usytuowania kabli .....rys. nr E-6

## SKALA 1:500

Obiekt: Gdańsk ul. marsz. Ferdynanda Focha

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: Z26101 i

identyfikator i nazwa obrotu ewidencyjnego

Nr. KERG: WG-III.6640.1.963.2018

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 dla  
linii i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wykonał prace polowe i kameralne  
oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot:

Nie wykluca się istnienia w terenie innych nie zgłoszonych do Inwentaryzacji urządzeń podziemnych.

Nie ustalano przebiegu prawnego granic.

**Uznanie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji**  
Gdańsk, dnia 22.05.2018

- nie występują

Obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych \_\_\_\_\_

§ 80 ust. 3 - Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U. Nr 236, poz. 15721;

**GEO - POMIAR**  
Łukasz Kotowski  
ul. Wyszławska 90B/3, 80-253 Gdańsk  
NIP 578-296-45-29, Regon 281446175  
tel 512-912-126


**GEO DETA**  
inż. Łukasz Kotowski

# GEODZIĄT PRAWNICY

inż. Tomasz Nicewicz  
nr upr. 22514

Podpisane: Sz. Sz. (nazwisko, imię, nazwisko) został opracowany w wyniku prac geodetycznych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operali techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodetycznego i kartograficznego	Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Geodezji Referat Zasobu Geodetycznego	P. 2261 2018. 120305 2018-06-15	Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu ogólnego technicznego	Organ prowadzący państwowy zasób geodetyczny i kartograficzny
Data wpisania operali technicznego do ewidencji materiałów zasobu				
Imię, nazwisko i podpis osoby przygotowującej organ		INSPIENIOR		

Agata Lechowska



## LEGENDA:



projektowany słup z wysięgnikiem dwuramiennym z oprawą oświetleniową



projektowany strop z oprawą oświetleniową (montaż bezpośrednio na stropie)



projektowany kabel oświetleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>+ FeZn 25x4mm



projektowane uzmiennienie



projektowane zabezpieczenie przewodu/sieci uzbiorzenia terenu

oznaczenie działki, na której projektowane jest uzbrojenie terenu

**Zadanie:** Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze w ramach "Budżetu

# Obywatelskiego 2018 w Gdańsku'

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**  
ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

**AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z o.o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 210**

**AUTOMIX**  
ENERGETYKA



Adres:	dz. nr 243/4, 244, 366/6, 366/13 – obr. ew. 0067, gm. Gdańsk			data: 02.2019
Tytuł:	Projekt zagospodarowania terenu			skala: -
Projektował:	mgr inż. Włodzimierz Kostro	upr. nr 6045/GD/89 spec. instalacje sieci i inst. elektryczn.	podpis:	nr projektu: E-1
Opracował:	mgr inż. Tomasz Piękoś		podpis:	nr edycji: 1
Opracował:	mgr inż. Jędrzej Pieniak		podpis:	nr stron: 19

LEGENDA:



projektowany słup z oprawą oświetleniową (montaż na wysięgniku dwuramiennym)



projektowany słup z oprawą oświetleniową (montaż bezpośredni na słupie)



Istniejący słup oświetleniowy



projektowany kabel oświetleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x25mm² + FeZn 25x4mm



projektowane uzmielenie  $R_u < 10\Omega$

12(34)m


odległość między słupami (długość kabla)

1.2.3/4

numer słupa / numer obwodu



istniejący podział sieci



Uwagi:

- w słupie 10/1 wymiana tabliczki na podziałową
- zasilanie oprawy na przemian z poszczególnych faz kabla
- bednarkę uziemiającą podłączyć do zacisku PEN w słupie

Ochrona przeciwporażeniowa - szybkie wyłączenie zasilania

- układ TN-C w linii kablowej
- oprawy - II klasa ochronności

Inwestor:  
**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**  
ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

Jednostka Projektowa:  
AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z o.o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 21C



**AUTOMIX**  
ENERGETYKA



Stadium: Projekt wykonawczy	Zadanie:	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku"			data:	02.2019
	Adres:	dz. nr 243/4, 244, 366/6, 366/13 – obr. ew. 0067, gm. m. Gdańsk			skala:	–
	Tytuł:	Schemat zasilania			nr rysunku:	E-2
	Projektował:	mgr inż. Włodzimierz Kostro	upr. nr 4045/GD/89 spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen.	Podpis:	nr arkusza:	1
	Opracował:	mgr inż. Tomasz Piękoś		Podpis:	nr strony:	19
	Opracował:	mgr inż. Jędrzej Pieniak		Podpis:		

# Legenda:


- fundament sytuować w trawniku, pomiędzy siłownią a placem zabaw wg. rys. E-1
- fundament pomalować abizolem
- wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika  $h=5\text{ cm}$  ( $\pm 1\text{ cm}$ )
- wnękę słupa skierować w kierunku odwrotnym do placu zabaw i siłowni,
- wymiary wnęki minimum  $100 \times 300\text{ cm}$ , wewnątrz wnęki złączyć IZK
- numerację słupa malować na wysokości  $1,8\text{ m}$
- słup malować proszkowo na kolor RAL 7016, wykończenie mat struktura
- pomalować podstawy słupów na wysokości  $30\text{ cm}$  farbą antykorozyjną polimerową
- odbłyśnik ustawić zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych




</



SOU-410 ul. marsz. F. Focha  
Schemat szafki oświetleniowej GZDiZ Gdańsk



- zastosować kompletnie wyposażenie szklę wg. elementów wyszczególnionych w niniejszym ystniku oraz wg. warunków technicznych GZDZ
- w przypadku rozporozno braków w iłniejącej szkle dopozyszczyć wg. warunków GZDZ
- w wypadku zwięszszenia mocy w danym obwodzie, wmiennie zabezpieczenie zgodnie z pojęciem
- dokonać pomiarów obciążenia całego układu, zachować 50% zapas przekładników prądu wtych

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żeglowska 11 80-560 Gdańsk		Inwestycja: Budowa Jednostka: AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 21C	
Zadanie: Oświetlenie słupowni i placu zabaw przy Wroniej Górze w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku"			
Adres: dz. nr 243/4, 244, 366/6, 366/13 – obr. ew. 0067, gm. m. Gdańsk		data: 02.2019	
Tytuł: Schemat sterowania		forma: 3D	
Projektował: mgr inż. Włodzimierz Kostro		nr projektu: E-4	
Opracował: mgr inż. Tomasz Piękoś		nr sk. 0230	
Opracował: mgr inż. Jędrzej Pieniak		nr sk. 0230	
21		nr sk. 0230	





## 6. Odpisy dokumentów i uzgodnień

### 6.1. Uzgodnienia z właścicielami terenu

Niniejszy projekt uzgodniono z prawnymi właścicielami terenu zgodnie z aktualnym wypisem i wrysem z rejestru gruntów.

Tabela 1: Zestawienie właścicieli nieruchomości

L.p.	Nr działki	Obręb	Właściciel	Strona
1	243/4 244 366/6 366/13	0067	Właściciel: <b>Gmina Miasta Gdańska</b> Ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	25-27 28-30

### 6.2. Uzgodnienia

Niniejszy projekt został uzgodniony z gestorami istniejącej infrastruktury, tj.:

- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z dnia 06.08.2018r.....str. 28-30
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z dnia 01.07.2019r.....str. 31-33
- Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 05.08.2019r.....str. 34-38

**PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA**  
**ul. Nowe Ogrody 8/12**  
**80-803 Gdańsk**

Województwo: **pomorskie**  
 Powiat: **m.Gdańsk**  
 Jednostka ewidencyjna: **M.Gdańsk**  
 Obręb ewidencyjny: **226101\_1.0067, 067**

.....  
 (nazwa organu wydającego dokument)

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: **22.06.2018 09:57:03**

Nr jednostki rejestrowej: **G70**

### Osoby: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	GMINA MIASTA GDAŃSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

### Działki ewidencyjne: 1

Arkusz	Nr działki	Adres lub położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
3	243/4	-	0.5958	Ls	0.5958	GD1G/00048122/2
Identyfikator: 226101_1.0067.243/4    Działka objęta formą ochrony przyrody: brak danych    Rejestr zabytków: nie dotyczy    Wartość: brak danych    Rejon statystyczny: brak danych						
		Razem powierzchnia działek:	0.5958    ha			
		Słownie:	pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych			

**UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.**

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: **0.6000 ha (sześć tysięcy metrów kwadratowych)**

Oznaczenia klas i użytków
Ls - Lasy

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).  
 Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.  
 Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

**PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA**

Helena Szpadzik  
 dnia: 22.06.2018  
 dokument został podpisany elektronicznie

.....  
 (sporządził: data i podpis)

**z up. Joanna Krawczyk**  
**KIEROWNIK**  
**REFERATU EWIDENCJI GRUNTÓW**  
 dnia: 22.06.2018  
 dokument został podpisany elektronicznie  
 .....  
 (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)  
 data i podpis

**PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA**  
**ul. Nowe Ogrody 8/12**  
**80-803 Gdańsk**

Województwo: **pomorskie**  
 Powiat: **m.Gdańsk**  
 Jednostka ewidencyjna: **M.Gdańsk**  
 Obręb ewidencyjny: **226101\_1.0067, 067**

.....  
 (nazwa organu wydającego dokument)

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: **22.06.2018 09:57:03**

Nr jednostki rejestrowej: **G323**

### Osoby: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	GINA MIASTA GDAŃSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

### Działki ewidencyjne: 1

Arkusz	Nr działki	Adres lub położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
3	244	-	0.1350	dr	0.1350	GD1G/00048122/2
Identyfikator: 226101_1.0067.244    Działka objęta formą ochrony przyrody: brak danych    Rejestr zabytków: nie dotyczy    Wartość: brak danych    Rejon statystyczny: brak danych						
Razem powierzchnia działek:			0.1350    ha			
Słownie:			tysiąc trzysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych			

### Oznaczenia klas i użytków

dr - Drogi

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).  
 Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.  
 Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

**PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA**

Helena Szpadzik  
 dnia: 22.06.2018  
 dokument został podpisany elektronicznie

.....  
 (sporządził: data i podpis)

z up. Joanna Krawczyk  
**KIEROWNIK**  
**REFERATU EWIDENCJI GRUNTÓW**  
 dnia: 22.06.2018  
 dokument został podpisany elektronicznie  
 .....  
 (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)  
 data i podpis



**PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA**  
**ul. Nowe Ogrody 8/12**  
**80-803 Gdańsk**

Województwo: **pomorskie**  
 Powiat: **m.Gdańsk**  
 Jednostka ewidencyjna: **M.Gdańsk**  
 Obręb ewidencyjny: **226101\_1.0067, 067**

.....  
 (nazwa organu wydającego dokument)

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: **22.06.2018 09:57:03**

Nr jednostki rejestrowej: **G375**

### Osoby: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	GINA MIASTA GDAŃSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

### Działki ewidencyjne: 2

Arkusz	Nr działki	Adres lub położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
5	366/6	-	0.2498	dr	0.2498	GD1G/00052255/4
Identyfikator: 226101_1.0067.366/6    Działka objęta formą ochrony przyrody: brak danych    Rejestr zabytków: nie dotyczy    Wartość: brak danych    Rejon statystyczny: brak danych						
5	366/13	ul. marsz. Ferdynanda Focha	0.5204	dr	0.5204	GD1G/00052255/4
Identyfikator: 226101_1.0067.366/13    Działka objęta formą ochrony przyrody: brak danych    Rejestr zabytków: nie dotyczy    Wartość: brak danych    Rejon statystyczny: brak danych						
		Razem powierzchnia działek:	0.7702	ha		
		Słownie:	siedem tysięcy siedemset dwa metry kwadratowe			

### UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: **0.7789 ha** (siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych)

Oznaczenia klas i użytków
dr - Drogi

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającej dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).  
 Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.  
 Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

**PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA**

Helena Szpadzik  
 dnia: 22.06.2018  
 dokument został podpisany elektronicznie

.....  
 (sporządził: data i podpis)

z up. Joanna Krawczyk  
**KIEROWNIK**  
**REFERATU EWIDENCJI GRUNTÓW**  
 dnia: 22.06.2018  
 dokument został podpisany elektronicznie  
 .....  
 (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)  
 data i podpis



## UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6330-195(2)-2018-KZ-3972

Uzgadnia się pozytywnie	<b>Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Focha (Wronia Górka), realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku:</b> wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia
W liniach rozgraniczających	<b>1. ul.. Focha: działki nr 366/6 i 366/13 obręb 67 w Gdańsku</b> <b>2. działki 243/4 i 244 obręb 067 w Gdańsku</b>
Inwestor	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk</b>

### Zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze zezwolenie zarządcy drogi **stanowi** przyznanie prawa do dysponowania terenem działek nr **366/6, 366/13 obręb 67** na realizację przedmiotowej inwestycji, które znajduje się w zarządzie tut. jednostki.
2. Niniejsze zezwolenie zarządcy drogi **nie stanowi** przyznania prawa do dysponowania terenami działek nr **243/4 i 244 obręb 67** w Gdańsku na realizację przedmiotowej inwestycji, które nie znajdują się w zarządzie tut. jednostki. Prawo do terenu należy uzyskać od zarządcy lub właściciela terenu.
3. *Ze względu na fakt, iż planowana sieć kablowa prowadzona jest przez tereny leśne (Ls), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych należy bezwzględnie wyłączyć objęty inwestycją fragment działki 243/4 z produkcji leśnej.*
4. *Należy zastosować słupy oświetleniowe o wymiarach wnętrza 100x300 [MM] a nie 80x400 [mm] zgodnie z wydanymi warunkami projektowania nr UE/038/2018/MS.*
5. *Należy uzupełnić opis projektu o informację, że kable należy zasypać warstwą piasku lub gruntem rodzimym zgodnie z normą N-SEP, na którą projektant się powołuje.*
6. Do obowiązków Inwestora należy:
  - a. w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, przy czym inwestor zobowiązany jest pisemnie zgłosić GZDiZ co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na działce inwestora (w tym także wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy,
  - b. usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawców,
  - c. bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego.
7. Uzyskania zgody właściwego organu na wycinkę w przypadku kolizji z istniejącym w pasie drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a także dokonania jej własnym staraniem i na własny koszt.
8. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy odtworzyć trawniki, na całej szerokości pasa zieleni, które uległy zniszczeniu w trakcie ww. robót. Przy odtwarzaniu trawników minimalna



- miąższość rozścielanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosić musi 10 cm. Odbiór trawnika przez GZDiZ nastąpi po wykonaniu pierwszego koszenia.
9. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejącymi w pasie drogowym urządzeniami lub elementami sieci (w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
  10. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urządzeń nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
  11. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych prac należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), a natomiast w przypadku konieczności wprowadzenia znaku drogowego należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku.
  12. W wykopach otwartych należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu. Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej według wymogów podanych w punkcie 2.11.4. normy,
  13. Naruszoną nawierzchnię chodnika należy odbudować na całej jego szerokości i długości robót, w następującej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejącym z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B – 7,5 MPa o gr. 12
  14. Naruszoną nawierzchnię pobocza należy odbudować w technologii i konstrukcji jak w stanie istniejącym, na całej jego szerokości i długości robót z zachowaniem równości poprzecznej i podłużnej.
  15. Po robotach należy uporządkować teren i doprowadzić do stanu użyteczności.
  16. Należy zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie
  17. Uzgadnianą sieć należy zabezpieczyć w taki sposób, aby możliwe było ułożenie nad nimi nawierzchni ulepszonej bez konieczności przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
  18. Należy uzyskać w tut. Zarządzie, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia, o które inwestor zobowiązany jest wystąpić w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku., poz.1440 z późn. zm.).
  19. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia **31.08.2020r..**
  20. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczęcią tut. Zarządu, zawierający numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

#### Uwagi dodatkowe:

1. Działki nr **243/4 i 244** obręb 67 w Gdańsku nie stanowią obecnie pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i nie znajdują się jako droga wewnętrzna w zarządzie GZDiZ w Gdańsku. Prawo do terenu należy uzyskać od zarządcy lub właściciela terenu.
2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi projektant oraz osoba sprawdzająca projekt.

SPECJALISTA  
ds. Uzgodnień  
*Zajęta*  
mgr inż. Katarzyna Zajęta-Kłowska



# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obiekt: Gdańsk ul. marsz. Ferdynanda Focha

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101

Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 67

Nr sekcji: 6.221.26.21.4; 6.221.26.21.2.3

Nr KERG: WG-III.6640.11963.2018

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Geodezyjny układ odniesienia: Kransztadt 86 bis

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał prace polowe i kameralne oraz podpisał osoby reprezentujące ten podmiot:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie zgłoszonych do Inwentaryzacji urządzeń podziemnych.

Siużetowość gruntowa nie badana.

Nie ustalano przebiegu prawnego granic.

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji Gdańsk, dnia 22.05.2018

W dniu 14.05.2018r. uzupełniono o treść nakładki RKSPUT Gdańsk

- nie występują

Gdańsk, dn. 14.05.2018r.

Obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych

(§ 80 ust. 3 - Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U. Nr 236, poz. 1572)

**GEO - POMIAR**

Łukasz Kołosowski

ul. Myśliwska 90B/3, 80-283 Gdańsk

NIP 578-296-45-29, Regon 281446175

tel. 512-912-126

**GEODETA**

inż. Łukasz Kołosowski

**GEODETA UPRAWNIONY**

inż. Tomasz Nicewicz


nr upr. 22514

Poważam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Licencja Miejska w Gdańsku Wydział Geodezyjny Referat Zasobu Geodezyjnego
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.2261 2018.120905
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2018-06-15
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR

Agata Lechowiska

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

pod względem symboli, treści, znaków i skali



## LEGENDA:



projektowany słup z oprawką oświetleniową



projektowany kabel oświetleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>+ FeZn 25x4mm



projektowane uzmiennienie



projektowane zabezpieczenie przewodu/sieci uzbrojenia terenu



oznaczenie działki, na której projektowane jest uzbrojenie terenu

Zamawiający:



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk  
ul. Żeglowska 11  
80-560 Gdańsk

Wykonawca:



Zadanie: Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wronej Górze w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku"

Tytuł rysunku	Plan zagospodarowania terenu	Skala :	1:500
Stadium	Projekt	Data :	06.2018
Projektował:	mgr inż. Włodzimierz Kostro	upr. nr 4045/GD/89	Podpis
Opracował:	mgr inż. Tomasz Piękoś		Podpis
Opracował:	mgr inż. Jędrzej Pieniak		Podpis
Nr rysunku	E-1	Arkusze	1



**UZGODNIENIE NR GZDiZ-ZD-6330-213(2)-2019-KZ-3894**

**Zmieniające uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6330-195(2)-2018-KZ-3972 z dnia 06.08.2019r., w ten sposób, że w obrębie placu zabaw zmienia się przebieg projektowanego kabla oświetleniowego, lokalizację słupa oświetleniowego i opraw oświetleniowych oraz wprowadza się dodatkowy słup oświetleniowy (elementy wygrubione linią przerywaną koloru czerwonego) według szczegółowej lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia**

Uzgadnia się pozytywnie	<b>projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Focha (Wronia Górka), realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku: wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia</b>
W liniach rozgraniczających	<b>1. ul.. Focha: działki nr 366/6 i 366/13 obręb 67 w Gdańsku 2. działki 243/4 i 244 obręb 067 w Gdańsku</b>
Inwestor	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk</b>

**Zgodnie z poniższymi uwagami:**

1. Zmianie ulega w obrębie placu zabaw przebieg trasy, w ten sposób, że zmienia się przebieg projektowanego kabla oświetleniowego, lokalizację słupa oświetleniowego i opraw oświetleniowych oraz wprowadza się dodatkowy słup oświetleniowy (elementy wygrubione linią przerywana koloru czerwonego), według szczegółowej lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym kolorem brązowym, stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia.
2. Pozostała trasa przedstawiona na załączniku graficznym do uzgodnienia GZDiZ-ZD-6330-195(2)-2018-KZ-3972 z dnia 06.08.2019r., pozostaje bez zmian.
3. Dodaje się do uwag dodatkowych:
  - pkt. nr 3 o treści:  
„Warunki techniczne nr UE/038/2018/MS z dnia 24.04.2018 roku umieszczone w projekcie uzupełnić o załączniki nr 1, 2, 3, 11 przekazane wraz z ww. warunkami jako ich integralną część”.
  - pkt. nr 4 o treści:  
„Dołączyć do dokumentacji projektowej akceptację Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznych (PP) dla zaproponowanych w projekcie opraw z powodu ich rozbieżności estetycznej od wskazanych przez PP w warunkach do projektowania”.
4. Jako załącznik należy do dokumentacji dodać kartę katalogową oprawy użytej w obliczeniach fotometrycznych.
4. Pozostałe warunki decyzji GZDiZ-ZD-6320-799(2)-2018-KZ-3758 z dnia 13.07.2018r., pozostają bez zmian.
5. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczętą tut. Zarządu, zawierający numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

SPECJALISTA  
ds. Uzgodnień  
*Katarzyna Zajęczkowska*  
mgr inż. Katarzyna Zajęczkowska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: [iod@gzdiz.gda.pl](mailto:iod@gzdiz.gda.pl), tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pan Tomasz Piękoś, AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Narwicka 21C, 80-557 Gdańsk

2.ZD a/a



# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obiekt: Gdańsk ul. marsz. Ferdynanda Focha

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226/01/1

Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 67

Nr sekcji: 6.221.26.21.4; 6.221.26.21.2.3

Nr KERG: W6-III.6640.11963.2018

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Geodezyjny układ odniesienia: Kransztadt 86 bis

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał prace polowe i kameralne

oraz podpisał osoby reprezentujące ten podmiot:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie zgłoszonych  
do inwentaryzacji urządzeń podziemnych.

Służebność gruntowych nie badano.

Nie ustalano przebiegu prawnego granic.

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji  
Gdańsk, dnia 22.05.2018

W dniu 14.05.2018r. uzupełniono o treść nakładki RKSPUT Gdańsk  
nie występują  
Gdańsk, dn. 14.05.2018r.

Obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych

(§ 80 ust. 3 - Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U. Nr 236, poz. 1572)

## GEO - POMIAR

Łukasz Kołosowski  
ul. Myśliwska 90B/3, 80-283 Gdańsk  
NIP 578-296-45-29, Regon 281446175  
tel. 512-912-126

## GEODETA

inż. Łukasz Kołosowski







## GEODETA UPRAWNIONY

inż. Tomasz Nicewicz  
nr upr. 22514

Podpisz się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Urząd Miasta w Gdańsku Wydział Geodezji Referat Zasobu Geodezyjnego
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.2261-2018-120905
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2018-06-15
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR

Agata Lechowiska

## LEGENDA:

-  projektowany słup z wysięgnikiem dwuramiennym z oprawą oświetleniową
-  projektowany słup z oprawą oświetleniową (montaż bezpośredni na słupie)
-  projektowany kabel oświetleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x25mm²+ FeZn 25x4mm
-  projektowane uzmiennienie
-  projektowane zabezpieczenie przewodu/sieci uzbrojenia terenu
-  oznaczenie działki, na której projektowane jest uzbrojenie terenu

Zamawiający:



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk  
ul. Żeglarska 11  
80-560 Gdańsk

Wykonawca:



Zadanie: Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku"

dz. nr. 243/4, 244, 366/6, 366/13 - obr. ew. 0067 gm. m. Gdańsk

Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	Skala :	1:500
Stadium	Dokumentacja projektowa	Data :	05.2019
Projektował:	mgr inż. Włodzimierz Kostro	upr. nr 4045/GD/89 spec.: sieć i inst. elektroenerg.	Podpis: [Podpis]
Opracował:	mgr inż. Tomasz Piękoś	Podpis: [Podpis]	Nr rysunku E-1
Opracował:	mgr inż. Jędrzej Pieniak	Podpis: [Podpis]	Arkusz 1



Dzień dobry,

Załączony przez Pana wzór lampy oświetleniowej odpowiada naszym standardom estetycznym.

Pozdrawiam,

Angelika Muzolf

Starszy Referent ds. Architektury / Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

tel. 58 524 46 15

e-mail: [angelika.muzolf@gzdiz.gda.pl](mailto:angelika.muzolf@gzdiz.gda.pl)



Gdański  
Zarząd Dróg  
i Zieleni

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk  
tel. 58 341 20 41  
faks: 58 52 44 609  
[info@gzdiz.gda.pl](mailto:info@gzdiz.gda.pl)  
[www.gzdiz.gda.pl](http://www.gzdiz.gda.pl)

*Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są pod adresem [www.gzdiz.gda.pl](http://www.gzdiz.gda.pl)*

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk

Gdańsk, dn. 05.08.2019-r.

Znak sprawy: WG-IV.6630.505.2019.MŁ

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**przeprowadzonej w dniach od 01.08.2019 r. do 05.08.2019 r. w sprawie usytuowania**  
**projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:	Sieć oświetleniowa
Lokalizacja:	ul. Focha, obr. 67 Projekt zamienny do uzg. nr 716.2018
Wnioskodawca:	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O. ul. Narwicka 21 C, 80-557 Gdańsk
Inwestor:	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Przewodniczący:	Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
Miejsce narady:	UM w Gdańsku ul. 3 Maja 9
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	08.07.2019 r.

INSPEKTOR  
*[podpis]*  
Maria Łaskowska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

Gdańsk, dnia .....26.....08.....2019r.

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU  
WYDZIAŁ GEODEZJI


.....7.....Rajniak  
podpis




## Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, prace prowadzić sprzętem eliminującym możliwość spowodowania awarii. <input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą  <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  ..... Rajniak podpis	Przewodniczący Aleksandra Osiecka Kierownik RKSPUT  Tolanta Rajniak
2	Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  ..... podpis	Prote S. Smulke
3	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  ..... podpis	M. Jurek
4	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17 81-855 Sopot	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  ..... podpis	R. K. z.
5	Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 80-601 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  ..... podpis	Piotr Doliński
6	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Biała 1b 80-980 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  ..... podpis	Mateusz Jadnicki

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Gdańsk, dnia 06.08.2019r.  
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU  
WYDZIAŁ GEODEZJI  
.....  
podpis



7	Netia S.A. ul. Arkońska 6 80-387 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  <p>.....</p> <p>podpis</p>	<p>Przedstawiciel Netia S.A.</p> <p>KRZYSZTOF OSIECKI</p>
8	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77 80-298 Gdańsk	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  <p>.....</p> <p>podpis</p>	—
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <i>bez uwag</i> <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  <p>.....</p> <p>podpis</p>	
10	Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 80-858 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  <p>.....</p> <p>podpis</p>	<i>Jerzy Dziurawski</i>
11	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 80-122 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  <p>.....</p> <p>podpis</p>	<i>Grażyna Danielczak</i>
12	Orange Polska S.A. al. Grunwaldzka 110 80-244 Gdańsk	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  <p>.....</p> <p>podpis</p>	—
13	Hawe Telekom Sp. z o.o. ul. Działkowa 38 59-220 Legnica	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)  <p>.....</p> <p>podpis</p>	—
14	Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) <i>Terezy Łs (me)</i> <p>.....</p> <p>podpis</p>	<p><i>Ewa Dziurawski</i></p> <p>ZAPOBIEGAJĄC Z ORYGINAŁEM Gdańsk, dnia 16.08.2019r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ GEODEZJI <i>7. Rajniak</i></p>

15	Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	Mroziniński
		 ..... podpis	
16	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	Kebonyne Wojcikowski
		 ..... podpis	
17	Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	Eryk Turzyński
		 ..... podpis	
Wnioskodawca			AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.

  
Jolanta Rajniak  
STARSZY INSPEKTOR

.....  
Podpis przewodniczącego narady

Gdańsk, 06.08.2019r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Gdańsk, dnia 06.08.2019r.  
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU  
WYDZIAŁ GEODEZJI  
.....  
podpis J. Rajniak



SKALA 1:500

--	--

## 7. Informacja BiOZ

<b>„Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górcie” w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku”</b>	
Numer Umowy:	42/2019-I/PU/014/19
Branża/ Kategoria obiektu:	Elektroenergetyczna/ XXVI – sieci elektroenergetyczne
Działki:	243/4, 244, 366/6, 366/13 obr. 0067, gm. m. Gdańsk
Obiekt:	Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV oświetleniowa
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
Projektował:	mgr. inż. Włodzimierz Kostro nr. upr. 4045/GD/89  Automix Energetyka Sp. z o.o. Ul. Narwicka 21C 80-557 Gdańsk
Opracował:	mgr inż. Tomasz Piękoś mgr inż. Jędrzej Pieniak

### Projektant

---

**mgr inż. Włodzimierz Kostro**

nr. upr. 4045/GD/89

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych



## 7.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszej informacji jest:

- Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003).

## 7.2. Opis

### Zakres prowadzonych robót:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetleniowej od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego – wykonanie w wykopie otwartym z wykorzystaniem przecisków technicznych.

### Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na trasie projektowanego rurociągu kablowego znajduje się sieć uzbrojenia podziemnego, tj. :

- kable i kanalizacja energetyczna (e),

### Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie może stwarzać istniejąca sieć uzbrojenia podziemnego wyszczególniona w/w pkt. znajdująca się w miejscu budowy oświetlenia zewnętrznego.

Podczas prac po napotkaniu niezinventaryzowanej sieci, uznać ją za czynną i stanowiącą potencjalne zagrożenie, poinformować gestora sieci oraz postępować zgodnie z jego wytycznymi.

### Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót

- porażenie prądem,
- przysypanie ziemią,
- upadek z wysokości,
- potrącenie przez pojazd.

### Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami kierownik budowy oraz zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu i wyposażenia osobistego. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeszkolić pracowników fizycznych pod względem znajomości w/w instrukcji.

Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

W każdym przypadku o rozpoczęciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje kierujący zespołem.

Należy poinformować pracowników kopiących rowy kablowe o istniejących sieciach uzbrojenia terenu, żeby w miejscach ich występowania kopać ostrożnie.

Prace szczególnie niebezpieczne, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń prowadzić pod nadzorem osób trzecich, roboty wykonywać ręcznie.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- środki i sprzęt ochrony osobistej,
- teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego,
- robót nie należy wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

### **7.3. Uwagi końcowe**

Przy zachowaniu powyższych zaleceń Inwestycja niniejsza jest bezpieczna i nie wpływa negatywnie na zdrowie uczestników budowy, jak również nie wpłynie negatywnie na zdrowie osób eksploatujących w/w sieć w przyszłości.



## 8. Załączniki

**Warunki techniczne nr UE/038/2018/MS  
projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia  
siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze w Gdańsku**

**A. WARUNKI PROJEKTOWANIA**

**1. Wymagania ogólne**

- 1.1. Projekt oświetlenia opracować zgodnie z PN – EN 13201: 2016 Oświetlenie dróg, na aktualnych mapach do celów projektowych, zawierających rozwiązania branży drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
- 1.2. W przypadku wyjścia kabli poza pas drogowy należy uzyskać zgody właścicieli działek zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 1.3. Przewidzieć oświetlenie wszystkich dróg, ciągów pieszych i rowerowych objętych projektem drogowym.

**2. Zasilanie i pomiar energii**

- 2.1. Zasilanie projektowanego oświetlenia przewidzieć z istniejącego słupa nr 10/1 zlokalizowanego przy ulicy Marszałka Ferdynanda Focha zasilanego z istniejącej szafki oświetleniowej SOU-410. Moc szafki jest wystarczająca do podłączenia projektowanego oświetlenia.

**3. Parametry oświetleniowe**

- 3.1. Przyjąć do obliczeń dla chodników i ciągów rowerowych klasę oświetlenia **P4**
- 3.2. Wykonać obliczenia fotometryczne dla oświetlenia bez redukcji mocy i z redukcją mocy (przyjmując o jeden poziom niższą klasę oświetlenia). Przyjąć współczynnik utrzymania  $MF=0,8$ .
- 3.3. Wymagana klasa oświetleniowa musi być spełniona dla każdego odcinka drogi ograniczonego dwoma sąsiednimi słupami oświetleniowymi.
- 3.4. Obliczenia fotometryczne wykonać dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

**4. Sieć oświetleniowa**

- 4.1. Zastosować kable oświetleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niż  $25\text{mm}^2$  w układzie sieci TN-C. Uziemiać każdy słup.
- 4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podać odległości między słupami i długości kabli z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy każdym słupie.
- 4.3. Oprawy oświetleniowe obciążyć równomiernie trzema fazami i pokazać na schemacie sieci oświetleniowej.
- 4.4. Przewidzieć linię opraw w jednakowej odległości od osi jezdni (chodnika).

**5. Szafka oświetleniowa**

- 5.1. Szafkę oświetleniową SOU-410 dostosować do zwiększonego poboru mocy i doposażyć w aparaturę zgodnie ze schematem (załącznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

**6. Konstrukcje wsporcze (słupy, wysięgniki)**

- 6.1. Projektować słupy parkowe stalowe, stożkowe, okrągłe ocynkowane (średnia grubość ocynku  $80\mu\text{m}$ ), lub aluminiowe albo kompozytowe o grubości ścianki minimum 4mm, spawane spawem wzdłużnym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, w wykończeniu mat struktura, wg wytycznych Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową. Pomalować podstawy słupów do wysokości 30 cm farbą antykorozyjną polimerową.
- 6.2. Przyjąć wysokość słupów 5-6m.
- 6.3. Przyjąć minimalne wymiary wnętrza słupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnętrza słupowych zamykane śrubami M-8 imbusowymi „wpuszczanymi” w pokrywę wnętrza słupa.



- 6.4. Załączyć zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesioną lokalizacją słupów z podaniem rzędnych zaprojektowanego ułożenia kabli, rzędnych terenu istniejącego i rzędnych docelowych terenu, z uwzględnieniem skrajni drogowej (zgodnie z załącznikiem nr 6).
- 6.5. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnek słupowych, a w szczególności zlokalizowanych na skarpach, na obiektach inżynierskich i przy barierkach.
- 6.6. Słupy oświetleniowe, w miarę możliwości, lokalizować za chodnikiem z uwzględnieniem skrajni drogowej.
- 6.7. W przypadku konieczności lokalizacji słupów oświetleniowych przy skarpie grunt wokół słupów zabezpieczyć na długości 1,5m płytami ażurowymi (zgodnie z załącznikiem nr 6).

## 7. Oprawy i źródła światła.

- 7.1. Projektować oprawy LED, współczesne, parkowe w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w wykończeniu mat struktura, wg wytycznych Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, współczynnika oddawania barw  $R_a \geq 70$ , o temperaturze barwowej 4000-4500°K, dopuszczalnym prądzie sterowania 500 mA. Zapewnić trwałość 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopień szczelności oprawy minimum IP65, II klasa ochronności.
- 7.2. Stosować zasilacz elektroniczny umożliwiający redukcję mocy w oprawie. W oprawach zaprogramować redukcję mocy w godzinach 23:00 do 05:00.
- 7.3. Jeżeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, kształt opraw uzgodnić z właściwym Urzędem Konserwacji Zabytków.

## 8. Uzgodnienie projektu

- 8.1. Uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt budowlany oświetlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierający: niniejsze warunki, warunki przyłączeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oświetlenia, schemat i widok szafki oświetleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania słupów i kabli, zestawienie podstawowych materiałów projektowanych i demontowanych.
- 8.2. Zamieścić zapis w projekcie: standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr UE/038/2018/MS z dnia 24.04.2018r.

## B. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT OŚWIETLENIOWYCH

### 1. Sieć oświetleniowa

- 1.1. Przyjąć układanie kabli oświetleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
- 1.2. Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10 m stosować opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: „OŚWIETLЕНИЕ”, „GZDiZ”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”.
- 1.3. Zastosować równomierne obciążenie faz obwodów.
- 1.4. W przypadku przebudowy istniejącego oświetlenia na jezdni dopuszczanej do ruchu zapewnić oświetlenie tymczasowe na czas budowy.
- 1.5. Kable w słupie łączyć za pomocą złącz IZK w sposób umożliwiający ich swobodne wyjęcie z wnętrza słupowej.
- 1.6. W słupach podziałowych stosować tabliczki „podziałowe” bezpiecznikowo – zaciskowe tekstolitowe w pionowym układzie śrub. Uwzględnić układanie żył na tabliczce słupowej na tzw. „choinkę” z wydłużoną żyłą PEN. Mostki zawiesić we wnętrzu.

### 2. Szafki oświetleniowe

- 2.1. W szafce oświetleniowej SOU-410, na wewnętrznej stronie drzwi, umieścić zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki oświetleniowej.



### 3. Konstrukcje wsporcze (słupy, wysięgniki)

- 3.1. Przyjąć słupy stożkowe, stalowe okrągłe ocynkowane (średnia grubość ocynku 80µm), lub aluminiowe albo kompozytowe o grubości ścianki minimum 4mm, spawane spawem wzdłużnym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura, wg wytycznych Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
- 3.2. Pomalować podstawy słupów do wysokości 30 cm farbą antykorozyjną polimerową.
- 3.3. Przyjąć minimalne wymiary wnętrza słupowej: 100 mm x 300 mm.
- 3.4. Stosować zamknięcie pokryw wnętrza słupowych śrubami M-8 imbusowymi „wpuszczanymi” w pokrywę wnętrza słupa.
- 3.5. Stosować fundamenty prefabrykowane pod słupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjętych słupów z posadowieniem na wysokości  $3 \pm 1$  cm nad poziom chodnika oraz  $5 \pm 1$  cm nad poziom zieleni. Stosować podwójne nakrętki i kapturki na śruby. Fundamenty słupów w całości pomalować abizolem.
- 3.6. Ustawiać słupy wnętrzami do ciągu pieszego.
- 3.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew należy przyciąć gałęzie w porozumieniu z GZDiZ.
- 3.8. Wykonać oznaczenia na słupach i numerację słupów czarnymi literami wysokości 5cm, grubości 5mm na żółtym tle wysokości 10cm, na słupach stylowych wykonać żółtą numerację wysokości 5cm zgodnie z załącznikiem nr 2. Oznaczenia na słupach malować na wysokości 1,8m od strony ciągu pieszego.
- 3.9. Bednarke uziemiającą podłączyć do zacisku PEN w słupie, a następnie linką LgY 10mm<sup>2</sup> do złącza IZK lub tabliczki słupowej. Zaciski śrubowe powinny być dostępne z wnętrza słupowej.
- 3.10. Na tabliczkach podziałowych żyły podłączać na tzw. choinkę z wydłużoną żyłą PEN. Końcówki kabla zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi.
- 3.11. Fundamenty słupów oświetleniowych wysypywać żwirem.
- 3.12. Na trasie kabli energetycznych, przy słupach oświetleniowych oraz szafkach oświetleniowych zgęszczać grunt zgodnie z normą PN-S-02205 uzyskując współczynnik zagęszczenia  $I_s \geq 0,97$ . Wykonać pomiary zagęszczenia gruntu i protokoły z pomiarów przedstawić komisji odbiorowej.

### C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UŻYTKOWANIE OŚWIETLENIA

Do przekazania w użytkowanie oświetlenia ulicznego Inwestor przedkłada dokumentację powykonawczą umieszczoną w 2 niebieskich segregatorach zawierających:

- W segregatorze 1: dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i **elektronicznej** (opis techniczny, schematy, plany), inwentaryzację geodezyjną, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów, pomiary natężenia oświetlenia dla jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, przed i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypełnioną kartę szafki (załącznik nr 3), pomiary równomierności obciążenia faz poszczególnych obwodów.
- W segregatorze 2: pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli oświetleniowych, rezystancji uziemienia słupów i szafek oświetleniowych.
- Wybudowane oświetlenie będzie stanowiło majątek Gminy Miasta Gdańska **po przekazaniu na majątek dowodami PT**. Do tego czasu Inwestor zobowiązany jest utrzymywać wybudowane oświetlenie, a GZDiZ zobowiązuje się ponosić koszty energii.
- W przypadku etapowania inwestycji oświetlenie uliczne można załączyć po przekazaniu protokołów z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz dokonania przeglądu technicznego przez Dział Energetyczny GZDiZ Gdańsk.
- W przypadku ingerencji w sieć oświetleniową ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. należy załączyć do dokumentacji protokoły z pomiarów przedstawić komisji odbiorowej.

#### D. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Wybrane szczegółowe rozwiązania techniczne budowy oświetlenia ulicznego.  
Załącznik nr 2: Oznaczenia na słupach oświetleniowych.  
Załącznik nr 3: Karta szafki oświetleniowej.  
Załącznik nr 11: Opinia Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Załączniki z plikami pomocniczymi do projektowania oświetlenia do pobrania ze strony [www.gzdiz.gda.pl](http://www.gzdiz.gda.pl) w zakładce Dział Energetyczny:

Załącznik nr 4: Schemat szafki oświetleniowej.  
Załącznik nr 5: Widok szafki oświetleniowej.  
Załącznik nr 6: Przykładowy przekrój poprzeczny.  
Załącznik nr 7: Przykładowy plan sieci oświetleniowej.  
Załącznik nr 8: Wzór zgody właścicieli działek.  
Załącznik nr 9: Protokół przekazania w eksploatację.

Rozpoznano w terenie 24.04.2018r.

Naniesiono na mapę 24.04.2018r.

GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI  
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk  
tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44-609  
NIP 584-090-00-85, Regon 190030083




Gdańsk, dnia 24.04.2018r.

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Działu Energetycznego  
ds. Oświetlenia Ulicznego  
*B. Nadolny*  
Bogusław Nadolny


.....  
(podpis i pieczęć)  
Kierownika Działu Energetycznego GZDiZ



Wybrane szczegółowe rozwiązania techniczne budowy oświetlenia ulicznego.











# Oznaczenia na słupach

Oznaczenia umieścić na wysokości 1,8m

## Oznaczenia numeracji na słupach oświetlenia ulicznego



## Oznaczenia numeracji na słupach stylowych




## Oznaczenia pod numerem słupa

Odczep na podziale



Podział sieci



Odczep



Ostatni słup



Szafka			
SOU	12	nazwa	Wilków Morskich
lokaliz.	za budynkiem Oliwska 43 (w podwórku) przy T-1105		
Zasilanie			
zab. L	50	nr L	4047542
L1=	30,37	L2=	32,35
kabel za L	LGY	dł.	1
		L3=	21,30
Sterowanie			
cz. zm.	tak		CPAnet
kaskada	z TO-245 "Rynek Nowy Port"		red. centr.
			nie
			nie
Obwody			
ilość obwodów	6	ilość wolnych	1
rozłącznik	nie	FWH	nie
1	zab	35	nr obwodu
			1
Nazwa	ul. Wilków Morskich		
L1=	0,42	L2=	0,48
		L3=	0,52
2	zab	35	nr obwodu
			2
Nazwa	ul. Na Zaspę kierunek Brzeźno		
L1=	3,21	L2=	3,52
		L3=	3,11
3	zab	35	nr obwodu
			3
Nazwa	ul. Na Zaspę kierunek ul. Władysława IV		
L1=	1,52	L2=	1,27
		L3=	1,36
4	zab	35	nr obwodu
			4
Nazwa	ul. Oliwska kierunek Brzeźno		
L1=	4,78	L2=	2,51
		L3=	0,9
5	zab	0	nr obwodu
			9
Nazwa	ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Władysława IV - na podziale - połączenie z TO-245 - kaskada		
L1=	0	L2=	0
		L3=	0
6	zab		nr obwodu
Nazwa	Rezerwa		
L1=		L2=	
		L3=	

Uwagi:

Data:

Podpisy:

B. Małach



Gdańsk, dnia 10.04.2018

Dział Energetyczny  
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  
ul. Wyspiańskiego 9a  
80-254 Gdańsk

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej  
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  
ul. Partyzantów 36  
80-254 Gdańsk

### W N I O S E K

o podanie warunków technicznych projektowania oświetlenia siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze (ul. Focha) w Gdańsku:

**I. Informacja Działu Energetycznego o rodzaju oświetlenia :**

1. ....

**II. Opinia Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ**

Dotyczy: oświetlenia siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze (ul. Focha) w Gdańsku

2. Wytyczne dotyczące wyglądu zewnętrznego opraw oświetleniowych :  
Oprawa parkowa współczesna, bez wysięgnika, malowana na kolor RAL 7016 w  
wykończeniu matowym zgodna z Załącznikiem nr 1.  
Temperatura barwowa 4000-4500 K  
.....

3. Wytyczne dotyczące wyglądu zewnętrznego słupów oświetleniowych :  
Słupy okrągłe, stożkowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu  
matowym, wysokość 5-6m  
.....  
.....

4. Wytyczne dotyczące wyglądu obudowy szafki oświetleniowej :  
nie dotyczy.....  
.....  
.....  
.....

Gdańsk, dnia 10.04.2018

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
ds. Przestrzeni Publicznej

Mieczysław Szymoński  
Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Działu Energetycznego  
ds. Oświetlenia Ulicznego

Bogusław Nadolny

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

B. Nadolny

Załącznik nr 1.

Przykładowa oprawa – oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze (ul. Focha):



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Działu Energetycznego  
ds. Oświetlenia Ulicznego  
*B. Nadolny*  
Bogusław Nadolny

## Wronia Górka - bez redukcji mocy

Klasa oświetlenia wg. warunków GZDiZ UE/038/2018/MS

P4

$E_m = \min. 5,0\text{lx}$

$E_{min} = \min. 1,0\text{lx}$

przyjęto współczynnik utrzymania  $MF=0,8$

Obliczenia dla dobranych opraw, mocy, matryc LED i lokalizacji potwierdzają poprawność doboru i spełniają założenia normy.

Partner kontaktowy:

Numer zlecenia:

Firma:

Numer klienta:

Data: 30.05.2019

Edytor:





Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail


## Wronia Górka - bez redukcji mocy / Lista opraw

3 Ilość

LED 72W  
4000K SP z kloszem przezroczystym

Strumień świetlny (Oprawa): 8999 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 9000 lm  
Moc opraw: 80.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99  
Kod Flux CIE: 27 58 91 99 100  
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 72W 4000K  
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń  
znajdziesz w naszym  
katalogu oświetleń.






Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## LED 72W 4000K SP z kloszem przezroczystym / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Wylot światła 1:




Klasyfikacja oświetleń CIE: 99  
Kod Flux CIE: 27 58 91 99 100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

# Scena zewnętrzna 1 / siłownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 200



Siatka: 128 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
12

$E_{min}$  [lx]  
2.05


$E_{max}$  [lx]  
30

$E_{min} / E_m$   
0.166

$E_{min} / E_{max}$   
0.067

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / siłownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Grafika wartości (E, prostopadle)





Wartości Lux, Skala 1 : 131

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:

(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
12

$E_{min}$  [lx]  
2.05

$E_{max}$  [lx]  
30

$E_{min} / E_m$   
0.166


$E_{min} / E_{max}$   
0.067






Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail


## Scena zewnętrzna 1 / siłownia wersja oprawa dz. nr 244 / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 131



Siatka: 128 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
6.61

$E_{min}$  [lx]  
1.30

$E_{max}$  [lx]  
16


$E_{min} / E_m$   
0.196

$E_{min} / E_{max}$   
0.079



Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail


## Scena zewnętrzna 1 / siłownia wersja oprawa dz. nr 244 / Grafika wartości (E, prostopadle)



Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Wartości Lux, Skala 1 : 131

Położenie powierzchni w scenie  
zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
6.61

$E_{min}$  [lx]  
1.30

$E_{max}$  [lx]  
16


$E_{min} / E_m$   
0.196

$E_{min} / E_{max}$   
0.079





Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / plac zabaw / Izolinie (E, prostopadle)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 177



Siatka: 128 x 128 Punkty

$E_m$  [lx]  
8.05

$E_{min}$  [lx]  
1.18

$E_{max}$  [lx]  
30


$E_{min} / E_m$   
0.147

$E_{min} / E_{max}$   
0.039



Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / plac zabaw / Grafika wartości (E, prostopadle)





Wartości Lux, Skala 1 : 177

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie  
zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:

(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

$E_m$  [lx]  
8.05

$E_{min}$  [lx]  
1.18

$E_{max}$  [lx]  
30

$E_{min} / E_m$   
0.147

$E_{min} / E_{max}$   
0.039



## Wronia Górka - z redukcją mocy 30%

Klasa oświetlenia wg. warunków GZDiZ UE/038/2018/MS

P5

$E_m = \min. 3,0\text{lx}$

$E_{min} = \min. 0,6\text{lx}$

przyjęto współczynnik utrzymania  $MF=0,8$

Obliczenia dla dobranych opraw, mocy, matryc LED i lokalizacji potwierdzają poprawność doboru i spełniają założenia normy.

Partner kontaktowy:

Numer zlecenia:

Firma:

Numer klienta:

Data: 30.05.2019

Edytor:



Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail


## Wronia Górka - z redukcją mocy 30% / Lista opraw

3 Ilość

LED 72W  
4000K SP z kloszem przezroczystym

Strumień świetlny (Oprawa): 8999 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 9000 lm  
Moc opraw: 80.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99  
Kod Flux CIE: 27 58 91 99 100  
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 72W 4000K  
(Czynnik korekcyjny 0.700).

Ilustracje oświetleń  
znajdziesz w naszym  
katalogu oświetleń.






Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## LED 72W 4000K SP z kloszem przezroczystym / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Wylot światła 1:




Klasyfikacja oświetleń CIE: 99  
Kod Flux CIE: 27 58 91 99 100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / siłownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 200



Siatka: 128 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
8.64

$E_{min}$  [lx]  
1.44

$E_{max}$  [lx]  
21

$E_{min} / E_m$   
0.166


$E_{min} / E_{max}$   
0.067





Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / siłownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Grafika wartości (E, prostopadle)




Wartości Lux, Skala 1 : 131

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:

(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
8.64

$E_{min}$  [lx]  
1.44

$E_{max}$  [lx]  
21


$E_{min} / E_m$   
0.166

$E_{min} / E_{max}$   
0.067




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail


## Scena zewnętrzna 1 / siłownia wersja oprawa dz. nr 244 / Izolinie (E, prostopadle)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 131



Siatka: 128 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
4.63

$E_{min}$  [lx]  
0.91


$E_{max}$  [lx]  
11

$E_{min} / E_m$   
0.196

$E_{min} / E_{max}$   
0.079

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / siłownia wersja oprawa dz. nr 244 / Grafika wartości (E, prostopadle)





Wartości Lux, Skala 1 : 131

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:  
(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

$E_m$  [lx]  
4.63

$E_{min}$  [lx]  
0.91

$E_{max}$  [lx]  
11


$E_{min} / E_m$   
0.196

$E_{min} / E_{max}$   
0.079





Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / plac zabaw / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 177



Siatka: 128 x 128 Punkty

$E_m$  [lx]  
5.64

$E_{min}$  [lx]  
0.83

$E_{max}$  [lx]  
21


$E_{min} / E_m$   
0.147

$E_{min} / E_{max}$   
0.039



Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

### Scena zewnętrzna 1 / plac zabaw / Grafika wartości (E, prostopadle)





Wartości Lux, Skala 1 : 177

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:

(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

$E_m$  [lx]  
5.64

$E_{min}$  [lx]  
0.83

$E_{max}$  [lx]  
21

$E_{min} / E_m$   
0.147

$E_{min} / E_{max}$   
0.039

# LED



**Zastosowanie:** drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi

**Montaż:** na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem  $\varnothing$  42 x 40 mm

**Stopień ochrony:** IP 66

**Materiał:** daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa

**Kolor:** czarny

**Układ optyczny:** soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

**Liczba diod:** 24

**Zakres temperatur pracy:** od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$

**Przewidywany czas eksploatacji:** L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

**CRI:** >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K


**Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K, 2700K; 1,55 dla 4000K

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50 - 60Hz

**Współczynnik mocy:**  $\geq 0.95$

**Prąd rozruchowy:** 43A / 260 $\mu$ s dla 48W, 60W, 72W; 21A / 225 $\mu$ s dla 24W, 36W

Oprawa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED 2)	Strumień świetlny oprawy 2)	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
72W	79W	1000mA	4000K	11 250lm	9850lm	125lm/W	0,16m <sup>3</sup>	6,3kg

1) symbol wybranego układu optycznego np. 2109035/4/T2 to oprawa LED 72 4000K z układem optycznym T2

2) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 3%



**Dyrektywy:** 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

**Normy:** PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM 79-08



# LED



## Oprawa LED standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

## Dopuszczalna ilość opraw LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

### Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
LED 24, 36W	B	2	5	10	16	26	32	40
	C	2	10	15	27	44	54	67
LED 48, 60, 72W	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	28	28

### Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
LED 24, 36W	4	9	14	25	39	50	62
LED 48, 60, 72W	1	2	11	19	30	38	47