KANAŁY

KANAŁY ODKRYWKOWE

KANAŁY ODKRYWKOWE

Instalacje c.o. prowadzić po wierzchu ścian

Grzejniki w wersji ocynkowanej obudować wg. wytycznych architektury

Grzejniki obudować wg. detalu architektury

Pomieszczenie wyposażone w wentylację mechaniczną

Węzeł cieplny

Włączenie do węzła cieplnego
Q=260,54kW, dp=10kPa, tz/tp=70/50°C
m=11200,5kg/h, V=2545,3dm3

Włączenie do węzła cieplnego
Q=260,54kW, dp=10kPa, tz/tp=70/50°C
m=11200,5kg/h, V=2545,3dm3

Węzeł cieplny

Węzeł cieplny

Węzeł cieplny