



**DKM/568/ 2019/MS**

**Gdańsk, dnia 06.12.2019r**

### **Wykonawcy w postępowaniu**

dotyczy: Zamówienia pn. „ Naprawa i renowacja ogrodzenia ul. Gościnna 4, Gdańsk – Orunia zadanie uzupełniające w ramach Projektu Rewitalizacji Oruni w Gdańsku”  
- I/PU/292/19 BZP-PU/260/2019/PM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp dokonuje wyjaśnień treści OPZ.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem oraz aktualne pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

#### **Odpowiedź nr 1**

tut. Dyrekcja informuje, iż posiada wymagane dokumenty i uzgodnienia na prowadzenie prac w zakresie powyższego zamówienia. Wykonawca jednak, zgodnie z punktem 3.7. OPZ, powinien w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót uzyskać zgodę (decyzję) GZDIZ (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni) na zajęcie pasa drogowego.

#### **Pytanie nr 2**

W opisie Projektu Wykonawczego znajdują się zapis, iż demontowane elementy balustrady należy wypiaszkować i ocynkować ogniowo. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu malarskiego z farbą wysokocynkową w zakresie ocynku ogniowego?

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie ocynku ogniowego na zabezpieczenie elementów stalowych farbami systemowymi wysokocynkowymi do zabezpieczeń antykorozyjnych.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

### **Pytanie nr 3**

W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3.8. należy „zapewnić kierowanie budową przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe (praktykę przy zabytkach nieruchomych ) oraz gdy jest wymagane odpowiednie uprawnienia”. Czy zamawiający może określić jakie uprawnienia są wymagane?

### **Odpowiedź nr 3**

Osoba kierująca budową powinna posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz wykazać się praktyką (udokumentowaną) przy zabytkach nieruchomych objętych ochroną Konserwatora Zabytków.

DYREKTOR  
Włodzisław Bartosiewicz