



GZDiZ/PP/2020/F-W/001/MB

Gdańsk, dnia 27.01.2020r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Pion Zadań Liniowych

joanna.zachcial@gdansk.gda.pl

Dotyczy: wytycznych dla zadania „Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion – naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej”.

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje następujące wytyczne do przedmiotowej inwestycji:

a) nawierzchnia:

- Ciąg pieszo-rowerowy należy wykonać w kolorze innym niż wskazany we wniosku kolor czarny, celem rozróżnienia od typowych nawierzchni jezdni i zmniejszenia nagrzewnia się nawierzchni,
- Chodniki w ulicy Narwickiej należy wykonać z płytek betonowych 30x30 gładkich w kolorze szarym,

b) elementy małej architektury:

- Słupki wygradzeniowe, zgodne ze wzorem zawartym w załączniku, należy zaprojektować w rozstawie osiowym co 1,8 m. Na działkach nr 160/2, 162/2, 169/3 obr. 58 zlokalizowana jest droga dojazdowa do wytwórni betonu usytuowanej na działce nr 171/4 obr. 58. W związku z powyższym w projekcie należy przewidzieć ochronę ciągu pieszo-rowerowego na całej jego długości.

c) odwodnienie:

- Sugeruje się rozszerzenie zakresu o projekt ogrodu deszczowego lub innej formy zagospodarowania wód opadowych gromadzących się na działce nr 160/2 obr.58 po każdym opadach deszczu.

KIEROWNIK
Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej


Małgorzata Maroszek

Otrzymują:

1. Adresat
2. IR, w/m
3. a/a

**SŁUPEK PP-SŁ-02-RAL7016****FORMA I MATERIAŁY**

- Wysokość nad ziemią: 80 cm.
- Średnica: 9 cm.
- Waga ok: ok. 7,5 kg.
- Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany.
- Malowany **na kolor grafitowy RAL 7016**, w wykończeniu mat struktura.

**MONTAŻ**

- Poprzez zabetonowanie rury kotwiącej.

UWAGI OGÓLNE

- Projekt małej architektury należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Uwagi do projektów przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalności”.