

From: Kitliński Przemysław <remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl>

Sent: Tuesday, January 21, 2020 11:19 AM

To: Zachciał Joanna <joanna.zachcial@gdansk.gda.pl>

Subject: ODP: Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz.1 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Dzień dobry

Uprzejmie informuję, że dla wnioskowanego ciągu pieszo-rowerowego należy przewidzieć stosowaną standardowo konstrukcję nawierzchni typu 1 ze Standardów Technicznych dla infrastruktury rowerowej tj:

- warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o grubości 3 cm po zagęszczeniu,
- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych o grubości 3 cm po zagęszczeniu,
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- warstwa odsączająca o grubości 10 cm.

Pozostałe wymogi zgodnie z opisem wnioskodawcy.

Pozdrawiam

Remigiusz Kitliński

Przemysław Kitliński
Kierownik Referatu
Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. 3 Maja 9

80-802 Gdańsk

tel. 58 526 80 81

tel. kom. 693380157

www.gdansk.pl

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie bip.gdansk.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.