




Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku

PZ.5560.55.6.2019.TK

Gdańsk, dnia 11 lipca 2019 r.

2019, nr 3
do OP2



Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smoleńska 5/7
80-736 Gdańsk

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm. - zwanej dalej ustawą o PSP), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 4 lipca 2019 roku w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku:

- 1) Niezapewnienie pełnej sprawności instalacji elektrycznej, co potwierdza przedstawiony w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych protokół badania tej instalacji zawierający poważne uwagi dotyczące sprawności tej instalacji włącznie z zapisem, że instalacja nie zapewnia bezpieczeństwa pożarowego i kwalifikuje się do wymiany. Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.).
- 2) Niezapewnienie pełnej sprawności instalacji odgromowej, co potwierdza przedstawiony w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych protokół badania tej instalacji zawierający poważne uwagi dotyczące sprawności tej instalacji, włącznie z zapisem, że instalacja nie zapewnia skutecznej ochrony odgromowej i kwalifikuje się do wymiany, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.).

INFORMACJE:

1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP).
2. Materiałem dowodowym w sprawie jest protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych sporządzony w dniu 4 lipca 2019 r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
3. W terminie **7 dni** od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe. Po wykazaniu powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.).
4. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 7 w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę – kpt: Tomasz Krawczyk, specjalista, nr tel.: 58 769-05-27 (art. 73 § 1 k.p.a.).
5. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.)

W przypadku usunięcia któregokolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tutaj. Organ.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2
80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7
NIP 5833161037, REGON 221909133

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku

brg. Adam Jastrzebski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Waldemar Kozłowski
mgr Waldemar Kozłowski

07.02.2020 ✓

Otrzymują:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smoleńska 5/7
80-058 Gdańsk
2. PZ – a/a

STRONA UWAG I ZALECEŃ

Instalacja elektryczna wykonana przewodami z żyłami stalowymi w izolacji gumowej i oplocie bawełnianym. / fot.1 i 2 /
Długotrwały okres eksploatacji i zwiększona moc zainstalowanych odbiorników spowodowało:

- pogorszenie stanu izolacji przewodów.
- pogorszenie stanu połączeń w puszkach rozgałęźnych, gniazdach wtykowych, wyłącznikach. / fot. 3, 4, 5 /
- pogorszenie stanu rozdzielnic, zabezpieczeń i połączeń wewnętrznych. / fot. 6 i 7 /
- brak skutecznej ochrony od porażeń części gniazd wtykowych i rozdzielnic. / karta wyników pomiarów /

Stan instalacji nie zapewnia niezawodności zasilania ani bezpieczeństwa pożarowego i przeciwporażeniowego.
Instalacja kwalifikuje się do wymiany.

Instalacja odgromowa:

- instalacja wykonana jest linką stalową skorodowaną w dużym stopniu.
 - uziom skorodowany jest w bardzo dużym stopniu.
 - wymagana odległość pomiędzy przewodami odprowadzającymi nie jest zachowana.
 - wymagane wymiary oczek siatki ochronnej nie są zachowane.
 - rezystancja uziemienia w punktach ZK-1, ZK-2, ZK-3 przekracza wartość dopuszczalną.
 - brak instalacji odgromowej na dachu sali herbowej.
- Instalacja nie zapewnia skutecznej ochrony odgromowej i kwalifikuje się do wymiany.

SLAWOMIR SĄTŁOWSKI
upr. pomiarowe 16741/350/2015
upr. detektoru 26470/359/2015

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2
80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7
NIP 5833161037, REGON 221909133

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr Waldemar Kozłowski

03.02.2020 ✓