



- zwody poziome i pionowe FD Ø8/Zn
- uziom otokowy Fp/Zn 20x5

WYMIANA POKRYCIA DACHÓW NA BUDYNKU
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO
80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7 (dz. nr 127/4, obręb 110 Gdańsk)

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJA ODGROMOWA

Nr projektu:..	Data: 09 GRUDZIEŃ 2016	Skala: 1:500	Nr rys. E-0'
----------------	------------------------	--------------	--------------