



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 193/BZP-PU.511.178.2020/MN

Gdańsk, 08.09.2020 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:  
**„Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 w Gdańsku przy ul. Beethovena 20 w ramach Dodatkowych Środków na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic”.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, informuje, że w związku z wpływieniem zapytania w zakresie niniejszego postępowania, Zamawiający udziela poniższego wyjaśnienia.

### Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiaru Robót w zakresie wskazywanych paneli ogrodzeniowych, tj.: Zamawiający w opisie paneli podaje: „Ogrodzenie systemowe – panele 250x153cm z prętów o śr. 6mm zgrzewanych punktowo z 2 poziomymi prętami 6mm, oczka 75x200mm, 3 przetłoczenia usztywniające. Ocynkowane i powlekane poliestrowo – kolor zielony.”

Wyjaśniamy, że na rynku nie ma paneli o opisywanych parametrach, a powyższy opis łączy ze sobą dwa zupełnie różne systemy panelowe.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się z prośbą o wskazanie jakie Zamawiający przewidział panele ogrodzeniowe do zamontowania z poniżej opisanych, dostępnych wariantów:

1. Panele 3D zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych o śr. 4mm o oczkach 75/200mm lub 50/200mm. Wysokość 1530mm trzy wzdłużne przetłoczenia, ocynkowane, powlekane poliestrowo RAL6005 (zielony).
2. Panele 3D zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych o śr. 5mm o oczkach 50/200mm (przy grubości pręta 5mm niedostępne jest oczko 75/200mm). Wysokość 1530mm trzy wzdłużne przetłoczenia, ocynkowane, powlekane poliestrowo RAL6005 (zielony).
3. Panele 2D zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych śr. 1x5mm i podwójnych drutów poziomych 2x6mm o oczkach 50/200mm  
Wysokość 1430mm lub 1630mm, brak wzdłużnych przetłoczeń (panel prosty), ocynkowane, powlekane poliestrowo RAL6005 (zielony)

### Odpowiedź:

Zamawiający prosi o przyjęcie do zamontowania i wycenę w ofercie paneli 3D zgrzewanych z pojedynczych drutów pionowych i poziomych o śr. 5mm o oczkach 50/200mm i wysokość 1530 mm, z trzema wzdłużnymi przetłoczeniami, ocynkowane, powlekane poliestrowo w kolorze RAL6005 (zielonym).

Zastępca Dyrektora  
ds. Zadań Kulturowych

Jarosław Kieńczyk