

Zamówienie nr 260/BZP-PU.511.230.2020/PM

DKP.4001.195.2020/MS

Gdańsk dnia 10.12.2020 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot. zaproszenia do składania oferty na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „**Modernizacja hali sportowej wraz zapleczem szatniowo- sanitarnym w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8**”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska informuje, że zmianie ulega Opisu Przedmiotu Zamówienia w pkt. 2 tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zapis w OPZ powinien brzmieć:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Modernizacja hali sportowej wraz zapleczem szatniowo- sanitarnym w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8”.

Dane techniczne istniejącego budynku hali sportowej :

Hala Sportowa składa się z dwóch części tj. sali gimnastycznej i przybudówki socjalnej.

Lokalizacja obiektu przedstawia załącznik graficzny nr 1 do niniejszego.

Łączne dane techniczne hali sportowej są następujące:

- powierzchnia zabudowy	-	1.064 + 630 = 1.694 m ²
- kubatura	-	7.100 + 3.000 = 10.100 m ³
- powierzchnia użytkowa	-	1.032 + 728 = 1.760 m ²

W tym

- **Sala gimnastyczna:**

To typowa hala produkcji NRD o konstrukcji stalowej ramowej rozpiętości 24 m, długości 43 m i wysokości 8,4 m.

- powierzchnia zabudowy: 1.064 m²
- kubatura: 7.100 m³
- powierzchnia użytkowa : 1.032 m²



Salę gimnastyczną w rozwiązaniach technicznych charakteryzują następujące dane:

- ściany z płyt AL-PUR-AL.
- dach – przykrycie płytami żelbetowymi, izolacje termiczne i krycie 3 x papą
- okna o konstrukcji stalowej, szklane potrójne, kwatery otwierane z poziomu podłogi
- izolacja akustyczna
- podłoga sali gimnastycznej- parkiet dębowy na legarach drewnianych

• **Przybudówka socjalna:**

Przybudówka socjalna do sali gimnastycznej dwukondygnacyjna jest konstrukcji mieszanej, żelbetowej i murowanej.

Stanowi budynek o szerokości 9m , długości 42 m i wysokości 7,8 m2.

- powierzchnia zabudowy: 630 m2
- kubatura: 3.000 m3
- powierzchnia użytkowa : 728 m2

Obiekt na który składa się sala gimnastyczna i przybudówka socjalna został wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczna
- teletechniczna
- wodno- Kanalizacyjna
- ciepła woda
- c.o.
- wentylacja mechaniczna
- piorunochronna

Hala sportowa jest wykorzystana przez Szkołę na: cele sportowe, uroczystości szkolne, egzaminy maturalne i egzaminy zawodowe. Ponadto hala sportowa jest udostępniana podmiotom zewnętrznym – klubom sportowym.

Jednocześnie zmianie ulega termin składania ofert na następujący: 17.12.2020r. godz. 15.00

Pozostałe warunki określone w przedmiotowym postępowaniu pozostają bez zmian.

Ponadto, **w związku z zapytaniem**, które wpłynęły w sprawie niniejszego zamówienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienie i uzupełnienie z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia do przetargu dotyczącego "Modernizacja hali sportowej wraz zapleczem szatniowo- sanitarnym w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8" wspomniano o przebudowie instalacji sanitarnych, jakich pomieszczeń to dotyczy i co dokładnie jest do zrobienia?

Rozumiem że budynek nie jest podpiwniczony. Czy przewiduje się stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją)?

Jakie są powierzchnie poszczególnych pomieszczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przebudowa instalacji sanitarnych dot. przebudowy instalacji c.o. w sali gimnastycznej – obecnie są zastosowane grzejniki FAWIERA. Przebudowa innych instalacji sanitarnych może być związana z remontem pomieszczeń zaplecza z podziałem pomieszczeń dla chłopców, dziewcząt , nauczycieli.

Budynek nie jest podpiwniczony.

Nie przewiduje się stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dane techniczne podane zostały na wstępie pisma.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

\$Podpis \$Data

Załącznik: rysunek lokalizacja hali sportowej