

**Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk
ul. Żaglowa 11**

Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej obiektu typu zamglawicz przy ul. Bajki dz. nr 166/5 w Gdańsku.

SNG S.A. informuje, że przez dz. nr 166/5 przebiega kanał sanitarny Ø 0,20m kam. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - na czynnych urządzeniach podziemnych nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych, ani składowisk. Ponadto:

1. zagospodarowanie terenu wzdłuż trasy: kanału sanitarnego (pas szerokości po 4,0m od krawędzi rury Ø 0,25m PVC po obu stronach) musi spełniać następujące warunki:

- powierzchnia wolna od jakiejkolwiek zabudowy związanej z gruntem,
- płot rozbieralny, bez fundamentów,
- zielen standardowa bez nasadzeń,
- chodniki i podjazdy rozbieralne na podbudowie sypkiej, wolnej od drenażu,

2. Wejście na teren i rozpoczęcie robót konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych musi być możliwe i bezpieczne w terminie ustalonym przez SNG, a w wypadku awarii - w każdym czasie.

3. Koszty rozbiórek powstałej lub istniejącej zabudowy obciążają właściciela posesji; w przypadku awarii zakres rozbiórki ustala SNG.

4. SNG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia budowli przed skutkami awarii.

Jeżeli nie będzie możliwe spełnienie powyższych warunków, kolidujący kanał sanitarny należy przebudować. O wydanie warunków technicznych na przebudowę kanału sanitarnego należy zwrócić się do właściciela majątku wodno-kanalizacyjnego w Gdańsku, tj. Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 201, (tel. 58 32 19 750, 58 32 19 762, 58 32 66 749).

Podłączenie projektowanego obiektu typu zamglawiacz należy przewidzieć do wodociągu Ø 200mm żel. ułożonego w ul. Bajki lub do wodociągu Ø 80/100mm żel. ułożonego na dz. nr 159/5 lub do wodociągu Ø 100mm żel. ułożonego na dz. nr 166/2, 167/3, 91/1.

Wodomierz przewidzieć w studni wodomierzowej, lokalizując ją na nowoprojektowanym przyłączy wodociągowym na terenie dz. nr 166/5 w odległości rzędu do ok. 5m po przejściu przyłącza na jej teren.

Jednocześnie informujemy, że na prowadzenie prac na terenach nienależących do Inwestora należy uzyskać zgodę właściciela terenu.

Do budowy przyłącza wodociągowego zastosować rury z PE PN10 (o średnicy min. Ø 40mm) oraz zasuwę z miękkim doszczelnieniem (o średnicy min. Ø 50mm) i teleskopowym przedłużaczem. Przyłącze wodociągowe powinno mieć zagłębienie min. 1,5m.

Nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową z wyprowadzeniem do skrzynki wodociągowej i wodomierza. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie należy oznakować tabliczkami wodociągowymi montowanymi w sposób trwały (zalecane na słupkach ze stali ocynkowanej).

Na trasie przyłącza wodociągowego nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych, ani składowisk.

Pobór wody może nastąpić po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania próbki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawę wody. Badanie takie może być wykonane na zlecenie np. przez Laboratorium SNG posiadające akredytację PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-II-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdańska na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr72/2001 poz.747 art.12).

Zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny od strony instalacji wewnętrznej, zaś miejsce montażu wodomierza powinno skutecznie zabezpieczać go przed zamarzaniem.

Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej; dokumentację tę uzgodnić z naszą firmą.


Warunki techniczne ważne są do dnia **09.12.2018r.**, należy je załączyć do dokumentacji.

Po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie zapewnimy dostawę wody do obiektu - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo Budowlane.

W załączeniu, w celach informacyjnych przekazujemy projekt "Umowy o przyłączenie" wraz z załącznikiem do umowy.

Warunkiem przystąpienia do robót związanych z realizacją przyłącza wodociągowego jest podpisanie załączonej umowy w dwóch egzemplarzach. Złożenie umowy przez Inwestora (tj. osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub przez ich pełnomocnika) odbywa się równolegle ze zgłoszeniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę - w Centrum Działań Operacyjnych w siedzibie SNG w Gdańsku - ul. Wałowa 46, budynek Dyrekcji - parter.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Wydziału Biuro Studiów i Inwestycji

Zbigniew Szramuk

Załącz.: Projekt „Umowy o przyłączenie”.



Od: Anna Babis-Kłudka
Do: mnle diogenes_studio@wp.pl
Dw: Izabela Bielawska ibielawska@giwk.pl
Anna Frydrych (afrydrych@drmg.gdansk.pl) afrydrych@drmg.gdansk.pl
Temat: FW: Zapytanie o zamglawiacz - Skwer Bajki w ramach BO 2018

29 sie 2018 11:41 (8 minut temu)

Dzień dobry,

Informuje, że decyzją Zarządu GIWK na Skwerze Bajki zostanie zamontowany zamglawiacz przez naszą Spółkę (GIWK jest właścicielem wzoru/projektu zamglawiacza).

Pozdrawiam,



Anna Babis-Kłudka | Starszy specjalista ds. technicznych | tel. 58 32 12 698 | tel. kom. 601 992 936
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
NIP 583-287-03-69 | KRS 0000216612 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ | Kapitał zakładowy 718 340 000,00zł | REGON 193079339.

From: Maria Sikorska [mailto:diogenes_studio@wp.pl]
Sent: Friday, June 29, 2018 12:26 PM
To: giwk
Subject: Zapytanie o zamglawiacz - Skwer Bajki w ramach BO 2018

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Skwer Bajki" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

Jako Jednostka Projektowa działająca na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, zajmujemy się opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: "Skwer Bajki" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Jednym z elementów wyposażenia jest lokalizacja zamglawiacza w centralnym miejscu skweru. Opracowana i uzgodniona koncepcja dla tego zadania z 2016 roku przewiduje montaż zamglawiacza, jaki Państwo umieszczali w Gdańsku m.in. na Targu Węglowym (zdjęcie w załączeniu).

W związku z powyższym czy istnieje możliwość uzyskania szczegółów technicznych na temat tego konkretnego urządzenia, chodzi o wymiary, posadowienie, zasilanie, pobór energii elektrycznej itp. Czy posiadają Państwo kartę techniczną dla tego urządzenia?

Pozdrawiam
Marcin Mielke
792-236-772
Diogenes Studio

W załączeniu:

1. Zdjęcie poglądowe zamglawiacza.
2. Upoważnienie.

Obowiązek informacyjny co do przekazanych przez Państwa danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej <http://www.giwk.pl/o-nas/dane-adresowe.html>

2 załączniki



zamglawiacz_targ_weglowy_11_p.jpg
96.6 KB

PDF Upoważnienie - Skwer Bajki.pdf
84.1 KB



wydrukowane ze strony: poczta.wp.pl



Od: Eryk Turzyński # WT TASK <wt@task.gda.pl>
Do: <diogenes_studio@wp.pl>
Data: Wtorek, 10 Lipca 2018 14:55
Temat: Skwer Bajki

Dzień dobry,

Odnosnie przesłanej dokumentacji projektu "Skwer Bajki" przekazujemy informację, że nie posiadamy infrastruktury w zadanym zakresie opracowania.

Pozdrawiam

--
CI TASK
Eryk Turzyński
(58)348-60-73

107



Numer dokumentu: P/HW/010414/2018/002

Gdańsk, 13.07.2018



Diogenes Studio Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 4
80-351 Gdańsk

UZGODNIENIE NR 181/2018 z dnia 13.07.2018r.

Uzgadnia się projekt Skweru Bajki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 przy ul. Bajki w Gdańsku, w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą GPEC.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Prowadzenie robót należy zgłosić do GPEC Sp. z o.o. ul. Biała 1 b, 80-435 Gdańsk lub pod nr tel. 58 52 43 580; e-mail: bok@gpec.pl najpóźniej **5 dni roboczych** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia szczegółów występujących kolizji z sieciami ciepłowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzeń sieci powstałych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy ciepłowniczych.
2. W miejscu zmiany zagospodarowania terenu oraz jego rzędnych, należy zachować istniejące przykrycie ciepłociągów.
3. Należy zachować odległość min. 0,5 m od spodu konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego do wierzchu górnej ścianki istniejących ciepłociągów. Dopuszczamy zastosowanie materiałów o podwyższonej wytrzymałości, nawet z zastosowaniem płyt odciążających nad siecią ciepłowniczą oraz zabezpieczenia w postaci rur płaszczowych dwudzielnych.
4. Projekt w miejscu kolizji z projektowanymi ciągami pieszymi z istniejącymi ciepłociągami musi uwzględniać możliwości wykonywania remontów i konserwacji sieci oraz jej napraw.
5. Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci ciepłowniczej należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem i w obecności przedstawiciela GPEC.
6. Projektowane sieci kablowe i wodociągowe w miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią ciepłowniczą należy prowadzić w rurach osłonowych.
7. Zabrania się lokalizacji słupów, skrzynek i innych elementów na istniejącej infrastrukturze ciepłowniczej.
8. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu należy uzupełnić piaskiem.
9. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy prowadzić ręcznie – wyeliminować sprzęt mechaniczny.
10. W przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała szerszego zakresu niż pierwotnie uzgodniono, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie GPEC i uzyskać ponowne uzgodnienie.

11. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, inwestora / wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i wykonawstwo.

Z poważaniem,


Bogusław Pergo
kierownik działu realizacji inwestycji



Hanna Dziosa
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GPEC

90

GDŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ sp. z o.o.
80-435 Gdansk, ul. Biała 1 b
Zetel Planowania Inwestycji i Rozwoju

Wzr. 181/2013 z dn. 13.07.2013
Prise



ISTN.	WYKAZ UZBROJENIA	demontaż	PROJ.
e	sieć elektryczna		
e	sieć oświetleniowa	x x x	
w	sieć wodociągowa		
k	sieć kanalizacyjna		
g	sieć gazowa		
t	sieć telekomunikacyjna		
c	sieć ciepłownicza		

110



wydrukowane ze strony: pocza.wp.pl

(10)

Od: Sławomir Sieradzki Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka
<slawomir.sieradzki@interia.eu>
Do: Maria Sikorska <diogenes_studio@wp.pl>
Data: Środa, 18 Lipca 2018 20:49
Temat: Re: Skwer Bajki w ramach BO 2018

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa prośbę ws. akceptacji projektu zagospodarowania terenu Skwer Bajki, pozytywnie opiniujemy przesłany poniżej projekt i potwierdzamy zgodność naniesionymi zmian zgodnie z ustaleniami w dniu 28.06.2018r.

Z poważaniem,
Sławomir Sieradzki
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przeróbka


Od: "Maria Sikorska" <diogenes_studio@wp.pl>
Do: "slawomir.sieradzki" <slawomir.sieradzki@interia.eu>;
Wysłane: 13:55 Środa 2018-07-11
Temat: Skwer Bajki w ramach BO 2018

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "SKWER BAJKI w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku"

W załączeniu przesyłam aktualny projekt zagospodarowania terenu dla zadania j/w z prośbą o akceptację. W przypadku uwag proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Z poważaniem,
Marcin Mielke
792-236-772
Diogenes Studio

111



SKALA 1:50

1120

11


37995/TTISIOU/P/2018

20-07-2018

- Nr uzgodnienia..... dnia.....
1. Przy skrzyżowaniach i zближениях do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
 2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wnioskonadzor
 3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
 4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).
- g: Uzgodnienie ważne 12 m-cy


Skrzypkowski
Marcin
Ignacy / Nr Ew.

Elektronicznie podpisany
przez Skrzypkowski
Marcin Ignacy / Nr Ew.
8402129
Data: 2018.07.20



ISTN.	WYKAZ UZBROJENIA	demontaż	PROG
e	sieć elektryczna		
e	sieć oświetleniowa	x x x	
w	sieć wodociągowa		
k	sieć kanalizacyjna		
g	sieć gazowa		
t	sieć telekomunikacyjna		
c	sieć ciepłownicza		

113



12

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okręg Północ
ul. Arkońska 6/A4
80-387 Gdańsk
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01 50

Gdańsk, dnia 25.07.2018r.

DIOGENES STUDIO SP. Z O.O.
ul. Tysiąclecia 4
80-351 Gdańsk

Nasz znak: **NTFB-508-1523/18**

Wasz znak: **367/PP/18**

UZGODNIENIE

Dotyczy: „Zagospodarowanie terenu Skwer Bajki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.07.2018, Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. uzgadnia w/w projekt – bez uwag.

W zakresie opracowania projektu Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest ważne przez jeden rok. Zastrzega się możliwość zmian stanu sieci w czasie ważności uzgodnienia.

Z poważaniem


Przedstawiciel Netia S.A.

KRZYSZTOF OSIECKI

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny– 1 egz.

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk
tel. 22 352 67 95. fax 58 783 01 50



Netia S.A.
Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
NIP: 508-1523128
25.07.2018
Przedstawiciel Netia S.A.



SKALA 1:500

ZIELENI		
Nr	Nazwa polska	Nazwa
1.	2.	3.
4.	Robinia akacjowa 'Frisia'	Robinia pseud
6.	Robinia akacjowa 'Frisia'	Robinia pseud
7.	Robinia akacjowa 'Frisia'	Robinia pseud
8.	Robinia akacjowa	Robinia pseud
9.	Wiśnia osoblwa 'Umbraculifera'	Prunus x emine 'Umbraculifera'
11.	Wiśnia osoblwa 'Umbraculifera'	Prunus x emine 'Umbraculifera'
15.	Wiśnia osoblwa 'Umbraculifera'	Prunus x emine 'Umbraculifera'
16.	Wiśnia osoblwa 'Umbraculifera'	Prunus x emine 'Umbraculifera'
29.	Jarząb pospolity	Sorbus aucupa
30.	Brzoza brodawkowata	Populus balsan
35.	Sosna pospolita	Pinus sylvestris
36.	Sosna pospolita	Pinus sylvestris
37.	Skupina: 1. Śliwa domowa; 2. Bez czarny	Skupina: 1. Pru domestica; 2. ngra
45.	Jarząb pospolity	Sorbus aucupa
46.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula
47.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula
48.	Żywiec szorstki	Deutzia scabra
60.	Jarząb moczny	Sorbus aria
83.	Skupina: 1. Forsycja zielona	Skupina: 1. For viridissima
84.	Skupina: 1. Róża parkowa	Skupina: 1. Ros
Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska
1.	Prunus x emine 'Umbraculifera'	Wiśnia osoblwa 'Umbraculifera'
2.	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	Berberis Thunberga 'Atropurpurea Nana'
3.	Forsythia x intermedia	Forsycja pośrednia
4.	Lonicera pileata	Suchodrzew chiński
5.	Spirea japonica 'Anthony Waterer'	Tawula japońska 'Anthony Waterer'
6.	Syringa meyeri 'Palibin'	Liak Meyera 'Palibin'
7.	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	Trzcinik ostrokwiatowy 'Karl Foerster'
8.	Helictotrichon sempervirens	Owies wieczniezielony
9.	Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'	Śmiełek damiowy 'Goldschleier'
10.	Miscanthus sinensis 'Gracilimus'	Miskant chiński 'Gracilimus'

115

13



Gdańsk, dn. 10.08.2018

Uzgodnienie Nr 208/2018

Saur Neptun Gdańsk S.A. uzgadnia rozwiązania techniczne w zakresie zaprojektowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla inwestycji p.t.

Przyłącze wodociągowe dla proj. Yangkaniowa
na Skwerze Bajki w Gdańsku
ul. Bajki dz. nr 166/5

pod warunkiem realizacji poniższych uwag:

1. W przypadku włączenia do sieci wod-kan usytuowanych poza nieruchomością inwestora należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości na wykonanie i posadowienie uzgadnianych przyłączy.
2. Do w/w inwestycji należy stosować obowiązujące przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zwłaszcza w zakresie zgłoszenia budowy przyłączy właściwemu organowi lub sporządzenia planu sytuacyjnego.
3. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do SNG pisemnie, z 7-dniowym wyprzedzeniem.
4. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia ich kontroli przez służby nadzoru eksploatacyjnego SNG.
5. W przypadku wystąpienia infrastruktury podziemnej wod-kan nie zinwentaryzowanej na mapie geodezyjnej należy traktować ją jako czynną oraz powiadomić SNG. Koszty jej przeniesienia lub likwidacji pokrywa Inwestor.
6. W przypadku uszkodzenia istniejących przewodów lub urządzeń wod-kan w trakcie wykonywania robót koszty napraw pokrywa Wykonawca.
7. Przyłącza wody i kanalizacji pozostawiają własnością i w eksploatacji właściciela nieruchomości.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata, do dnia 10.08.2020 r.

Podpis

KOORDYNATOR
ds. Warunków Technicznych i Uzgodnień

Iwona Kubicka

116

14

Temat: [HAWA TT:0000] RE: Skwer Bajki w Ramach BO 2018 w Gdańsku

Nadawca: Michał Harembski <michal.harembski@hawetelekom.com>

Data: 13.08.2018 14:21

Adresat: Maria Sikorska <diogenes_studio@wp.pl>

Kopia: ZUDP <zudp@hawetelekom.com>

Witam,

Informuję, że na wskazanym obszarze tj. przy ul. Bajki w Gdańsku brak infrastruktury HAWA Telekom. W związku z powyższym nie mam uwag do przesłanego projektu.

z poważaniem

Michał Harembski
Inżynier ds. uzgodnień branżowych
HAWA TELEKOM Sp. z o.o.
Kom. (+48) 510 219 467,
Tel.: (+48 61) 86 14 935,
Mail: noc@hawetelekom.pl
www.hawetelekom.pl



From: Maria Sikorska <diogenes_studio@wp.pl>

Sent: Friday, August 10, 2018 12:00 PM

To: ZUDP <zudp@hawetelekom.com>

Subject: Skwer Bajki w Ramach BO 2018 w Gdańsku

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "SKWER BAJKI w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku".

Zwracamy się z zapytaniem czy projektowana sieć oznaczona na mapie do celów projektowych przerywaną zieloną linią opisaną jako kan.telekom 932.2016 należy do Państwa zasobu. Projektowana inwestycja leży przy ul. Bajki w Gdańsku na działkach nr. 166/2, 166/5, 160, 163, 164, 165 obr. 092 Jeżeli wskazana sieć należy do Państwa zasobu, prosimy o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu.

Z poważaniem

Marcin Mielke
792-236-772

Diogenes Studio

W załączeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu - rys. A1 pdf i dwg
2. Mapa do celów projektowych pdf i dwg

117

15



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8504/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-08-14

Zadanie: Skwer Bajki w ramach budżetu obywatelskiego 2018 w Gdańsku

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: ul. Bajki

Projektant: Sławomir Szurman, upr. nr: 287/Gd/02

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Żaglowa 11 80-560 Gdańsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

8504/BR/OTI/2018

118

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
11. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
12. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
13. Nie należy dokonywać nasadzeń drzew i krzewów w odległości min. 2,0m od skrajni pnia do osi gazociągu/przyłącza gazu.
14. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.
15. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
16. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
17. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
18. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
19. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni / Placówki.
20. W trakcie robót budowlanych należy umożliwić Gazowni w Gdańsku sprawdzenie stanu technicznego istniejącej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw
21. Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu nowo projektowanych nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Gdańsku, na koszt Inwestora.
22. Nawierzchnię w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu zagęszczającego typu lekkiego.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK
Działu Ewentualnej Majątku i Uzgodnień

Otrzymują:

Kamil Barnaś
Kamil Barnaś

1. Projektant

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

15a

6ry

2002

lizacji

172)

Gdańsk

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151


151

151

151

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR 2501/BK/02/14019
z dnia 14.08.2013
Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji
Imię i nazwisko Paulina Chmura
Podpis [Signature]





Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.


Załącznik do uzgodnienia nr UL-784/2018 z dnia 22.08.2018r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa Skweru Bajki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku – plan zagospodarowania terenu.

1. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić eksploatatora, tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych SNG.
3. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
4. W miejscach skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. projektowaną sieć elektroenergetyczną należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Należy zachować odległość min. 0,8 m od czynnych urządzeń wod.-kan.
6. W przekroju pionowym należy zachować odległość min. 0,5 m od czynnych urządzeń wod.-kan.
7. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.

Uzgodnienie ważne do dnia 21.08.2020 r.


Z up. Zarządu Spółki

Grażyna T. Lanielewicz
Stary Inspektor
ds. technicznych

16a

Gdańsk, dnia 22.08.2018r.

Uzgodnienie NR UL-784/2018Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
uzgadnia lokalizację inwestycjipt. Budowa Skweru Bajki w ramach Budetu Obywatelskiego
2018 w Gdańsku - plan zagospodarowania terenuZgodnie z uwarunkowaniami wg załącznika stanowiącego
integralną część uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata, tj. do dnia 21.08.2020r.

Podpis G. S. Z up. Zarządu Spółki
Grażyna Danielewicz
Starszy inspektor
dla technicznych

ISTN.	WYKAZ UZBROJENIA	demontaż	PROJ.
e	sieć elektryczna		
e	sieć oświetleniowa	x x x	
w	sieć wodociągowa		
k	sieć kanalizacyjna		
g	sieć gazowa		
t	sieć telekomunikacyjna		
-	sieć ciepłownicza		

122

33

17

12.07.2018

EN TECHNICZNYCH
2. 0h
- 8441

123



Katowice, 24.08.2018 r.

18

DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 4
80-351 Gdańsk-Oliwa

Wasz znak: 366/PP/18

Nasz znak: UPC-E-18-200-PT

UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Skwer Bajki w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku"

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.07.2018r. firma Ericsson Sp. o.o. w imieniu UPC Polska Sp. z o. o. rejon Gdańsk informuje, że pozytywnie uzgadnia przedłożone plany sytuacyjny.

Powyższe uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesiącach od daty wystawienia.

W związku z dynamicznym rozwojem świadczonych usług i rozbudową własnej infrastruktury teletechnicznej, UPC Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowień.

Załącznik: uzgodniony plan sytuacyjny.

Z poważaniem

PRZEDSTAWICIEL
UPC Polska Sp. z o.o.
PAWEŁ TARASKA
PAWEŁ TARASKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRACOWNIA BAJKI w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SADZENIA / WYMANY			
Przebieg (cm)	Wysokość (m)	Rzut korony (m)	Uwagi
Na wys. 130 cm	6.	7.	8.
5.	6.	7.	8.
20	3.5	0.5	Posusz w koronie, zła kondycja drzewa; zalecana wymiana.
20	4.5	1.5	Odrosty pniove
19	4.5	1.5	Odrosty pniove
19	3.5	1.5	Posusz w koronie 40 %; zalecana wymiana.
24	3.5	1.5	Zabezpieczone palikami;
25	3.5	1.5	Zabezpieczone palikami;
20	3.5	0.5	Martwe - wymiana;
23	3.5	0.5	Martwe - wymiana;

USUNIĘCIA

Przebieg (cm)	Wysokość (m)	Rzut korony (m)	Uwagi
Na wys. 130 cm	6.	7.	8.
5.	6.	7.	8.
40	7	6	-
62	10	5	-
39	6	3	Zacienione; słaba kondycja korony.
45	5	5	Pochylone w stronę płocną; zła kondycja korony.
-	-	1.5	-
22; 18; 16; 15	8	6	4 pnie na h=0,4m
44	9	2	-
81	12	8	-
-	-	1.2 m	-
41	+	6	-
-	0.8	-	-
-	0.8	-	Końca z zagosp. Do usunięcia ok 21 m2

OWANE

Wskazanie	Rozstawa	Ilość	Uwagi
1. Liście dorodne Kwiaty białe, małe. Pania siedliskowe.	-	3	-
brązowych liściach. Kwiaty na warunk miejskie.	4 szt/m2	32	-
ojem liści. Kwitnienie: IV.	3 szt/ m-b	18	W formie żywopłotu strzyżonego
rzew. Liście błyszczące. Pania i susze.	3 szt/m2	70	-
1. Kwitnienie VI-VIII.	3 szt/m2	40	-
2. Kwitnienie V-VI.	2 szt/m2	9	-
się kłosa.	3 szt/m2	28	-
cm wys. Kłosa pojawiają się w sztywnie niebieskawo.	4 szt/m2	64	-
wate kwiatostany ze	5 szt/m2	146	-
ielone, wąskie.	3 szt/m2	96	-

ISTN.	OZNACZENIA GRAFICZNE	P
	granica opracowania - dz. nr 160, 163, 164, 166/5, obręb 092	-
	obszar oddziaływania inwestycji	-
	strefa 4 m od osi kolektora sanitarnego	-
	ciągi piesze - nawierzchnia z płyt betonowych	-
	ciągi piesze - nawierzchnia z płytek betonowych z licem z kruszywa płukanego szarego, drobnej frakcji	-
	ciągi piesze z możliwością jazdy na rolkach - beton wylewany na miejscu, dylatowany, kolor szary	-
	plac gier stołowych - nawierzchnia gliniasto-zwirowa	-
	place pod urządzeniami zabawowymi (pajak) - nawierzchnia z piasku	-
	plac pod urządzeniami siłowni zewnętrznej - nawierzchnia ze żwiru płukanego zaokrąglonego	-
	żwir płukany zaokrąglony - 16-32 mm	-
	istniejące zatrawienie do wymiany	-
	drzewa / drzewa do usunięcia	-
	drzewa do przesadzenia/ drzewa przesadzone	
	drzewa projektowane	-
	krzewy / krzewy do usunięcia	-
	żywopłot strzyżony liściasty	-
	nasadzenia niskich krzewów/bylin	-
	liczba porządkowa nasadzeń. ilość sztuk	-
	rzędna projektowana	-

18a

PRZEDSTAWICIEL

UPC Polska Sp. z o.o.

Paweł Taras
PAWEŁ TARASKA

125

Gdańsk 2018-07-24

UZGODNIENIE NR 2\0543\2018

Temat Plan zagospodarowania terenu parku przy ul. Bajki w Gdańsku pod budowę terenu rekreacyjnego.

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU, ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczęcie robót 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotymane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez Energe mapą do celów projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją.

Prace ziemne poprzedzić wykonaniem przekopów próbnych w celu ustalenia dokładnej trasy sieci elektroenergetycznej.

Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanych chodników z istniejącymi kablami kable te osłonić przepustami dwudzielnymi.

W miejscach występowania istniejących kabli energetycznych prace ziemne wykonywać sprzętem ręcznym.

W przypadku zmiany rzędnych terenu kable energetyczne winny znajdować się na głębokości zgodnej z SEP-E-004.

Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej


Piotr Ostrowski

Kopie otrzymują:

31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



128

210

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawn timer uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Usługi: Uzgodnienie Branżowe.

5) Podanie danych jest niezbędne do realizacji zlecenia.

6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

- a. Uprawnione organy publiczne,
- b. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
- c. Podmioty dostarczające korespondencję,
- d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
- e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego;
- f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.

7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8) Informujemy o przysługującym prawie do:

- a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
- b. sprostowania swoich danych osobowych,
- c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
- d. przenoszenia danych,
- e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


2016 r.

Usługi Geodezyjne
Rafał Sikora
80-108 Gdańsk, ul. Krynicka 6/1
NIP: 957-039-93-28, REGON: 192627481
tel kom. 601 291 677

21b

2018. 12/15/31

[Signature]
Dorota Bulica



DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257), po rozpatrzeniu, wniosku strony tj. **Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk**, reprezentowanej w oparciu o przedstawione pełnomocnictwo Pani Marii Krystynie Sikorskiej, DIOGENES STUDIO Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 27, 80-430 Gdańsk, z dnia 04.10.2018r. o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym ulicy Bajki (dz. dr nr 186 - obr. 092) w Gdańsku przyłącza sieci wodociągowej.

Zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym ulicy Bajki (dz. dr nr 186 - obr. 092) w Gdańsku przyłącza sieci wodociągowej.

tj. urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg szczegółowej lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji

zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Przyłącze sieci wodociągowej należy umieścić w pasie drogowym ul. Bajki w Gdańsku do dnia **05.11.2020r.**
2. Po umieszczeniu, stosownie do obowiązujących przepisów, w pasie drogowym w/w urządzenia - zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację jest ważne w terminie obowiązywania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia, wydanych w trybie art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych -tj. Dz. U. 2017r. poz.2222 z późn. zm., o których mowa w punkcie 4 c) niniejszej decyzji.
3. Niniejsze zezwolenie zarządcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością (dz. dr nr 186, obr. 092) na realizację inwestycji polegającej na budowie w pasie drogowym przedmiotowych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo Budowlane, Dz. U. z 2017 roku poz. 1332)
4. **Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:**
 - a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
 - b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego ww. przyłącza wodociągowego.
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych -tj. Dz. U. 2017r. poz. 2222 z późn. zm.) w celu prowadzenia w nim robót oraz na umieszczenie urządzenia, o które (po uzyskaniu stosownych pozwoleń właściwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi przed planowanym zajęciem w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016r., poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zostaną naliczone opłaty: każdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robót.
5. Zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124).
6. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

22a

7. Realizację i koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym, ponosi inwestor.
8. Należy zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
9. Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z PN-S-02205 a zagęszczenie jej wykonać według wymogów podanych w punkcie 2.11 w/w normy.
10. Naruszoną nawierzchnię chodnika należy odbudować na szerokości całego chodnika i długości robót w następującej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejącym z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących.
11. Po robotach teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.
12. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a w przypadku wprowadzenia znaków drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z Zarządcą Ruchu.
13. W czasie prac utrzymać dojazdy i dojścia do zlokalizowanych w rejonie robót obiektów.
14. Inwestor zobowiązany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w należytym stanie oraz czystości drogi publicznej w rejonie inwestycji oraz do usunięcia na własny koszt ewentualnych uszkodzeń infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych dróg.
15. Uzgadnianą sieć należy zabezpieczyć w taki sposób, aby możliwe było ułożenie nad nimi nawierzchni ulepszonej bez konieczności przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
16. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do:
 - a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p. w drodze decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego będzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,
 - b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy.
17. Utrzymanie obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy do ich posiadaczy.
18. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
19. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z umieszczenia przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.
20. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 części III Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 1827 z późn. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 04.10.2018r. strona t.j. **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk**, reprezentowana w oparciu o przedstawione pełnomocnictwo Pani Marii Krystynie Sikorskiej, DIOGENES STUDIO Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 27, 80-430 Gdańsk, zwróciła się z wnioskiem do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym ulicy Bajki (dz. dr nr 186 - obr. 092) w Gdańsku przyłącza sieci wodociągowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a wywodzonego z art. 39 ust. 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

Jednakże w myśl art. 39 ust. 3 właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu I instancji, w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a ustawy, uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urządzenia objętego przedmiotem niniejszego zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wpływać na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę w/w warunków.

132

22b

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia **05.11.2020r.**

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urządzeń niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty.

Mając na uwadze powyższe, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydając niniejszą decyzję zgodnie z wolą strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który niniejszą decyzję wydał poprzez, działającego z jego upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80 – 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Powyższe odwołanie należy kierować pod adres:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36
80 – 254 Gdańsk

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Aleksandra Rybak - Lemańska
KIEROWNIK DZIAŁU UZGODNIENIA
GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIEI

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Maria Krystyna Sikorska
DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 11
80-430 Gdańsk
2. ZD a/a

22c


Usługi Geodezyjne
Rafał Sikora
80-708 Gdańsk, ul. Krynicka 6/1
NIP: 957-039-93-28, REGON: 192825438
tel. kom. 601-294-677

C
1a
1d
N
Z
U
G
N
05


1n
1p

G
S
D
15

ładane w zasięgu
wykopowej na



Gdańsk, dn. 10.09.2018 r.

 **URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU**
WYDZIAŁ GEODEZJI
REFERAT KOORDYNACJI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
(1)

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR WG-IV.6630.748.2018

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarządzenia
Prezydenta Miasta Gdańska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

*Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny
ostemplowany pieczątką tut. Referatu*

Przedmiot narady:	1. Sieć energetyczna kablowa enn, 2. Sieć oświetleniowa, 3. Przyłącze wodociągowe.
Lokalizacja:	ul. Bajki, obr. 92
Wnioskodawca:	DIOGENES STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tysiąclecia 4 80-351 Gdańsk
Inwestor:	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
Miejsce narady:	UM w Gdańsku ul. 3 Maja 9
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	24.08.2018
Rozp. narady:	13.09.2018
Zakończ. narady:	13.09.2018

UWAGI DO UCZESTNIKÓW NARADY:

- INSPEKTOR

Lol

Maria Zaskowska

Dostarczono uzgodnienie ENERGA nr 2/0543/2018, GZDiZ nr 6336-374(2)-
2018-AD-6731, 6336-350(2)-2018-AD-5749, 6304-781(3)-2018-AD-4119

Ponowna narada koordynacyjna 20.12.2018

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gdańsk, dn. 21.12.2018r.

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ GEODEZJI
A. ODLCH
podpis

- INSPEKTOR
Lol
Maria Zaskowska

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Uwagi
1	Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu	Przewodniczący Aleksandra Osiecka, Kierownik RKSPUT	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, prace prowadzić sprzętem eliminującym możliwość spowodowania awarii. <input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) Ok podpis
2	Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk	Przewodniczący Włodarczyk	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) WŁ podpis
3	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	- M. Jurek	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą 10.12.2017 Uwaga 2/0543/2018 <input checked="" type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) NIEZGODNIE Z WP, MICRONIC UBR Procedury / badania statki powojenne uzgodnić w EUP podpis
4	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17 81-855 Sopot	- Reda Z.	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) Z podpis
5	Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 80-601 Gdańsk	- Elizabeta Solert	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) E. Solert podpis
6	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Biała 1b 80-980 Gdańsk	- Kujawa Włodek	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą Zgodnie z uwag. w 18.11.2017 <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) podpis

7	Netia S.A. ul. Arkońska 6 80-387 Gdańsk	-	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	Przedstawiciel Netia S.A. <u>KRZYSZTOF OSIECKI</u> podpis
8	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77 80-298 Gdańsk	NB	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) podpis
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk	Robert Glesenski	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono zgodnie z zał. uzgodnieniem <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą PSG nr 8504/B2/01/2018 <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	<u>Be</u> podpis
10	Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 80-858 Gdańsk	Włoua Kubidea	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	<u>[Signature]</u> podpis
11	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 80-122 Gdańsk	Ewa Kowalska	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	<u>[Signature]</u> podpis
12	Orange Polska S.A. al. Grunwaldzka 110 80-244 Gdańsk	NB	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) podpis
13	Hawe Telekom Sp. z o.o. ul. Działkowa 38 59-220 Legnica	NB	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) podpis

260

WG-IV.6630.748.2018.MŁ

14	Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku	- NB	<input type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) podpis
15	Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku	- Jolanta Smoszczyńska	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) podpis
16	Gdański Zarząd Dróg i Zieloni w Gdańsku ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk	- Barbara Stanisłowska Kotarska Zajaczkiewicz	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono 20.12.2018 <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input checked="" type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) Brak zgodności z G.D.Z. podpis
17	Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk	- Krzysztof Sutkowski	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) podpis

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Zgodnie z art. 28ba. 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Aleksandra Osiecka
KIEROWNIK REFERATU KOORDYNACJI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

PROJEKT UZGODNIONO / ~~NIUZGODNIONO~~

Gdańsk, 21 GRUDNIA 2018r

----- Oznac.
Gdańsk, dnia 12.
Służebności gru
Obiekty nieobje
(580 ust.3 - Roz

W dniu 2018.
- patrz mapa
Gdańsk, dn. 2

URZĄD MIEJSCOWY GDAŃSKU
DZIAŁ GOSPODARSTWA
REZERWACJI I KONTROLI
PROJEKT BUDOWLANO-GOSPODARSTWA
GOSPODARSTWA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Gdańsk, dnia 21.12.2018r. 13.0P. 2018
20.12.2018

stanowila przedmiot Rady Koordynacyjnej
Gdańsk, dnia 21.12.2018r. 13.0P. 2018
20.12.2018
podpis przewodniczącego

ISTN.	WYKAZ UZBROJENIA	demontaż	PROJ.
e	sieć energetyczna		
e	sieć energetyczna oświetleniowa	x x x	
w	sieć wodociągowa		
k	sieć kanalizacyjna		
g	sieć gazowa		
t	sieć telekomunikacyjna		
c	sieć ciepłownicza		
ISTN.	OZNACZENIA GRAFICZNE		PROJ.
- - -	oprawy oświetlenia parkowego		
	oprawy oświetlenia parkowego do demontażu		*
	drzewo do wycinki		X
	drzewo do przesadzenia		X

Poświadczam kopię mapy do celów projektowych za zgodność z oryginałem.

arch. Maria Krystyna Sikorska

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio" Sp. z o.o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

PROJEKTOWAŁ	Inż. Sławomir Szurman upr.nr 287/GD/02 w specjalności sanitarnej			
SPRAWDZIŁ	mgr Inż. Daniel Łogiszyniec upr. bud. w spec. sanł nr 68/Gd/00			
PROJEKTOWAŁ	mgr Inż. Jerzy Kulawiak upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002		Data	Branża
SPRAWDZIŁ	Inż. Henryk Paszczołowski upr. bud. w spec. elektr. nr 790/66		07.2018	Arch.
UMOWA	SKWER BAJKI w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r. PROJEKT BUDOWLANO-GOSPODARSTWA + BIOZ		TOM	
2017/05/18			1/2017-05-18/	
SKALA 1:500	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rysunku	
			148	A-1/1

80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27

PROJEKT BUDOWLANO-GOSPODARSTWA + BIOZ

SKWER BAJKI w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.