



GZDiZ.ZR.6304.1.96.2021.AG

Gdańsk, 15.03.2021 r.

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GD.
W PŁYNĘŁO

data: 2021 -03- 22



RPW/4690/2021 P
Data: 2021-03-22

DRMG

Dyrekcja Rozwoju Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Dot.: Wniosku o wydanie warunków i wytycznych dla zadania pn.: „Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

W odpowiedzi na Państwa wniosek w powyższej sprawie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje poniżej wytyczne do projektu branży drogowej:

I. Wytyczne ogólne:

- 1) Projekt należy sporządzić na aktualnej kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 z pieczętą poświadczającą, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz poświadczoną przez projektanta za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym.
- 2) Dokumentacja winna być zgodna z obowiązującym MPZP na terenie objętym inwestycją.
- 3) Dokumentację projektową należy poprzedzić sporządzeniem projektu inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem na terenie objętym inwestycją.
- 4) Rozwiązania projektowe winny uwzględniać potrzeby osób o ograniczonej mobilności.
- 5) Projekt powinien uwzględnić kompletną aranżację przestrzeni miejskiej zgodnie z intencją wniosku.
- 6) Lokalizacja i parametry miejsc postojowych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019r. Poz. 1643 z późn. zm.).

II. Wytyczne szczegółowe:

- 1) Wytyczne do kształtu i układu zatok postojowych:
 - Należy projektować miejsca postojowe równoległe do jezdni.
 - Miejsca postojowe należy rozdzielać zielenią, co około 3-5 miejsc.

- W miarę wystarczającej szerokości pasa drogowego zaleca się wprowadzenie pasa zieleni o szerokości min. 1,5m między miejsca postojowe i chodnik, z wytyczeniem dojeżdż do zatoki postojowej. Dopuszcza się lokalne zawężenia pasa zieleni do szerokości 1m
- 2) Wytyczne do nawierzchni zatok postojowych:
 - Miejsca postojowe należy wykonać z kostki betonowej w kolorze grafitowym
 - Opaskę między miejscami postojowymi a pasem zieleni należy wykonać z płytek betonowych gładkich 30x30cm w kolorze szarym.
- 3) Wytyczne do nawierzchni chodnika:
 - Chodnik oraz dojeżdża do zatoki postojowej należy wykonać z płytek betonowych gładkich 30x30cm w kolorze szarym, w układzie ciosowym. Dopuszcza się wykonanie przejść do zatok przez pasy zieleni w nawierzchni ziemno-żwirowej.
- 4) Wytyczne do elementów uspokojenia ruchu:
 - Zaleca się zastosowanie rozwiązań uspokajających ruch np. szykan, esowania toru jazdy np. za pomocą naprzemiennej lokalizacji miejsc postojowych, chodniki przechodnie (progi płytowe).
 - Nie wskazane jest stosowanie prefabrykowanych progów spowalniających.
- 5) Mała architektura:
 - Zaleca się wprowadzenie stojaków na rowery.
 - Należy zaprojektować miejscowe poszerzenia chodnika lub kieszonki pod stojaki rowerowe i przyszłe elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci.
 - Miejscowe poszerzenia chodnika lub kieszonki należy projektować z zachowaniem minimalnego światła przejścia 1,5m po ustawieniu elementów małej architektury.
 - O wskazanie wzorów stojaków rowerowych należy zwrócić się do Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.
- 6) Wytyczne do zieleni:
 - W pasach zieleni oraz w zieleni rozdzielającej miejsca postojowe należy zaprojektować nasadzenia drzew. Pod drzewami należy zaprojektować nasadzenia roślin okrywowych w postaci krzewów liściastych, nie wymagających częstych zabiegów pielęgnacyjnych.
 - Należy zaprojektować zieleń w oparciu o gatunki rodzime. Należy ograniczyć wprowadzanie gatunków obcych do minimum. Nie należy wprowadzać gatunków obcych inwazyjnych.
 - Należy ograniczyć wycinkę zieleni do niezbędnego minimum.
- 7) Wytyczne do jezdni:
 - Przyjąć szerokość pasów ruchu wynoszącą 2,75m.
- 7) Wytyczne do organizacji ruchu:
 - Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Przytulna - Sympatyczna - mini rondo.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. Zarządzania

Tomasz Nawrozonek

GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
Ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
Tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44-609
NIP 584-090-00-85, Regon 190030083



ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
tel. 58 341 20 41
fax 58 524 46 09

15000 Gdańsk 6



19-03-2021

078210000176

0005,90 zł

11000018

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
WPŁYNĘŁO

data: 2021 -03- 2 2

L. dz.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żagłowa 11
80-560 Gdańsk

(00)259007731689777314



(00)259007731689777314

Poczta Polska

Opiata pobrana _____ zł _____ gr

LECONY

2020

MM

2 sz