

Gdańsk, dnia 20.06.2017 r.

Pronetbud
Tadeusz Pobłocki
ul. Wiejska 35
84-240 Reda

UZGODNIENIE NR 3138/2017

„Gdańskie Wody” Sp. z o. o. uzgadnia projekt sieci elektroenergetycznej i oświetlenia wokół Stawu Goplańska dz. 239/2, 243/4 i 236 obr. 36 przy ul. Goplańskiej w Gdańsku, zgodnie z przedłożoną dokumentacją z następującymi uwagami:

1. Zachować normatywne odległości od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty naprawy z tytułu ewentualnych uszkodzeń sieci odwadniającej pokrywa inwestor.
2. W miejscach skrzyżowań z siecią odwadniającą – roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
3. Zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu wykopów w pobliżu stawu, tak aby nie naruszyć konstrukcji. Uszkodzenie konstrukcji stawu może doprowadzić do znacznych niezorganizowanych odpływów na teren zainwestowania i teren sąsiedni. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone z tego tytułu.
4. Po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
5. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczęcią „Gdańskie Wody” Sp. z o.o., zawierający numer uzgodnienia, datę i ilość rysunków podlegających uzgodnieniu.
6. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej **nie wykazaną na etapie rozwiązania projektowego**, szczegółowy sposób zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnić z rejonem eksploatacji „Gdańskie Wody” Sp. z o.o..
7. Przystąpienie, prowadzenie i zakończenie robót należy zgłosić do „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. Należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi procedury odbiorowej znajdującymi się na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl
8. Uzgodnienie niniejsze jest ważne 2 lata tj. do dnia 19.06.2019 r.

K I E R O W N I K
DZIAŁU UZGODNIEŃ TECHNICZNYCH
Elżbieta Sokół