



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU		LEGENDA:	
1.1*	WIATROŁAP		ŚCIANY ISTNIEJĄCE
2.11	POSADZKA ISTNIEJĄCA		ZAMUROWANIA OTWORÓW-CEGLA PEŁNA
1.2	HAŁA		WYBURZENIA
25.24	POSADZKA ISTNIEJĄCA		WYŁĄCZNIK P.POŻ.
1.3	ŁAZIENKA NPS		CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM ADAPTACJI
6.83	POSADZKA ISTNIEJĄCA		GRANICA POMIĘDZY ZLW/ZLV
1.4	ŁAZIENKA		OKNO W STREFIE ODZIELENIA PPOŻ, KONIECZNOŚĆ PODNIESIENIA OPORNOŚCI DO EI60
6.00	POSADZKA ISTNIEJĄCA		ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNE, OCHRONA KONSERWATORSKA
1.5	POKOJ 1		KANAŁY PRZEWODOWE WENTYLACJI NAWIENNEJ I WYWIEWNEJ
13.04	POSADZKA ISTNIEJĄCA		W ŚCIANIE (WYMIARY KANAŁÓW 10x20CM)
1.6	POKÓJ DZIENNY		
32.66	POSADZKA ISTNIEJĄCA		
1.7	POKOJ 2		
15.40	POSADZKA ISTNIEJĄCA		
1.8	POKOJ 3		
19.88	POSADZKA ISTNIEJĄCA		
1.9	POKOJ 4		
26.71	POSADZKA ISTNIEJĄCA		
1.10	GARDEROBA		
6.79	POSADZKA ISTNIEJĄCA		
-	-		
154.66	ŁĄCZNIE PU PARTERU		

* POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ GDR

SZ3
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY
TYNOK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNOWY SOLE
OBRZUTKA
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ (40/50CM)
ISTNIEJĄCY TYNK RENOWACYJNY

SW2
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY
TYNOK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNOWY SOLE
OBRZUTKA
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 40CM
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
OBRZUTKA
TYNOK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNOWY SOLE
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY

SW3
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY
TYNOK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNOWY SOLE
OBRZUTKA
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 12CM
OKŁADZINA ŚCIENNA: 2x15 GKFI NA PROFILU 60, Z WYP. Z WEŁNY MINERALNEJ
GŁADZ GIPSOWA
PLYTKI CERAMICZNE

D
ISTN. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY
TYNOK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNOWY SOLE
OBRZUTKA
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 6/12CM
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
OBRZUTKA
TYNOK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNOWY SOLE
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY

UZYSKANE ODDSTĘPSTWA

POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Postanowienie WZ.5596.154.3.2018.PW z dnia 24.08.2018r.

- Nie zachowanie wymaganej klasy odporności ogniowej REI 60 dla istniejących międzykondygnacyjnych stropów o konstrukcji drewnianej (w tym stropu oddzielenia przeciwpożarowego na granicy stref pożarowych)
- Nie zachowanie wymaganych parametrów schodów zewnętrznych z lokalu bezpośrednio na zewnątrz budynku - schody zewnętrzne z poziomu przyziemia posiadają spocznik zawieszony do 1,1 m (przy wymaganej szerokości 1,2m), schody zewnętrzne z poziomu parteru posiadają 13 stopni w jednym biegu (przy dopuszczalnej liczbie do 10 stopni w jednym biegu), szerokość stopni zewnętrznych wynosi 0,30 m przy wymaganej szerokości 0,35m

POMORSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
Decyzja ONS.9022.8.117.2018.AR z dnia 20.08.2018r.

- Nie zachowanie wymaganej wysokości pomieszczeń, wymaganego oświetlenia światłem naturalnym oraz lokalizacji czerpni powietrza.

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO "DOM NA BATOREGO" W GDAŃSKU PRZY UL. BATOREGO 4.		Nr dzialek: 522, 452/2, 459/1, ob. 0410041	
Adres inwestycji: GD-R "DOM NA BATOREGO", 80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4		Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, 80-560 GDAŃSK, UL. ZAGŁOWA 11	
Projektant: mgr inż. arch. Kamila Bilinska upr. nr 18/04/DOIA		Podpis: [Signature]	
Opracował: mgr inż. arch. Agata Zyniewicz		Podpis: [Signature]	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Kaczmarski upr. nr 159/00		Podpis: [Signature]	
Tytuł: RZUT PARTERU		Nr projektu: 018	
		Data: 15.10.2018r.	
		Stadium: PW	
		Nr rys.: A. 2	
		Format: A2	
		Skala: 1:50	