


UWAGI:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg i zagłębienia uzbrojenia podziemnego. Ze względu na brak danych rzędne posadowienia kolizji przyjęto jako orientacyjne. Zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego.

LEGENDA:

1. Zawór odcinający DN40
2. Wodomierz jednoskrzydłkowy, strumieniowy DN15
3. Zawór ze spustem DN20
4. Zawór antyskażeniowy typ BA DN20

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO PLACÓWKI GDAŃSKIEGO DOMU INTEGRACYJNO-RODZINNEGO „DOM NA BATOREGO” W GDAŃSKU PRZY ULICY STEFANA BATOREGO 4			
Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO", 80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4		Nr dz.: 452/2, 563, obr. 041	
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, 80-560 GDAŃSK, UL. ŻĄGŁOWA 11			
		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl	
INST. SANIT.:	Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka upr. nr 133/DOŚ/12	Podpis:	Nr projektu: 018
	Opracowanie: mgr inż. Judyta Raniś	Podpis:	Data: 10 września 2018
	Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz upr. nr DOŚ/0131/PBS/16	Podpis:	Stadium: proj. budowlany
Tytuł: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO		Nr rys.: IS-2	
		Skala: 1:100	Format: A3