



GZDiZ.ZR.6304.1.238.2021.AG

Gdańsk, 10.06.2021 r.



**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**  
**ul. Żaglowa 11**  
**80-560 Gdańsk**

**Dot.: Wniosku o wydanie wytycznych do budowy schodów terenowych prowadzących od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górze z zakresu zadań z dodatkowych środków finansowych Rad Dzielnic 2021r.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek w powyższej sprawie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje poniżej wytyczne:

1. Zakres: zejście od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górze
2. Dzielnica: Aniołki
3. Wytyczne schodów terenowych oraz nawierzchni:
  - Parametry schodów terenowych należy przyjąć w oparciu o zapisy określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).
  - Należy zachować zgodność z zapisami obowiązującego MPZP nr 1235 na terenie objętym inwestycją.
  - Schody należy wykonać z prefabrykowanych bloków betonowych o podwyższonej estetyce. Bloki powinny posiadać wcięcie w podstawie i być układane na zakładkę.
  - Schody należy wyposażać w betonowy podjazd dla wózków, pozostawiając schody (poza podjazdem) o szerokości min 150cm. Szerokość najazdów powinna wynosić 30cm, szerokość przestrzeni między najazdami - 40cm. Najazdy i stopnie między najazdami należy wykonać z docinanych prefabrykowanych bloków betonowych.
  - Podesty należy wykonać w nawierzchni ciągu pieszego.
  - Nawierzchnię ciągu pieszego oraz spoczniki schodów należy wykonać z płytek betonowych gładkich 30x30cm w kolorze szarym.
  - Schody należy wyposażać w barierki przynajmniej po stronie podjazdów. Barierki należy zaprojektować jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura. Wzór barierki powinien być możliwie najbardziej zbliżony do wzoru barierki ukazanej w załączniku nr 1. Wzór należy zaopiniować w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej przesyłając na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
  - Projektowane schody należy dowiązać do istniejących ciągów pieszych.
  - W opisie technicznym zawrzeć sposób odwodnienia schodów terenowych.

- Zaleca się uwzględnienie w opracowaniu przeniesienia słupa oświetleniowego poza ciąg pieszy. O warunki usunięcia kolizji oświetlenia należy wystąpić do GZDiZ.
- 4. Wytyczne do zieleni:
  - Należy w maksymalnym stopniu zachować istniejącą zielenią. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącą zielenią, drzewa i krzewy należy przesadzić.
  - W przypadku konieczności zabezpieczenia skarp należy stosować naturalne metody umocnienia, np. maty kokosowe obsadzone roślinnością okrywową liściastą kwitnącą.
  - Wzdłuż projektowanych schodów wskazane jest wprowadzenie/uzupełnienie nasadzeń krzewów w połączeniu z roślinnością okrywową liściastą.
  - Należy opracować projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w rejonie objętym inwestycją.
- 5. Jednocześnie informujemy, że:
  - Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 z pieczętką poświadczającą, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji – oraz poświadczoną przez projektanta za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym.
  - We wniosku należy załączyć pismo ze wskazaniem przyszłego użytkownika schodów terenowych

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Infrastruktury i Remontów

*Anna Bobrowska*

Załącznik nr 1. Sugerowany wzór barierki.

