



Numer dokumentu: P/HD/017497/2020/002

Gdańsk, 05.01.2021



Urząd Miejski
Wydział Projektów Inwestycyjnych
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

Dotyczy: modernizacji ul. Żabi Kruk na odcinku od ul. Podwałe Przedmiejskie do ul. Toruńskiej w Gdańsku wraz z przebudową wyniesionego przejścia dla pieszych przed wejściem głównym do szkoły – opracowanie dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo,

odpowiedzi na pismo znak: WPI-II.2539992.2020.MS z dnia 14.12.2020 r. Informujemy, że w zakresie wskazanej lokalizacji aktualnie posiadamy następującą infrastrukturę techniczną:

- sieci wysokoparametrowe, preizolowane i kanałowe

Poniżej przedstawiamy wytyczne, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu projektu modernizacji nawierzchni w powyższej lokalizacji:

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy ciepłowniczych zlokalizowanych w tym rejonie opracowań.
2. Należy zachować odległość min. 0,5m od spodu konstrukcji projektowanych nawierzchni do wierzchu górnej ścianki projektowanych ciepłociągów. Dopuszczamy zastosowanie materiałów o podwyższonej wytrzymałości, nawet z zastosowaniem płyt odcciążających nad siecią ciepłowniczą oraz zabezpieczenia w postaci rur płaszczowych dwudzielnych.
3. Należy zapewnić dostęp do komór ciepłowniczych.
4. Projekty w miejscach kolizji projektowanych nawierzchni jezdni oraz chodników z ciepłociągami muszą uwzględniać możliwości wykonywania remontów i konserwacji sieci oraz jej napraw.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Grupy GPEC, tel.: 58 52 43 580, e-mail: bok@gpec.pl.

Z poważaniem,

Adriana Hońdo
koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju

Hanna Dziosa
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ SP. Z O.O.
ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk

tel.: 58 52 43 580
fax: 58 52 48 590
e-mail: bok@gpec.pl
www.gpec.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000035784

NIP: 584 030 09 13
Wysokość kapitału zakładowego:
206 373 000 zł