



Gdańsk, dnia 04 sierpnia 2018 r.

**POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.138.4.2018.AL

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) oraz § 2 ust. 3a w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 15 czerwca 2018 r. przez Ewę Spandowską, EPS Architektki, 80 – 264 Gdańsk, ul. Klonowa 1 lok. 6 wraz z ekspertyzą techniczną, dotyczącą istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 49 w Gdańsku przy ul. Legionów 11, autorstwa mgr Włodzimierza Matysiaka, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych upr. KG PSP Nr 90/93 oraz mgr inż. arch. Marii Barbary Duszyńskiej, rzeczoznawcy budowlanego upr. Nr UAN-III-7342-8/Gd/92

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych, proponowanych w ekspertyzie technicznej, opisanych w punkcie 8 (str. 14), polegających na:

1. Wyposażeniu poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o średnim natężeniu tego oświetlenia co najmniej 5 lx, zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

w stosunku do wymagań określonych w § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 1422 ze zm.)

Uzasadnienie

Postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony.

Biorąc pod uwagę powyższe, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), organ odstąpił od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, że pozostałe wymagania przeciwpożarowe i bezpieczeństwa pożarowego, dotyczące istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 49 w Gdańsku przy ul. Legionów 11 będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00 – 463 Warszawa, za pośrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sosnowa 2, 80 – 251 Gdańsk w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej,
stanowiący integralną część postanowienia
(strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Gdańsku)

POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

st. bryg. Piotr Socha
Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego



Otrzymuje:

✓ Ewa Spandowska
EPS Architekci
80 – 264 Gdańsk
ul. Klonowa 1 lok. 6

Do wiadomości:

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku