



DKP/955/2021/MŻół

Gdańsk, dnia 20.08.2021r.

Dotyczy: zamówienia publicznego 273/BZP-PU.511.257.2021/AF „Przebudowa i modernizacja instalacji odgromowej w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku”.

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. 273/BZP-PU.511.257.2021/AF z dnia 16.08.2021 r., Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

#### **Pytanie 1**

Zwracam się z zapytaniem czy w przypadku ewentualnego zawarcia umowy, jest możliwość użycia drutu aluminiowego przy realizacji w/w zadania?

#### **Odpowiedź 1**

Nie ma możliwości użycia drutu aluminiowego. Ze względu na specyfikę obiektu (elewacje z blachy Cor-Ten) w trakcie realizacji należy się trzymać wytycznych materiałowych zawartych w projekcie.

Ewa Zielińska

Zastępca Dyrektora ds. Zadań Liniowych

Podpisano elektronicznie: 23-08-2021