



L.dz. TU- 1804 /2021 /MR

Gdańsk, dnia 27.05.2021r.



RPW/208912/2021 P
Data: 2021-06-09 UMG

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
ul. Kartuska 5
80-103 GDAŃSK

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa schodów terenowych ul. Dywizji Wołyńskiej, pismo WPI.II.152.33.2021.MKC

Gdańskie Wody sp. z o.o. w związku z otrzymanym pismem informuje, że przy opracowaniu dokumentacji projektowej budowy schodów terenowych należy uwzględnić odwodnienie powierzchniowe.

Należy zastosować otwarty system kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem kaskad umożliwiających małą retencję i spowolnienie spływu opadu ponadnormatywnego. Spowolnienia i rozproszenia spływu można uzyskać np. poprzez zastosowanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych podłużnych niecek w układzie kaskadowym. Niecki powinny umożliwić częściowe zatrzymanie wody adekwatnie do zasięgu obszaru bezpośredniego spływu. Dla układu kaskadowego powinny być zastosowane naturalne elementy umożliwiające okresowe płętrzenie wody (np. kamienie) i maksymalne jej zatrzymanie w krajobrazie.

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Wojciech Szpakowski
Wojciech Szpakowski