

Gdańsk, dnia 18.01.2021 r.

UZGODNIENIE NR 6336.18.2.2021.ARL.6920

Uzgadnia się pozytywnie	Projekt budowlany pn. „Treningowe place zabaw w Dzielnicy Olszynka - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020” Zadanie 2 – doposażenie istniejącego placu zabaw w rejonie ulicy Na Szańcach w zakresie: • Branża architektura wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonego na załącznikach graficznych, stanowiących integralną część projektu budowlanego
w liniach rozgraniczających ulicy / działek	rejon ul. Na Szańcach - działki Ps, dr, N nr 2 w obrębie 0114 w Gdańsku
Inwestor	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Z poniższymi uwarunkowaniami:

- Niniejsze uzgodnienie zarządcy drogi **nie stanowi** przyznanie prawa do dysponowania nieruchomościami gruntowymi działek nr 2 w obrębie 0114 w Gdańsku, na realizację przedmiotowej inwestycji, gdyż nie stanowią one pasa drogowego drogi publicznej i nie znajdują się w zarządzie trwałym tut. jednostki. Prawo do dysponowania nieruchomościami uzyskać należy Wydziału Skarbu UMG.
- Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem.
- Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę istniejącego drzewostanu rosnącego w rejonie placu zabaw.
- Nie dopuszcza się wykonywania żadnych cięć w obrębie przedmiotowych drzew.
- Na czas trwania inwestycji drzewa przy których będzie poruszał się sprzęt budowlany należy bezwzględnie wygrodzić oznakowanym ogrodzeniem, do linii rzutu korony powiększonego o 2m.
- Nie zezwala się na składowanie odpadów i materiałów budowlanych pod okapem korony drzew.
- Pod wszystkimi urządzeniami rekreacyjnymi (poza karuzelą) w strefie wykonywania ćwiczeń zaleca się wprowadzenie nawierzchni piaskowej lub żwirowej, drobnej frakcji.
- Pod urządzeniem typu karuzela należy zaprojektować w strefie bezpiecznej nawierzchnię syntetyczną lub podest drewniany w celu poprawy dostępu dla osób o obniżonej sprawności fizycznej.
- Projektowaną nawierzchnię piaskową lub żwirową pod urządzeniami rekreacyjnymi należy oddzielić od nawierzchni trawnikowej obrzeżem betonowym zabezpieczonym wklejanymi na stałe nakładkami z tworzywa syntetycznego np. w kolorze czerwonym lub szarym.
- Należy ograniczyć ilość koszy na śmieci do 2 sztuk w okolicy wejść na plac zabaw, montując je w nawierzchni utwardzonej.
- Projektowane elementy drewniane małej architektury należy wykonać z drewna twardego lub bardzo twardego (drewno liściaste) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego np. przez olejowanie.
- Należy zmienić wzór kosza na odpady na kosz o większej pojemności, bez nogi. Zaleca się zastosowanie kosza przystosowanego do segregacji odpadów (jeden z projektowanych koszy).
- W przypadku wprowadzania nowych ławek, o właściwy wzór należy zgłosić się na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Zaleca się ograniczenie liczby projektowanych ławek do 4 sztuk.
- W miejsce trawnika z siewu zaleca się zastosować trawnik z darni (w projekcie należy podać bilans powierzchni zakładanej/odtworzonej).
- Na etapie realizacji należy zwrócić się o wzory tablic regulaminowych do Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.
- Urządzenia placu zabaw:
 - W urządzeniu trampolina zastosowana guma musi posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
 - Wszystkie elementy stalowe w urządzeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej.
 - Element urządzenia sprawnościowego (ścianka) należy wykonać z tworzywa hpl odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Nie dopuszcza się sklejek.

- d. Wszystkie elementy stalowe w urządzeniach rekreacyjnych muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku ogniowego oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakości. Nie dopuszcza się stosowania podkładu cynkowego.
 - e. Urządzenia rekreacyjne muszą posiadać certyfikaty PCA zgodnie z obowiązującymi normami.
 - f. Wszystkie tabliczki z instrukcją wykonywania ćwiczeń oraz kod QR należy wykonać na stalowej tabliczce montowanej za pomocą nitów do urządzeń (metodą sitodruku w formie pisemnej i graficznej).
 - g. Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów, zgodnie z Uchwałą Krajobrazową.
 - h. Należy wprowadzić zapis o wymogu przedstawienia atestu PZH dla nawierzchni piaskowej.
 - i. W dokumentacji należy wprowadzić zapis, iż nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń rekreacyjnych.
17. Pozostałe projekty budowlane branżowe, niewchodzące w skład niniejszego uzgodnienia podlegają odrębnemu uzgodnieniu w GZDiZ.
18. W czasie realizacji zamierzenia należy zapewnić dojazd i dojście do obiektów znajdujących się w rejonie inwestycji.
19. Wody opadowe z terenu działek objętych inwestycją nie mogą być odprowadzone na teren działek sąsiednich i odwrotnie.
20. Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.
21. W przypadku naruszenia na etapie realizacji robót, istniejących elementów zagospodarowania terenu, który nie są objęte robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementów zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:
- a. Naruszoną nawierzchnię chodników należy odbudować na całej ich szerokości i długości 1m od krawędzi zakresu robót w technologii i konstrukcji jak w stanie istniejącym z wymianą elementów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót i uzupełnieniem brakujących, jednak nie gorszej niż podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm oraz na dalszej długości wynoszącej 1,5m w warstwie ścieralnej. Zachować normatywną równość podłużną i poprzeczną chodnika w celu umożliwienia odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych.
 - b. Przy odtwarzania trawników miąższość rozścielanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosić musi minimum 10 cm. Odbiór trawnika przez GZDiZ nastąpi po wykonaniu pierwszego koszenia.
22. Po robotach należy uporządkować teren przyległy i doprowadzić do należytego stanu użyteczności.
23. Należy zachować pozostałe warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie.
24. Do obowiązków Inwestora należy:
- a. w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, przy czym inwestor zobowiązany jest pisemnie zgłosić GZDiZ co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym także wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy,
 - b. usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawców,
 - c. bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, w tym w szczególności okolice zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego. Wykonanie powyższego następuje staraniem własnym Inwestora i na jego koszt.

25. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejącymi w pasie drogowym urządzeniami lub elementami sieci, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
26. Realizację i koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym, ponosi inwestor.
27. W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urządzeń podziemnych w wyniku prowadzonych robót, Inwestor będzie zobowiązany na swój koszt i własnym staraniem naprawić wyrządzone szkody.
28. Niniejsze uzgodnienie jest ważne **do dnia 18.01.2023 r.**
29. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią załączniki graficzne ostemplowane pieczęcią tut. Zarządu, zawierające numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

Jednocześnie informuję, iż:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi projektant oraz osoba sprawdzająca projekt.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zbioru Uzgodnień

Aleksandra Rybak-Lemańska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pani Agnieszka Mejko, „Activline”, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
2. GZDiZ-ZD-ARL-a/a

