



USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI

Tomasz Niklas

80-835 Gdańsk, ul. Szeroka 74/76

58 320 85 05; 513 50 50 50 ; tominiko@op.pl

Gdańsk dnia 22.08.2016 r

Opinia Nr 388/2016

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń oraz przewodów kominowych w obiekcie przy ul. **Jaskółcza** Nr **1** w **Gdańsku**
dot. **pom. kotłowni**

będące własnością: **CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ŁAŹNIA”**
sporządzona przez posiadających uprawnienia pracowników, mistrzów kominiarskich:
Niklas Tomasz, Labenz Krzysztof w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie.

2. Ustalenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń.
3. Wskazanie sposobu na usunięcie nieprawidłowości.
4. Kontrola technicznej sprawności przewodów kominowych.

stwierdza się :

1/ istniejące wkłady kominowe wymienić na nowe, systemu powietrzno-spalinowego na uszczelkach silikonowych wykonane ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej – 2 sztuki – podłączyć gazowe kotły z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu kotłowni,

2/ wykonać otwór wywiewny pomieszczenia kotłowni o minimalnej powierzchni 200 cm²/netto,

3/ dopływ powietrza zewnętrznego dla pomieszczenia kotłowni 200 cm²/netto.

Uwagi.

Po wykonaniu powyższych prac zgłosić do odbioru.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. 89 z dnia 25.08.1994r.) z późniejszymi zmianami oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla STUDIO PROJEKTOWE „GENRE”



USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
Tomasz Niklas
ul. Szeroka 74/76, 80-835 Gdańsk
tel 58 320 85 05
fax 58 320 85 06
kom 513 505 050
NIP 589-191-18 57
Regon 190810946



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
pieczęć podpis

Tomasz Niklas
upr. Nr rej. 1203/89-UW Gdańsk