



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 97/BZP-PU.511.88.2021/BU  
BPZ-PU/94/2021/BU

Gdańsk dnia 26.04.2021 r.

### Strona internetowa

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły w trakcie postępowania syg. Akt. 97/BZP-PU.511.88.2021/BU na wykonanie zamówienia pn. „**Ekspertyza pożarowa dla obiektów Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku ul. Reja 25A**” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska przekazuje poniższe odpowiedzi z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

**Pytanie 1:** Podanie rozwiązań zapewnienia zewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektów Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku ul. Reja 25A - Proszę o informację w zakresie wymaganej dokumentacji, czy wskazanie ilości i rozmieszczenia niezbędnych hydrantów zewnętrznych na mapie (bez wykonywania projektu budowlanego) spełni Państwa oczekiwania?

**Odpowiedź:** Przedmiot zamówienia nie obejmuje sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego. Rozwiązanie hydrantów zewnętrznych należy podać na podkładzie syt-wysk.1 :500 z uzbrojeniem terenu z zasobów geodezyjnych.

**Pytanie 2:** Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku szkolnego i sali gimnastycznej wraz z instalacją hydrantową - Proszę o potwierdzenie danych związanych z powierzchnią, która wymaga inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej:

- budynek szkolny - 7776 m2
- budynek sali gimnastycznej - 1120 m2

**Odpowiedź:** Potwierdza się sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej dla budynku szkolnego i budynku Sali gimnastycznej. Dane techniczne powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej podano na podstawie księgi obiektów.

Krzysztof Małkowski  
Dyrektor Biura  
Podpisano elektronicznie: 26-04-2021