



Gdańskie Wody



RPW/136542/2021 P
Data: 2021-04-12 UMG

L.dz. TN 1153/2021/MR

Gdańsk, 08.04.2021 r.



Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych
Sz.P. Martyna Ludwikowska
80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 5
e-mail: wpi@gdansk.gda.pl,
martyna.ludwikowska@gdansk.gda.pl

Dotyczy: budowa zjazdu z ul. Dąbrówki na al. Vaclava Havla oraz buspasów w al. Vaclava Havla

Szanowni Państwo !

Gdańskie Wody sp. z o.o. w nawiązaniu do przesłanego pisma dotyczącego przedstawienia wytycznych dla projektowanych buspasów w al. Vaclava Havla informują, iż w związku z planowanym dodatkowym pasem należy uwzględnić rekompensatę utraconej retencji w zieleni.

Dla całego zadania tam gdzie jest to możliwe wymagamy zastosowania rozwiązań zapewniających lokalną retencję i przekierowanie odpływu powierzchniowego z uszczelnianej nawierzchni na teren przydrożnej zieleni (obniżenie trawnika, muldy trawiaste itp.- standardy ulicy zgodne ze zrównoważoną gospodarką wodami) – dla opadu 30 mm.

Wszędzie tam gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to możliwe (bez szkody dla odwodnienia buspasów) należy szukać rozwiązań projektowych otwartych systemów kanalizacji deszczowej, tak aby spływ wody prowadzić grawitacyjnie przez zieleni (najlepiej poprzez miejscowo obniżone, a gdzie nie jest to technicznie możliwe przecięte obrzeża), a jedynie jej nadmiar z zieleni wprowadzać w system podziemny.

Ponadto należy uwzględnić naprawę/regulację istniejącego uzbrojenia znajdującego się w zakresie planowanego zadania.

Szczegóły konstrukcyjne przebudowanego uzbrojenia zlokalizowanego w strefie działań inwestycyjnych z wykorzystaniem istniejącego odbiornika kanalizacji deszczowej w ul. Havla zostaną określone na podstawie Warunków Technicznych.



Realizację nowej sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi Gdańskich Wód umieszczonymi na stronie spółki.

Jednocześnie potwierdzamy, że wcześniejsze wytyczne dot. zjazdu z ul. Dąbrówki są nadal aktualne uwzględniając możliwości zagospodarowania wód opadowych w zieleni retencyjnej.

Do wiadomości:

1. TU
2. a/a

Z poważaniem

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Wojciech Szpakowski
Wojciech Szpakowski