



PKM/617/2022/MW

Gdańsk, dnia 10.06.2022r.

**Strona internetowa DRMG**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego „Modernizacja sanitariatów w budynku bursy Gdańskie, przy ul. Piramowicza, modernizacja obiektów oświatowych”. Sygn. 139/BZP-PU.511.128/AF

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje, poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi.

**Pytanie 1, 2**

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 2 ppkt. 3. tj. co Zamawiający rozumie pod pojęciem „monitoring instalacji i przyłączy wskazanych w punkcie 2.2.”. Czy chodzi o diagnostykę?
2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu OPZ pkt. 2.2 ppkt. 17. dotyczącego wykonania monitoringu.

**Odpowiedź 1, 2**

W budynku następuje zalewanie pomieszczeń, spowodowane różnymi czynnikami. Zadaniem monitoringu – kamerowania jest zobrazowanie stanu technicznego poziomów, pionów i przyłączy kanalizacji sanitarnej. Analiza wyniku monitoringu stanowić będzie podstawę do zakresu oraz sposobu przeprowadzenia modernizacji instalacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

\$ImieNazwiskoPodpisujacego

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 13-06-2022