

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04



Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Wasz znak: DLP.4001.8.2022
Nasz znak: PSGGD.ZMSM.764.25.22.AKK

Gdańsk, 27.01.2022r.

Dot.: przygotowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ulicy Banińskiej dz. 48 i 62
obr. 035 Gdańska.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo znak DLP.4001.8.2022 z dnia 20.01.2022r. (wpłynęło e-mailem 21.01.2022r.) Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy informuje, że w granicach projektu budowy chodnika i miejsc postojowych przy ul. Banińskiej przebiega czynny gazociąg średniego ciśnienia PE dn 63 wybudowany w 2014r. Dla w/w zakresu PSG nie ma planów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, przystąpienie do realizacji budowy należy zgłosić w Gazowni w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 e-mail: eksploatacja.gdansk@psgaz.pl – na 7 dni przed ich rozpoczęciem. W trakcie realizacji budowy chodnika i miejsc postojowych proszę stosować poniższe zasady:

- 1) W przypadku natrafienia na niezidentyfikowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Gazownię.
- 2) Nie dopuszczalne jest obniżenie rzędnej nad istniejącą siecią gazową powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80 m.
- 3) Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej.
- 4) Prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociągu należy wykonać ręcznie.
- 5) Dla istniejącej sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.640)
- 6) Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).

- 7) Podbudowę nawierzchni drogowej w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu zagęszczającego typu lepkiego.
- 8) W przypadku zmiany położenia wysokościowego skrzynek ulicznych względem nowej nawierzchni należy wykonać ich regulację
- 9) Prawdliwość wykonania prac należy potwierdzić pisemnie w Gazowni w Gdańsku

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Wojciech Czapiewski

Osoba do kontaktu:

Agata Kaja-Kowalicka Tel. 58 776-92-25 e-mail: Agata.Kaja-Kowalicka@psgaz.pl