





- dbamy - o zasoby - naturalne

I-T/4/2022/KP



KW/2022/164
TO/KW/2022/164/KP

UM w Gdańsku



RPW/27207/2022 P
Data: 2022-01-17

y - na ekologicznym - papierze

Gdańsk, 11.01.2022 r.

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Projektów Inwestycyjnych
Kartuska 5/
80-103 Gdańsk

Dotyczy: Budowy tunelu drogowego pod linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Sandomierskiej

W odpowiedzi na Państwa pismo (znak WPI-II.7010.MLW) ws opracowania analizy kosztów i korzyści budowy tunelu drogowego pod linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Sandomierskiej przekazujemy informację w zakresie miejskich sieci wod.-kan. w obrębie planowanej inwestycji:

Wodociąg - Ø125mm żel. w ul. Sandomierskiej;

- Ø100mm żel. w ul. Przy Torze i dalej w ul. Sandomierskiej;
- przyłącza wodociągowe

Kanalizacja sanitarna - Ø0,50/0,75m bet. w ul. Sandomierskiej;

- Ø0,60m bet. w ul. Przy Torze;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, że GIWK obecnie jest w trakcie wymiany sieci wodociągowej Ø100mm żel. w ul. Przy Torze. Nowy wodociąg będzie mieć średnicę Ø125mm żel. trwa również renowacja kanału sanitarnego. Zakończenie robót planowane w II kwartale 2022 r.

W przypadku kolizji projektowanego tunelu z istniejącymi oraz przebudowywanymi przez GIWK sieciami wod.-kan. należy je przebudować z zachowaniem średnicy.

Jednocześnie informujemy, że GIWK wydał warunki techniczne dla inwestycji DRMG w ramach zadania: „Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów w dzielnicy Orunia – Św. Wojciech- Lipce w Gdańsku w ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistralę kolejową E-65”. Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu dla tunelu pieszego pokrywa się niemal w całym zakresie z propozycją tunelu drogowego.

Ponadto, GIWK jest w trakcie opiniowania dokumentacji projektowej pn.: „Budowa bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej – wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej. Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad magistralą kolejową E65 w ciągu planowanej ul. Nowej Podmiejskiej, etap I” w zakresie przebudowy sieci wod.-kan. oraz magistrali wodociągowej DN1000 i kolektora MORENA DN1.6x2.4 m.

Z poważaniem

Z up. Zarządu Spółki
Joanna Jankowska
Kierownik Działu
Obsługi Inwestycji

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdańsk

tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612 | Kapitał zakładowy Spółki: 718 634 000,00 PLN

Odpowiadając na nasze pismo prosimy o powoływanie się na znak sprawy.

Strona 1 z 1

