



TO/400-32/2022/KW/2022/746/DG

– dbamy – o zasoby – naturalne

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Wasz znak: DLP.4001.8.2022.MK, Sygn.135305

Gdańsk, 18.02.2022 r.

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
W PŁYNĘŁO

data: 25. 02. 2022

L. dz.



RPW/2792/2022 P
Data: 2022-02-25 DRMG

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ul. Żagłowa 11
80-560 Gdańsk

IT/32/2022/DG

Dotyczy: przygotowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ulicy Banińskiej.

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że w zakresie planowanego zadania ułożone są następujące sieci wod-kan:

- wodociąg ø160mm PE
- wodociąg ø110mm PE – odejście w stronę bramy wjazdowej na teren KS Jaguar Gdańsk
- przyłącza wod-kan

W przedstawionym zakresie nie mamy planów remontowych i modernizacyjnych na istniejących sieciach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Ze względu na posadowienie wodociągu ø160mm PE częściowo pod planowanymi miejscami parkingowymi. Prosimy wyłączyć z obszaru parkingowego miejsca z armaturą wodociągową i hydrantem p.poż. Uzbrojenie wod.-kan. należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni.

Projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w GIWK Sp. z o.o.

Z poważaniem,

Z up. Zarządu Spółki
Joanna Jankowska
Kierownik Działu
Obsługi Inwestorów