



TO/400-498/2022/KW/2022/4268/DG

– dbamy – o zasoby – naturalne

data:

20. 12. 2022

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Wasz znak: PBO/232/2022/AW

Gdańsk, 13.12.2022 r.

RPW/17176/2022 P
Data: 2022-12-20 DRMGDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ul. Żagłowa 11
80-560 Gdańsk

I-T/ 498 /2022/DG

Dotyczy: pozyskania wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: „Na Lechię przez tunel” realizowanego w ramach zadań z zakresu BO 2023

W odpowiedzi na Państwa pismo Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, że jesteśmy w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej”. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach wskazanego zadania ma zostać zakończona w kwietniu 2023r. po zakończeniu prac GIWK – w ramach planowanego zadania istniejące uzbrojenie sieci wod-kan należy wyregulować do nowej niwelety nawierzchni. W przypadku regulacji wysokościowej studni sanitarnych przeprowadzić ją pod płytą nastudzienną. Włazy w jezdni powinny być typu ciężkiego na nośność 40T.

W ramach prac w ulicy Narwickiej realizowane będą również sieci kanalizacji deszczowej. Projekt dla tego zadania jest realizowany przez Gdańskie Wody. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej ma zostać rozpoczęta niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla ww. zadania.

Prace realizowane przez GIWK i DRMG na wskazanym odcinku ulicy Narwickiej należy skoordynować w czasie. W związku z trwającymi pracami wnioskujemy o realizację zadania w trybie dwuletnim. Pismo w tej sprawie nr TP/408-4.67/2019/KW/2022/3847/ABK zostało wysłane przez GIWK do DRMG w dniu 21.10.2022r.

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania „Na Lechię przez tunel” należy uzgodnić z GIWK.

Z poważaniem,

Z up. Zarządu Spółki
Joanna Janowska
Kierownik Działu
Obsługi Inwestorów