

Zakład Usług Kominarskich

Mistrz Kominarski

Michał Marszałek



Gdańsk 08.02.2023 r.

OPINIA nr 08/02/1

W wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych w budynku przy ulicy Legionów 7

dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez Zespół Szkół Gastronomicznych

Sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego Michał Marszałek

1. Wskazanie przewodu kominowego i usytuowanie miejsca na podłączenie.

2. Ustalenie prawidłowości podłączeń.

3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z, powyższym stwierdza się co następuje:

Przewody kominowe łazienek (uczniów) I,II,III piętro - drożne, ciąg w przewodach dobry, kratki wentylacyjne w łazienkach podłączono prawidłowo, brak wentylacji w łazienkach nauczycieli II i III piętro. Zbyt mała ilość przewodów kominowych dobudować zgodnie z PN.

Łazienka (środkowa) przewód wentylacyjny dobudowano z nieprawidłowego materiału,(dobudować zgodnie z PN). Wentylacja łazienek I i II piętro dobudowano z rury PCV nieprawidłowo. Dobudowane przewody wentylacyjne zakończone w szachcie windy nieprawidłowo,(dobudować zgodnie z PN).

Mistrz Kominarski
Michał Marszałek
713 303 / 30239