



Zamówienie nr 224/BZP-PU.511.210.2023/AF

Gdańsk, dnia 27.10.2023 r.

Dotyczy zadania pn. **Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku parkingu rowerowego, zrealizowanego w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: „Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk”.**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 224/BZP-PU.511.210.2023/AF, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje wyjaśnienia:

Pytanie nr 4:

Na projektach w miejscu montażu platformy schodowej zaznaczona jest również rynna dla rowerów. Niemożliwe jest zamontowanie obu urządzeń jednocześnie. Czy Zamawiający przewiduje rezygnację z rampy dla rowerów w miejscu montażu platformy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje zamontowanie rynny dla rowerów w sposób odmienny niż pokazano w projekcie, niekolidujący z torem poruszania się platformy dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 5:

W punkcie 2.4 opisu przedmiotu zamówienia znajduje się zapis: "Ponadto, o ile dla wykonania ww. elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i na własny koszt." Jakiego rodzaju roboty lub zezwolenia Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ma na myśli zakres robót elektrycznych związanych z wykonaniem podłączeń elektrycznych, wykonanie pomiarów oraz rozruchu.

Pytanie nr 6:

W punkcie 3.7 opisu przedmiotu zamówienia znajduje się zapis mówiący o tym, że Zamawiający nie przewiduje akceptacji projektu. Natomiast w punkcie 3.8 znajduje się zapis mówiący o konieczności uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wbudowanych elementów. Czy Zamawiający ma zatem zamiar zaakceptować platformę, jej wymiary, kształt i parametry techniczne dopiero po jej zamontowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje złożenia na etapie realizacji zadania wniosku materiałowego (zawierającego charakterystykę urządzenia oraz deklarację zgodności dla urządzenia), umożliwiającego Zamawiającemu potwierdzenie zgodności parametrów proponowanego urządzenia z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji projektowej, stanowiącej jego integralny składnik.

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 27-10-2023