

Gdańsk 13.12.2022r

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH ANDRZEJ BRZOZA



Załącznik: Gdańsk ul. Sobieskiego 92 – Budynek C (część warsztatowa) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIĄGOWEJ

Lp.	POMIESZCZENIE	WENTYLACJA NAWIEWNA	WENTYLACJA WYWIEWNA (m ³ /h)
CZĘŚĆ WARSZTATOWA			
1	113 – szatnia damska 113 – szatnia damska wc 113 – prysznic	222,00	65,00 67,00 143,00
2	114 – Pomieszczenie gospodarcze	BRAK	121,00
3	116 – Szatnia męska 116 – Szatnia męska łazienka	212,00 88,90	25,00 69,00 132,00 88,00 119,00 103,00 118,00 149,00 125,00 79,00
4	118 – WC niepełnosprawni	182,45	136,00
5	119 – Toaleta uczniowska	94,80 268,00	104,00 98,00 102,00 19,00 101,00
6	115 – Pracownia obróbki ręcznej	BRAK	BRAK
7	120 – Pracownia Mechatroniczna	BRAK	Wentylator przełotowy na zewnątrz
8	121 – Pracownia komputerowa	BRAK	BRAK
9	122 – Pracownia obrabiarek sterowanych	1 nawiew w części wysokiej	285,00 + 5 wiewiów w części wysokiej
10	123 – Pracownia kontroli samochodów	BRAK	BRAK
11	124 – Pracownia frezarek	BRAK	BRAK
12	126 – Pracownia Tokarek	BRAK	BRAK
13	Magazyn maszyn	BRAK	BRAK
14	128 – Pracownia elektryczna	BRAK	BRAK
15	130 – Pracownia elektroniczna	BRAK	BRAK
16	131 – Pracownia elektryczna	BRAK	BRAK
17	132 – Pracownia elektroniczna	5 nawiewów w oknach	

18	134 – Pracownia obróbki ręcznej	Otwór na zewnątrz	
19	136 – Pomieszczenie	BRAK	BRAK
20	137 – Pomieszczenie	Wywietrzak dachowy	
21	138 – Pracownia obróbki plastycznej	Okap wyprowadzony przelotowo przez zewnętrzną ścianę 2 wentylatory w zewnętrznej ścianie	
22	140 – Pracownia drukarska	46,00 40,00 39,00	40,00 50,00 74,00
23	141 – WC	BRAK	40,00
24	142 – WC	BRAK	50,00
25	143 – WC	BRAK	45,00
26	144 – Pracownia instalacji gazowej	3 nawiewy w ścianie zewnętrznej fi 160mm	50,00
27	145 – Pracownia montażu	4 nawiewy w ścianie zewnętrznej fi 160mm	70,00
28	146 – Pracownia sieci gazowych	142,00 86,00 211,00 246,00	50,00 30,00
29	148/149 – Pracownia spawalnicza	167,00 162,00 285,00 201,00	
	STANOWISKA:		205,00 340,00 296,00 315,00 40,00 45,00 38,00 47,00 315,00 307,00 266,00 306,00 364,00 214,00 309,00 260,00 250,00 222,00 246,00
	OKAP:		205,00 190,00
	WYWIETRZAK DACHOWY		60,00

Brzoza Tomasz
Upr. Dozoru-Eksploatacji w zakresie:
obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym.
Urządzenia, instalacja, sieć z Grupy 2.
Nr. Upr. 177/D/451/15
Nr. Upr. 177/E/450/15

MISTRZ KOMINIARSKI

mgr Tomasz Brzoza
upr. nr 22150/19 I.R. Gdańsk