

EO/SO/WZ - 11/2023

Sopot, dnia 08.08.2023


 RPW/10082/2023 P
 Data: 2023-08-17 DRMG

WARUNKI ZASILANIA Z SIECI OŚWIETLENIOWEJ ENERGA OŚWIETLЕНИЕ SP. Z O. O.

 Odpowiadając na wniosek, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wyraża zgodę na zasilanie: **Oświetlenie placu zabaw oraz siłowni**

 ulica: **Niegowska**

 w miejscowości: **Gdańsk**

z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. po spełnieniu niniejszych warunków:

1. Miejsce zasilania obiektu z istniejącej sieci oświetleniowej:

Istniejąca sieć oświetleniowa

 2. Moc obiektu zasilanego: **1** kW

 3. Rodzaj połączenia z istniejącą siecią: **kablowe**

4. Zakres wykonania niezbędnej rozbudowy sieci oświetleniowej przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

 5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi: **0.4**

6. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej określa obowiązująca Umowa na świadczenie usługi oświetlenia której Stroną jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

7. Dane dotyczące sieci oświetleniowej o napięciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

- | | | |
|---|--|--|
| a) Układ sieci: | TN-C | |
| b) Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci: | 26 kA | (Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant) |
| c) Stacja transformatorowa SN/nN T- | 1301 | |
| d) System ochrony od porażeń: | samoczynne wyłączanie zasilania | |

8. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

9. Granicę eksploatacji urządzeń stanowią:

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. będzie eksploatować przyłączone oświetlenie

T +48 58 760 77 20

 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
 ul. Artura Grottgera 7
 81-809 Sopot

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
 VIII Wydział Gospodarczy KRS
 KRS 0000109164

 Regon 191251580
 NIP 585-12-055

 kancelaria.oswietlenie@energa.pl
 energa-oswietlenie.pl

 Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
 Kapitał zakładowy/wpłacony 191.621.500,00 zł

Strona 1 z 2

10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

a) dla celów sterowania z: -

b) dla ciągłości dostarczenia energii: -

11. Ważność warunków ustala się na okres

2

lata od daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

Projektowane oświetlenie zasilic ze słupa oświetleniowego numer 3/1 znajdującego się przy ul. Niegowskiej zasilanego z szafy oświetleniowej SO-369 "Niegowo", stacja T-1301. Na koszt Inwestora tabliczkę słupową w słupie 3/1 wymienić na podziałową według standardów EOŚ. Prace projektowe można rozpocząć po pisemnej akceptacji niniejszych warunków. W przypadku posadowienia linii kablowej na działkach prywatnych uzyskać oświadczenie o udostępnieniu nieruchomości.

W przypadku zmiany eksploatatora sieci oświetleniowej niniejsze warunki tracą ważność.

Specjalista Wiodący ds. oświetlenia
Dział Budowlano-Remontowy

Jan Mazur

opracował

Kierownik
Wydział Realizacji Usług
Region Północ

Marek Longwa

zatwierdził

akceptacja Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Otrzymują: 1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska; 80-560 Gdańsk; ul. Żaglowa 11
2. EO

