



## Strona internetowa DRMG

Dotyczy zadania pn. Dostawa i montaż na instalacji c.w.u. w PSB przy al. Grunwaldzkiej 238 dwóch urządzeń do zwalczania bakterii legionella z wykorzystaniem metody dezynfekcji przy pomocy jonów srebra i miedzi.

W związku z pytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego - sygn. akt. 244/BZP-PU.511.227.2023/AF, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska udziela poniższego wyjaśnienia:

### Pytanie nr 1:

Proszę o odpowiedź na jeden z zapisów :

*2.8. W dniu odbioru przedmiotu umowy w zakresie danego obiektu Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaze dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, , obejmującą m.in.:*

- *Protokół rozruchowy instalacji*
- *Wyniki badań laboratoryjnych*
- *Deklaracje zgodności materiałów budowlanych*
- *zestawienie rzeczowe wykonanych robót*
- *zestawienie użytych materiałów i atestów*
- *kartę gwarancyjną.*

Chodzi o zapis o wynikach badań laboratoryjnych – to chyba za wcześnie, aby takie mieć już w dniu uruchomienia urządzenia ?

### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuję, iż pierwsze pozytywne wyniki laboratoryjne badań wody, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na 3 miesiące po odbiorze końcowym zadania.

Ponadto zgodnie z zapisami OPZ- pkt. 1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na poprawność wyników w całym okresie stosowania urządzenia (w okresie udzielonej gwarancji jakości) - ilość bakterii Legionella musi być w normach akceptowanych przez Nadzór Sanitarny.

### Pytanie nr 2:

Do kogo należy się zgłosić , aby dokonać wizji lokalnej na obiektach w których mają być zamontowane te urządzenia do dezynfekcji ?



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.

Wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty zawarte są w OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca podtrzymuje chęć obejrzenia obiektów przed złożeniem oferty, winien kontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem, tj. Dyrekcją Szkoły

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 14-11-2023