



RPW/21079/2021 P
Data: 2021-12-10 DRMG

DIREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA WPLYNĘŁO	
data:	2021-12-10
L. dz.

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Znak: R/20/053417/3/LG

Gdańsk dnia 16-11-2021r

Wniosku o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku obiektu : budowa kanalizacji deszczowej w
ul. Stromej w Gdańsku.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16-11-2021 w sprawie aktualizacji warunków przebudowy do sieci elektroenergetycznej przekazujemy aktualizację warunków nr R/20/053417/3.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału
Przylączy i Rozwoju

Tomasz Kuczyński

Sprawę prowadzi:

Wydział Przylączy (tel. 801-401-401)

Załącznik:

1. Warunki przebudowy sieci nr R/20/053417/3

Numer R/20/053417/3	Miejscowość Gdańsk	Data 16-11-2021
---------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdańsku
Adres (Nr działki): Gdańsk, ul. Stroma
gm. Gdańsk

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Linia [SN] - T-16671 STROMA II-T-1403 STROMA [013627] -
- 2.2. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ301-SŁ105] -
- 2.3. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SŁ101-SP-STROMA5C] -
- 2.4. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ105-SŁ106] -
- 2.5. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SŁ105-SP-STROMA7] -
- 2.6. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ-106-SŁ501] -
- 2.7. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [W-60053-SŁ501] -
- 2.8. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [SŁ-10-ZK-STROMA8] -
- 2.9. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ501-SŁ502] -
- 2.10. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ502-SŁ503] -
- 2.11. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ502-SP-STROMA9] -
- 2.12. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ503-SP-STROMA10] -
- 2.13. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ304-SŁ301] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Istniejącą linię kablową SN-15kV nr 013627 należy odpowiednio przebudować poprzez zmianę trasy jej przebiegu kablem typu 3 x XRUHAKXS 1 x 150 mm².

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urządzenia nn:

Istniejącą linię napowietrzną nn-0,4kV zasilaną ze stacji transformatorowej T-1403 "Stroma" należy odpowiednio przebudować wraz z przyłączami poprzez skablowanie (kablem odpowiedniego typu i przekroju) poprzez projektowane złącza kablowe od słup nr 301 do słupa nr 503 w nowej lokalizacji.

3.4. Demontaże:

Materiały z demontażu zutylizować.;

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekt budowlany - wykonawczy linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV, słupów nn-0,4kV oraz złącz kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdańsku - Dział Dokumentacji Energetycznej.;

Szczegółową lokalizację słupów, złącz kablowych nn-0,4kV oraz trasę linii napowietrznych i kablowych SN-15kV i nn-0,4kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdańsku;

4.2. Inne wymagania:

Przy powyższej przebudowie nie ma zastosowania art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Przebudowę oświetlenia ulicznego należy uzgodnić z jego właścicielem lub zarządcą.

Przebudowę abonenckich sieci należy uzgodnić z ich właścicielem.

Przebudowy WLZ wynikające z przebudowy przyłącza należy wykonać we własnym zakresie w porozumieniu z odbiorcami, oraz dokonaniem aktualizacji umów dystrybucyjnych lub kompleksowych dla odbiorców zasilanych z w/w linii.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.



Górecki Lech
OPRACOWAŁ
tel. 58 527 95 22

Kierownik Wydziału
Przebudowa i Rozwój

Tomasz Kuczyński

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 3. Rejon Dystrybucji w Gdańsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdańsk