



- UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
  2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika  $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$ , ponad powierzchnię utwardzoną  $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
  3. Słupy sytuować poza skrajnią.
  4. Słupy sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
  5. Wnęki wymiary wewnętrzne  $100 \times 300\text{mm}$ . Zapewnić pole obsługi w promieniu  $80\text{cm}$  od wnętrza.
  6. Stosować ściana IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
  7. Numerację słupów nałować na wysokości  $1,8\text{m}$ .
  8. Słupy i oprawy pomalować proszkiem fabrycznie na kolor RAL7016 mat. struktura
  9. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika



MAREL Marcin Szczęsny  
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk

Inwestycja:	"Budowa oświetlenia ul. Taborowej w Gdańsku" Działki nr 228/2, 160/1, 15, 15, 8/6, 7/9 – obręb 0079			
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11			
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		Przekrój poprzeczny słupa ośw.	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr: 4
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14	Skala:	–
Sprawił:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19	Data:	08.2022