



USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI

Tomasz Niklas

80-835 Gdańsk, ul. Szeroka 74/76

58 320 85 05; 513 50 50 50 ; tominiko@op.pl

PROTOKÓŁ Nr 501/2022

z kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w obiekcie przy ul. **Waryńskiego 36** w **Gdańsku**

będący własnością **PRZEDSZKOLE Nr 15**

Sporządzony przez

Tomasz Niklas – mistrz kominiarski

Krzysztof Labenz – mistrz kominiarski

Po dokonaniu kontroli przewodów kominowych stwierdza się co następuje

1. Przewody kominowe - **wentylacyjne, spalinowe są drożne.**
2. Urządzenia kominowe - **wentylacje wywiewne: pom. WC part/przy kuchni x 2 szt.; pom. zmywaka; pom. szatni; pom. łazienki dla dzieci; pom. WC dla dzieci wsp. mech.; pom. sali zabaw 1 x 2 szt.; pom. sali zabaw 2 x 1 szt. went. wyw. + pom. zaplecza x 1 szt. went. wyw.; pom. łoż. dla dzieci I p + 1 szt. went. pom. WC; pom. sali zabaw 4 x 2 szt. went. wyw.; pom. sali zabawa x 1 szt. went. wyw.; pom. sali gimnastycznej x 1 szt. went. wyw.; pom. kuchni x 12 szt. went. wyw. + pom. zaplecza x 1 szt. went. wyw.; pom. obieraka x 1 szt. went. wyw.; pom. piw. X 2 szt. went. wyw.; pom. WC piw. x 1 szt. went. wyw.; pom. kotłowni; - **urządzenia grzewcze : kotły CO zasilane gazem ziemnym funkcjonują prawidłowo, nadają się do dalszej eksploatacji.****

3. Uwagi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r) stwierdza się, że przewody kominowe zostały oczyszczone

Kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów

Dz. U. 2021 poz. 2351 Ustawa z dnia 20 grudnia 2021 r o zmianie ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz niektórych innych ustaw

Data kontroli **10.08.2022 r**

Uprawniony mistrz kominiarski dokonujący kontroli

Tomasz Niklas
upr. Nr rej. 1203/89-LW Gdańsk