



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 70/BZP-PU.511.68.2023/AF

Gdańsk, dnia 21.04.2023 roku

Dotyczy zadania: **Zastępcze usunięcie usterek dot. zadania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Kępniej.**

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt **70/BZP-PU.511.68.2023/AF**, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje wyjaśnienia.

Pytanie nr 1:

W przedmiarze poz.1.4.1 wzmocnienie ościeży w drzwiach do budynków. Jak to rozumieć?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy poprawić sposób montażu ościeżnic drzwi zewnętrznych tego wymagających oraz dokonać obróbki ościeży drzwiowych.

Pytanie nr 2:

Przedmiar poz. 2.1 naprawa wykładziny na korytarzach. O który fragment wykładziny chodzi, ponieważ miejsc do naprawy jest ilościowo znacznie więcej niż w przedmiarze

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy dokonać naprawy pofałdowań wykładziny w obrębie dylatacji, wejść do łazienek oraz w miejscach tego wymagających. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej z udziałem Oferenta.

Wiesław Galikowski

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Budżetu

Podpisano elektronicznie: 21-04-2023